

ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения
за 23/04/24г.-23/05/24г.

Абонент: толстикова 57-61

Договор N:000000000

Адрес: ООО Мастер

Тип расходомера:

Тепловычислитель ТВ7-04 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 36.00 м3/ч G под min = 0.10 м3/ч

M сет. воды = т.сут Mгвс = т.сут

G обр max = 15.00 м3/ч G обр min = 0.04 м3/ч

tx: догов., txд = 5.00°C

Серийный номер 16027152, БД=1, ТВ2, СИ=2, КТ3=0, ФРТ=1 КСН=0х6088

Дата/время	t1 °C	t2 °C	dt °C	P1 МПа	P2 МПа	V1 м3	V2 м3	M1 т	M2 т	dM т	tx °C	Px МПа	Qтв ГДж	ВНР ч	ВОС ч	НС
23.04.24 23	59.27	47.41	11.87	0.44	0.54	26.824	19.401	26.389	19.200	7.189	5.00	0.10	2.594 <	24	0	*
24.04.24 23	60.72	48.15	12.57	0.49	0.58	26.999	18.459	26.543	18.263	8.279	5.00	0.10	2.894	24	0	
25.04.24 23	60.64	48.31	12.32	0.49	0.58	26.240	18.427	25.796	18.230	7.566	5.00	0.10	2.704	24	0	
26.04.24 23	61.24	48.53	12.71	0.51	0.59	25.850	18.459	25.407	18.258	7.148	5.00	0.10	2.656	24	0	
27.04.24 23	61.51	49.06	12.45	0.52	0.59	26.384	18.413	25.927	18.210	7.717	5.00	0.10	2.776	24	0	
28.04.24 23	61.20	49.10	12.10	0.52	0.58	27.353	18.302	26.884	18.099	8.785	5.00	0.10	2.986	24	0	
29.04.24 23	61.34	49.29	12.05	0.53	0.59	26.009	18.392	25.561	18.186	7.374	5.00	0.10	2.658	24	0	
30.04.24 23	61.47	49.55	11.92	0.55	0.59	26.039	18.372	25.588	18.163	7.425	5.00	0.10	2.663	24	0	
01.05.24 23	60.53	49.20	11.33	0.51	0.58	26.779	18.288	26.328	18.083	8.244	5.00	0.10	2.776	24	0	
02.05.24 23	56.90	46.86	10.04	0.46	0.58	26.528	18.224	26.128	18.039	8.089	5.00	0.10	2.516	24	0	
03.05.24 23	61.74	49.70	12.04	0.59	0.59	25.401	18.235	24.959	18.028	6.931	5.00	0.10	2.558 <	24	0	*
04.05.24 23	61.41	49.64	11.78	0.56	0.58	25.611	18.164	25.170	17.958	7.212	5.00	0.10	2.591	24	0	
05.05.24 23	61.49	49.52	11.97	0.56	0.58	25.769	18.139	25.323	17.934	7.389	5.00	0.10	2.649	24	0	
06.05.24 23	61.65	49.52	12.13	0.56	0.58	25.741	18.076	25.293	17.872	7.421	5.00	0.10	2.670 <	24	0	*
07.05.24 23	61.52	48.97	12.55	0.53	0.58	25.167	17.962	24.732	17.764	6.967	5.00	0.10	2.584	24	0	
08.05.24 23	61.55	48.72	12.83	0.51	0.59	25.472	17.895	25.030	17.700	7.330	5.00	0.10	2.688 <	24	0	*
09.05.24 23	61.55	48.79	12.76	0.51	0.60	25.097	17.832	24.663	17.637	7.026	5.00	0.10	2.607 <	24	0	*
10.05.24 23	61.36	48.46	12.90	0.50	0.60	25.302	17.745	24.866	17.553	7.314	5.00	0.10	2.675 <	24	0	*
11.05.24 23	61.23	48.33	12.89	0.48	0.60	25.606	17.712	25.167	17.521	7.646	5.00	0.10	2.746 <	24	0	*
12.05.24 23	60.89	48.07	12.82	0.47	0.59	26.021	17.632	25.577	17.444	8.132	5.00	0.10	2.840	24	0	
13.05.24 23	61.19	48.19	13.01	0.49	0.60	25.199	17.642	24.767	17.454	7.312	5.00	0.10	2.671	24	0	
14.05.24 23	61.21	48.17	13.04	0.49	0.60	25.020	17.602	24.591	17.414	7.177	5.00	0.10	2.640	24	0	
15.05.24 23	61.21	48.26	12.95	0.48	0.60	24.843	17.547	24.417	17.360	7.057	5.00	0.10	2.602	24	0	
16.05.24 23	61.13	48.20	12.93	0.47	0.60	24.971	17.498	24.543	17.312	7.231	5.00	0.10	2.636	24	0	
17.05.24 23	61.40	48.46	12.95	0.49	0.61	24.641	17.468	24.216	17.279	6.937	5.00	0.10	2.575	24	0	
18.05.24 23	61.55	48.87	12.68	0.49	0.60	25.719	17.406	25.273	17.215	8.057	5.00	0.10	2.822	24	0	
19.05.24 23	61.23	48.78	12.45	0.48	0.60	26.067	17.380	25.619	17.190	8.429	5.00	0.10	2.881	24	0	
20.05.24 23	61.34	48.86	12.48	0.49	0.60	24.730	17.347	24.304	17.156	7.148	5.00	0.10	2.583	24	0	
21.05.24 23	59.89	47.55	12.34	0.44	0.60	24.423	16.860	24.019	16.684	7.334	5.00	0.10	2.548	24	0	
22.05.24 23	61.66	48.93	12.74	0.51	0.61	24.450	17.542	24.024	17.348	6.675	5.00	0.10	2.509	24	0	
23.05.24 23	61.68	49.13	12.55	0.51	0.61	24.404	17.447	23.979	17.253	6.726	5.00	0.10	2.503	24	0	
Итого/Средн	61.04	48.66	12.38	0.50	0.59	794.659	555.867	781.080	549.810	231.270	5.00	0.10	82.800	744	0	

Итоговое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	V1 м3	V2 м3	M1 т	M2 т	dM т	Qтв ГДж	ВНР ч	ВОС ч
22.04.24 23	36373.620	25153.521	35773.559	24886.226	10887.333	3754.015	32781	114
23.05.24 23	37168.279	25709.388	36554.639	25436.036	11118.603	3836.815	33525	114
Итого	794.659	555.867	781.080	549.810	231.270	82.800	744	0

Условные обозначения:

(<) параметр < min
(>) параметр > max
(!) отсут.питания
(#) дисбаланс масс
(X) аппарат.неиспр.

Представитель абонента _____ Представитель снабжающей организации _____

