

#84610#

Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 23.05.2024 по 08.06.2024

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

Мастер, ООО, УК
Генерала Толстикова 57-61, Калининград
4342

Заводской номер счётчика 16027152	Показания прибора, ГДж 08.06.2024	Предыдущие показания, ГДж 23.05.2024	Разность показаний, ГДж	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	7199,437	7199,437	0	0
Количество тепловой энергии, система 2	3868,35	3836,815	31.535	7.532

Подпись исполнителя



с 09.06.24 по 08.06.24



#84609#

Отчёт за период с 23.05.2024 по 08.06.2024.

Номер абонента 4342
Порядковый номер 6740
Тип теплосчётчика ТВ7
Заводской номер 16027152
Номер системы 2
Отчёт сформирован 17.06.2024

Ведомость регистрации параметров:

Дата	tнар, °C	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	Tmin,	Tmax,	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа
24.05.2024	-	2,538	0	24,52	17,382	0	24,093	17,188	0	24	15	0	0	61,7	49,2	0,5	0,61
25.05.2024	-	2,617	0	24,915	17,374	0	24,48	17,178	0	24	15	0	0	61,7	49,5	0,51	0,61
26.05.2024	-	2,784	0	25,585	17,311	0	25,137	17,114	0	24	15	0	0	61,8	49,6	0,51	0,6
27.05.2024	-	2,332	0	23,631	17,348	0	23,22	17,154	0	24	15	0	0	61,7	49,3	0,5	0,61
28.05.2024	-	2,276	0	23,337	17,301	0	22,931	17,108	0	24	15	0	0	61,7	49,2	0,5	0,61
29.05.2024	-	2,339	0	23,606	17,271	0	23,194	17,079	0	24	15	0	0	61,7	49,3	0,5	0,61
30.05.2024	-	2,508	0	24,296	17,216	0	23,873	17,022	0	24	15	0	0	61,7	49,4	0,49	0,61
31.05.2024	-	2,386	0	23,763	17,236	0	23,347	17,044	0	24	15	0	0	61,7	49,3	0,49	0,61
01.06.2024	-	2,438	0	23,975	17,175	0	23,557	16,982	0	24	15	0	0	61,7	49,4	0,49	0,61
02.06.2024	-	2,617	0	25,03	17,132	0	24,608	16,945	0	24	15	0	0	60,6	48,8	0,43	0,6
03.06.2024	-	2,349	0	23,781	17,411	0	23,37	17,218	0	24	15	0	0	61,4	49	0,47	0,61
04.06.2024	-	2,487	0	24,085	17,153	0	23,666	16,962	0	24	15	0	0	61,7	49	0,46	0,6
05.06.2024	-	1,034	0	15,661	9,517	0	15,518	9,443	0	24	15	0	0	41,4	40,4	0,36	0,62
06.06.2024	-	0,3	0	9,653	5,655	0	9,639	5,647	0	24	15	0	0	21,7	22,6	0,34	0,63
07.06.2024	-	0,264	0	9,405	5,66	0	9,393	5,652	0	24	15	0	0	21	21,9	0,26	0,63
08.06.2024	-	0,263	0	9,347	5,51	0	9,336	5,504	0	24	15	0	0	20,6	21,3	0,22	0,63
Итого:	-	31,532	0	334,59	233,652	0	329,362	231,24	0	384	240	0	0	52,74	43,58	0,44	0,61

Общее время работы системы 384 час.

Период нормальной работы системы 384 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.05.2024	3836,815	37168,279	25709,388	0	36554,639	25436,036	0	33525	114
08.06.2024	3868,35	37502,87	25943,039	0	36884,002	25667,275	0	33909	114

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения
