

#49857#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.10.2023 по 23.11.2023

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

Мастер, ООО, УК
Ульяны Громовой 107, Калининград
4342
6763
ТВ7 (АСЦП)
15025836
1

Ведомость регистрации параметров:

| Дата | dQ, ГДж | dQg, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dV3, м3 | dM1, т | dM2, т | dM3, т | dTNar, ч | dTtn, ч | t1, °C | t2, °C | p1, МПа | p2, МПа | TempNar, °C |
|------------|---------|-----------|----------|---------|---------|----------|--------|--------|----------|---------|--------|--------|---------|---------|-------------|
| 24.10.2023 | 7,343 | 0 | 219,934 | 0 | 0 | 217,539 | 0 | 0 | 24 | 0 | 48,6 | 40,6 | 0,49 | 0,39 | - |
| 25.10.2023 | 7,546 | 0 | 220,705 | 0 | 0 | 218,251 | 0 | 0 | 24 | 0 | 49,1 | 40,9 | 0,51 | 0,41 | - |
| 26.10.2023 | 7,891 | 0 | 221,121 | 0 | 0 | 218,58 | 0 | 0 | 24 | 0 | 49,9 | 41,3 | 0,5 | 0,4 | - |
| 27.10.2023 | 8,034 | 0 | 221,833 | 0 | 0 | 219,265 | 0 | 0 | 24 | 0 | 50,1 | 41,3 | 0,5 | 0,4 | - |
| 28.10.2023 | 8,152 | 0 | 221,806 | 0 | 0 | 219,226 | 0 | 0 | 24 | 0 | 50,2 | 41,3 | 0,52 | 0,41 | - |
| 29.10.2023 | 8,869 | 0 | 223,479 | 0 | 0 | 220,658 | 0 | 0 | 24 | 0 | 52,3 | 42,8 | 0,59 | 0,49 | - |
| 30.10.2023 | 7,123 | 0 | 220,835 | 0 | 0 | 218,516 | 0 | 0 | 24 | 0 | 47,7 | 39,9 | 0,49 | 0,39 | - |
| 31.10.2023 | 6,948 | 0 | 221,611 | 0 | 0 | 219,3 | 0 | 0 | 24 | 0 | 47,5 | 40 | 0,52 | 0,42 | - |
| 01.11.2023 | 6,403 | 0 | 184,901 | 0 | 0 | 182,806 | 0 | 0 | 24 | 0 | 49,5 | 41,2 | 0,56 | 0,46 | - |
| 02.11.2023 | 9,453 | 0 | 225,456 | 0 | 0 | 222,308 | 0 | 0 | 20 | 4 | 55 | 44,8 | 0,58 | 0,47 | - |
| 03.11.2023 | 7,396 | 0 | 222,191 | 0 | 0 | 219,688 | 0 | 0 | 24 | 0 | 49,3 | 41,3 | 0,49 | 0,39 | - |
| 04.11.2023 | 7,534 | 0 | 222,518 | 0 | 0 | 219,981 | 0 | 0 | 24 | 0 | 49,7 | 41,5 | 0,54 | 0,43 | - |
| 05.11.2023 | 8,074 | 0 | 223,191 | 0 | 0 | 220,514 | 0 | 0 | 24 | 0 | 50,9 | 42,2 | 0,59 | 0,48 | - |
| 06.11.2023 | 7,574 | 0 | 222,055 | 0 | 0 | 219,539 | 0 | 0 | 24 | 0 | 49,5 | 41,3 | 0,51 | 0,41 | - |
| 07.11.2023 | 7,688 | 0 | 222,098 | 0 | 0 | 219,567 | 0 | 0 | 24 | 0 | 49,8 | 41,5 | 0,57 | 0,46 | - |
| 08.11.2023 | 7,79 | 0 | 221,834 | 0 | 0 | 219,271 | 0 | 0 | 24 | 0 | 50,1 | 41,6 | 0,56 | 0,46 | - |
| 09.11.2023 | 7,907 | 0 | 222,426 | 0 | 0 | 219,825 | 0 | 0 | 24 | 0 | 50,3 | 41,7 | 0,61 | 0,5 | - |
| 10.11.2023 | 7,828 | 0 | 222,887 | 0 | 0 | 220,331 | 0 | 0 | 24 | 0 | 50 | 41,6 | 0,61 | 0,51 | - |
| 11.11.2023 | 7,802 | 0 | 222,96 | 0 | 0 | 220,391 | 0 | 0 | 24 | 0 | 50,1 | 41,6 | 0,58 | 0,48 | - |
| 12.11.2023 | 7,856 | 0 | 222,355 | 0 | 0 | 219,777 | 0 | 0 | 24 | 0 | 50,2 | 41,7 | 0,53 | 0,42 | - |
| 13.11.2023 | 8,35 | 0 | 222,553 | 0 | 0 | 219,854 | 0 | 0 | 24 | 0 | 51,4 | 42,4 | 0,57 | 0,47 | - |
| 14.11.2023 | 8,955 | 0 | 223,646 | 0 | 0 | 220,744 | 0 | 0 | 24 | 0 | 53 | 43,3 | 0,57 | 0,46 | - |
| 15.11.2023 | 8,957 | 0 | 222,756 | 0 | 0 | 219,899 | 0 | 0 | 24 | 0 | 52,8 | 43,1 | 0,56 | 0,45 | - |
| 16.11.2023 | 10,021 | 0 | 225,471 | 0 | 0 | 222,271 | 0 | 0 | 24 | 0 | 55,6 | 44,8 | 0,62 | 0,51 | - |
| 17.11.2023 | 11,224 | 0 | 225,696 | 0 | 0 | 222,137 | 0 | 0 | 24 | 0 | 58,7 | 46,7 | 0,66 | 0,55 | - |
| 18.11.2023 | 11,572 | 0 | 225,274 | 0 | 0 | 221,574 | 0 | 0 | 24 | 0 | 59,9 | 47,4 | 0,57 | 0,46 | - |
| 19.11.2023 | 11,601 | 0 | 225,216 | 0 | 0 | 221,512 | 0 | 0 | 24 | 0 | 60 | 47,5 | 0,61 | 0,5 | - |
| 20.11.2023 | 11,514 | 0 | 224,899 | 0 | 0 | 221,19 | 0 | 0 | 24 | 0 | 59,9 | 47,5 | 0,57 | 0,46 | - |
| 21.11.2023 | 12,534 | 0 | 225,992 | 0 | 0 | 222,01 | 0 | 0 | 24 | 0 | 62,2 | 48,8 | 0,63 | 0,52 | - |
| 22.11.2023 | 12,526 | 0 | 225,086 | 0 | 0 | 221,066 | 0 | 0 | 24 | 0 | 62,5 | 48,9 | 0,56 | 0,45 | - |
| 23.11.2023 | 10,946 | 0 | 222,394 | 0 | 0 | 218,902 | 0 | 0 | 24 | 0 | 58,3 | 46,4 | 0,53 | 0,43 | - |
| Итого: | 273,411 | 0 | 6875,179 | 0 | 0 | 6786,492 | 0 | 0 | 740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гкал | 65,303 | | | | | | | | | | | | | | |

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 740

Показания интеграторов:

| Дата | Q, ГДж | V1, м3 | V2, м3 | V3, м3 | M1, т | M2, т | M3, т | TNar, ч | Ttn, ч |
|------------|----------|------------|--------|--------|------------|-------|-------|---------|--------|
| 23.10.2023 | 5749,94 | 134963,641 | 0 | 0 | 133127,519 | 0 | 0 | 28530 | 445 |
| 23.11.2023 | 6023,351 | 141838,821 | 0 | 0 | 139914,01 | 0 | 0 | 29270 | 449 |

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
27.11.2023 7:46:35