

#99301#

Отчёт по теплопотреблению за период с 07.10.2024 по 23.10.2024

Потребитель ЖКМР, ООО, УК
Адрес потребителя Бульвар Л. Шевцовой 3, Калининград
Номер абонента 4113
Порядковый номер 6563
Тип теплосчётчика ТВ7
Заводской номер 15021740
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	Tmin	Tmax	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
08.10.2024	4,791	0	192,81	0	0	190,715	0	0	24	2162	0	0	48,5	42,5	0,51	0,47	-
09.10.2024	6,643	0	316,36	0	0	312,914	0	0	24	2164	0	0	48,6	43,5	0,52	0,45	-
10.10.2024	6,274	0	307,919	0	0	304,56	0	0	24	2164	0	0	48,6	43,7	0,56	0,49	-
11.10.2024	6,411	0	304,474	0	0	301,115	0	0	24	2164	0	0	48,8	43,8	0,44	0,37	-
12.10.2024	6,994	0	304,4	0	0	300,786	0	0	24	2164	0	0	50,5	45	0,44	0,37	-
13.10.2024	7,28	0	303,546	0	0	299,829	0	0	24	2164	0	0	51,4	45,6	0,44	0,37	-
14.10.2024	6,64	0	303,051	0	0	299,602	0	0	24	2164	0	0	49,5	44,3	0,44	0,37	-
15.10.2024	6,809	0	303,147	0	0	299,656	0	0	24	2164	0	0	49,9	44,4	0,44	0,37	-
16.10.2024	7,385	0	304,223	0	0	300,47	0	0	24	2164	0	0	51,6	45,7	0,44	0,37	-
17.10.2024	7,501	0	303,475	0	0	299,678	0	0	24	2164	0	0	51,9	46	0,44	0,37	-
18.10.2024	7,225	0	303,253	0	0	299,537	0	0	24	2164	0	0	51,3	45,6	0,44	0,37	-
19.10.2024	7,184	0	302,989	0	0	299,33	0	0	24	2164	0	0	51,1	45,4	0,44	0,37	-
20.10.2024	7,199	0	303,201	0	0	299,543	0	0	24	2164	0	0	51,1	45,3	0,44	0,37	-
21.10.2024	6,631	0	302,955	0	0	299,504	0	0	24	2164	0	0	49,5	44,2	0,44	0,37	-
22.10.2024	6,229	0	303,159	0	0	299,828	0	0	24	2164	0	0	48,7	43,7	0,45	0,38	-
23.10.2024	6,33	0	303,052	0	0	299,697	0	0	24	2164	0	0	48,8	43,8	0,44	0,38	-
Итого:	107,526	0	4762,014	0	0	4706,764	0	0	384	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	25,682																

Общее время работы системы, ч 384

Период нормальной работы системы, ч 384

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
07.10.2024	517,428	20988,131	0	0	20724,325	0	0	5628	3
23.10.2024	624,954	25750,145	0	0	25431,087	0	0	6012	3

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
24.10.2024 9:54:11