

#121493#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.02.2025 по 23.03.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

ЖКМР, ООО, УК
Кошевого 50-56А, Калининград
4113
6717
ТВ7 (АСЦП)
15025681
2

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.02.2025	4,541	0	105,863	95,728	0	104,12	94,436	0	24	0	59,7	53,9	0,45	0,39	-
25.02.2025	4,717	0	106,006	95,716	0	104,181	94,364	0	24	0	61,3	55,2	0,45	0,39	-
26.02.2025	4,684	0	105,719	95,625	0	103,886	94,262	0	24	0	61,5	55,4	0,45	0,39	-
27.02.2025	4,46	0	105,21	95,772	0	103,403	94,414	0	24	0	61,1	55,2	0,45	0,39	-
28.02.2025	4,206	0	104,804	95,825	0	103,087	94,532	0	24	0	59,6	53,9	0,45	0,39	-
01.03.2025	4,353	0	105,595	95,55	0	103,909	94,296	0	24	0	58,8	53,3	0,45	0,39	-
02.03.2025	4,433	0	106,427	95,542	0	104,773	94,308	0	24	0	58	52,6	0,45	0,39	-
03.03.2025	4,447	0	105,848	95,509	0	104,151	94,241	0	24	0	59	53,4	0,45	0,39	-
04.03.2025	4,304	0	105,169	95,553	0	103,479	94,285	0	24	0	59,1	53,4	0,45	0,39	-
05.03.2025	4,48	0	105,908	95,48	0	104,187	94,196	0	24	0	59,4	53,8	0,45	0,39	-
06.03.2025	4,256	0	105	95,629	0	103,28	94,331	0	24	0	59,7	54,1	0,45	0,39	-
07.03.2025	4,413	0	105,666	95,474	0	103,939	94,173	0	24	0	59,7	54,2	0,45	0,39	-
08.03.2025	4,141	0	104,195	95,299	0	102,477	93,994	0	24	0	59,9	54,3	0,45	0,39	-
09.03.2025	4,638	0	106,195	94,63	0	104,47	93,353	0	24	0	59,3	54	0,45	0,39	-
10.03.2025	4,303	0	105,287	95,761	0	103,528	94,431	0	24	0	60,3	54,7	0,45	0,39	-
11.03.2025	4,149	0	104,897	95,849	0	103,171	94,535	0	24	0	59,8	54,3	0,45	0,39	-
12.03.2025	4,252	0	105,39	95,926	0	103,65	94,61	0	24	0	59,9	54,4	0,45	0,39	-
13.03.2025	4,204	0	105,357	96,079	0	103,632	94,771	0	24	0	59,6	54,1	0,45	0,39	-
14.03.2025	4,214	0	105,631	96,357	0	103,908	95,051	0	24	0	59,5	54	0,45	0,39	-
15.03.2025	4,184	0	104,956	95,461	0	103,29	94,21	0	24	0	58,6	53,2	0,45	0,39	-
16.03.2025	4,552	0	106,506	94,74	0	104,866	93,518	0	24	0	57,8	52,5	0,45	0,39	-
17.03.2025	4,242	0	105,779	95,958	0	104,115	94,705	0	24	0	58,3	52,9	0,44	0,39	-
18.03.2025	4,602	0	107,72	96,23	0	106,014	94,968	0	24	0	58,4	53,1	0,45	0,39	-
19.03.2025	4,299	0	106,745	96,811	0	105,05	95,533	0	24	0	58,7	53,3	0,45	0,39	-
20.03.2025	4,364	0	107,259	97,098	0	105,534	95,799	0	24	0	59,1	53,7	0,45	0,39	-
21.03.2025	4,105	0	105,848	97,212	0	104,104	95,877	0	24	0	59,8	54,3	0,45	0,39	-
22.03.2025	4,243	0	105,757	96,182	0	104,048	94,886	0	24	0	59,3	53,8	0,45	0,39	-
23.03.2025	4,25	0	106,2	95,483	0	104,587	94,272	0	24	0	57,3	52,3	0,44	0,39	-
Итого:	122,036	0	2960,937	2682,479	0	2912,839	2646,351	0	672	0	0	0	0	0	0
Гкал	29,148														

Общее время работы системы, ч 672
Период нормальной работы системы, ч 672

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.02.2025	615,324	11545,809	10034,174	0	11363,672	9910,613	0	3587	185
23.03.2025	737,358	14506,746	12716,652	0	14276,51	12556,964	0	4259	185

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
24.03.2025 17:58:16