

#126599#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.03.2025 по 14.04.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

ЖКМР, ООО, УК

Кошевого 50-56А, Калининград

4113

6716

ТВ7 (АСЦП)

15025681

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.03.2025	11,69	0	476,789	0	0	470,543	0	0	24	0	52,8	46,9	0,02	0	-
25.03.2025	12,279	0	477,057	0	0	470,43	0	0	24	0	54,4	48,1	0,03	0	-
26.03.2025	11,69	0	476,694	0	0	470,288	0	0	24	0	53,4	47,5	0,01	0	-
27.03.2025	11,789	0	476,229	0	0	469,803	0	0	24	0	53,4	47,4	0,01	0	-
28.03.2025	10,765	0	475,334	0	0	469,307	0	0	24	0	51,8	46,3	0,01	0	-
29.03.2025	11,139	0	476,289	0	0	470,094	0	0	24	0	52,5	46,8	0,02	0	-
30.03.2025	11,443	0	476,557	0	0	470,171	0	0	24	0	53,4	47,5	0,01	0	-
31.03.2025	11,591	0	476,4	0	0	470,025	0	0	24	0	53,3	47,4	0,01	0	-
01.04.2025	11,567	0	475,889	0	0	469,624	0	0	24	0	52,9	47	0,01	0	-
02.04.2025	11,607	0	476,473	0	0	470,119	0	0	24	0	53,2	47,3	0,01	0	-
03.04.2025	10,335	0	475,636	0	0	469,705	0	0	24	0	51,4	46,1	0,01	0	-
04.04.2025	9,914	0	473,896	0	0	468,402	0	0	24	0	49,7	44,7	0,01	0	-
05.04.2025	11,496	0	474,951	0	0	468,839	0	0	24	0	52,2	46,4	0,01	0	-
06.04.2025	12,615	0	475,94	0	0	469,394	0	0	24	0	54,1	47,7	0,02	0	-
07.04.2025	12,281	0	476,033	0	0	469,521	0	0	24	0	53,9	47,6	0,03	0	-
08.04.2025	11,762	0	474,992	0	0	468,792	0	0	24	0	52,6	46,6	0,01	0	-
09.04.2025	11,924	0	475,161	0	0	468,844	0	0	24	0	53,2	47,1	0,02	0	-
10.04.2025	11,313	0	474,335	0	0	468,368	0	0	24	0	51,4	45,7	0,02	0	-
11.04.2025	12,078	0	476,676	0	0	470,224	0	0	24	0	53,7	47,6	0,02	0,01	-
12.04.2025	11,505	0	476,499	0	0	470,231	0	0	24	0	52,8	47	0,02	0	-
13.04.2025	10,88	0	477,103	0	0	470,954	0	0	24	0	52,3	46,8	0,04	0	-
14.04.2025	5,983	0	299,41	0	0	295,6	0	0	24	0	51,9	47	0,03	0	-
Итого:	247,646	0	10294,343	0	0	10159,278	0	0	528	0	0	0	0	0	0
Гкал	59,149														

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

528

528

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.03.2025	2076,885	79841,425	0	0	78764,752	0	0	4259	185
14.04.2025	2324,53	90135,767	0	0	88924,031	0	0	4787	185

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

18.04.2025 11:11:55