

#18913#

Отчёт по теплопотреблению за период с 03.10.2022 по 23.10.2022

Потребитель ЖКМР, ООО, УК
Адрес потребителя Кошевого 50-56А, Калининград
Номер абонента 4113
Порядковый номер 6716
Тип теплосчётчика ТВ7
Заводской номер 15025681
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	Tmin	Tmax	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
04.10.2022	0	0	0,01	0	0	0,01	0	0	24	295	0	0	20,2	19,7	0,33	0,3	-
05.10.2022	2,184	0	123,026	0	0	121,865	0	0	16	297	0	8	45,2	41	0,37	0,33	-
06.10.2022	8,56	0	490,49	0	0	485,882	0	0	16	297	0	8	45,3	41,1	0,44	0,38	-
07.10.2022	8,313	0	486,64	0	0	482,029	0	0	24	297	0	0	45,3	41,2	0,44	0,38	-
08.10.2022	8,104	0	482,992	0	0	478,457	0	0	24	297	0	0	45,3	41,2	0,44	0,38	-
09.10.2022	8,044	0	482,041	0	0	477,525	0	0	24	297	0	0	45,3	41,2	0,44	0,38	-
10.10.2022	8,368	0	481,851	0	0	477,211	0	0	24	297	0	0	45,7	41,5	0,44	0,38	-
11.10.2022	8,044	0	481,353	0	0	476,829	0	0	24	297	0	0	45,3	41,2	0,44	0,38	-
12.10.2022	7,938	0	478,647	0	0	474,112	0	0	24	297	0	0	45,3	41,3	0,44	0,38	-
13.10.2022	7,799	0	474,901	0	0	470,429	0	0	24	297	0	0	45,3	41,3	0,44	0,38	-
14.10.2022	8,145	0	480,158	0	0	475,545	0	0	24	297	0	0	45,6	41,5	0,44	0,38	-
15.10.2022	7,924	0	480,11	0	0	475,576	0	0	24	297	0	0	45,3	41,3	0,44	0,38	-
16.10.2022	7,69	0	480,392	0	0	475,87	0	0	24	297	0	0	45,3	41,4	0,44	0,38	-
17.10.2022	7,612	0	477,985	0	0	473,464	0	0	24	297	0	0	45,3	41,4	0,44	0,38	-
18.10.2022	7,469	0	475,658	0	0	471,174	0	0	24	297	0	0	45,3	41,5	0,44	0,38	-
19.10.2022	7,948	0	474,975	0	0	470,458	0	0	24	297	0	0	45,4	41,4	0,44	0,38	-
20.10.2022	8,34	0	474,55	0	0	469,93	0	0	24	297	0	0	45,9	41,7	0,44	0,38	-
21.10.2022	9,312	0	475,061	0	0	470,068	0	0	24	297	0	0	47,6	42,9	0,44	0,38	-
22.10.2022	8,54	0	473,97	0	0	469,337	0	0	24	297	0	0	46	41,7	0,44	0,38	-
23.10.2022	8,02	0	473,206	0	0	468,76	0	0	24	297	0	0	45,3	41,2	0,44	0,38	-
Итого:	148,354	0	8748,016	0	0	8664,531	0	0	464	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	35,434																

Общее время работы системы, ч 480

Период нормальной работы системы, ч 464

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
03.10.2022	4282,929	177251,439	0	0	174942,175	0	0	16185	770
23.10.2022	4431,284	185999,456	0	0	183606,706	0	0	16649	786

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
28.10.2022 12:10:40