

#126598#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.03.2025 по 14.04.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Мастер, ООО, УК

Ульяны Громовой 40-50, Калининград

4342

6836

ТВ7 (АСЦП)

15025691

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.03.2025	11,134	0	310,55	0	0	306,526	0	0	24	0	52,8	44,2	0,51	0,49	-
25.03.2025	10,773	0	310,085	0	0	306,125	0	0	24	0	52,5	44,1	0,5	0,47	-
26.03.2025	9,727	0	310,985	0	0	307,475	0	0	24	0	49,4	41,8	0,44	0,41	-
27.03.2025	10,135	0	310,86	0	0	307,193	0	0	24	0	50,4	42,6	0,44	0,42	-
28.03.2025	9,167	0	310,71	0	0	307,316	0	0	24	0	48,6	41,5	0,42	0,4	-
29.03.2025	8,972	0	310,525	0	0	307,14	0	0	24	0	48,5	41,5	0,45	0,43	-
30.03.2025	9,336	0	310,425	0	0	306,987	0	0	24	0	48,9	41,6	0,45	0,42	-
31.03.2025	9,583	0	310,915	0	0	307,368	0	0	24	0	49,6	42,1	0,44	0,42	-
01.04.2025	10,508	0	310,845	0	0	307,012	0	0	24	0	51,6	43,4	0,49	0,47	-
02.04.2025	9,377	0	310,53	0	0	307,033	0	0	24	0	49,2	41,9	0,44	0,42	-
03.04.2025	8,389	0	310,33	0	0	307,149	0	0	24	0	47	40,5	0,42	0,4	-
04.04.2025	10,168	0	310,57	0	0	306,807	0	0	24	0	51	43,1	0,45	0,43	-
05.04.2025	12,211	0	309,855	0	0	305,387	0	0	24	0	55,8	46,3	0,47	0,45	-
06.04.2025	13,181	0	310,735	0	0	305,921	0	0	24	0	57,8	47,5	0,45	0,43	-
07.04.2025	11,911	0	310,505	0	0	306,168	0	0	24	0	54,9	45,6	0,46	0,44	-
08.04.2025	11,732	0	310,255	0	0	306,024	0	0	24	0	54,3	45,1	0,48	0,46	-
09.04.2025	11,544	0	310,58	0	0	306,412	0	0	24	0	53,8	44,8	0,47	0,45	-
10.04.2025	12,297	0	310,51	0	0	306,104	0	0	24	0	55,4	45,8	0,47	0,45	-
11.04.2025	10,743	0	310,455	0	0	306,58	0	0	24	0	51,9	43,5	0,46	0,43	-
12.04.2025	10,032	0	310,035	0	0	306,341	0	0	24	0	50,6	42,7	0,48	0,45	-
13.04.2025	8,762	0	310,835	0	0	307,497	0	0	24	0	48,1	41,3	0,43	0,41	-
14.04.2025	4,946	0	194,32	0	0	192,391	0	0	24	0	46,5	40,3	0,37	0,36	-
Итого:	224,628	0	6715,415	0	0	6632,956	0	0	528	0	0	0	0	0	0
Гкал	53,651														

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

528

528

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.03.2025	1665,776	40809,205	0	0	40222,33	0	0	3152	1206
14.04.2025	1890,402	47524,62	0	0	46855,285	0	0	3680	1206

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

18.04.2025 11:43:41