

#93231#

Показания приборов  
учёта тепловой энергии  
за период с 23.08.2024 по 27.08.2024

Потребитель  
Адрес потребителя  
Абонентский номер

Мастер, ООО, УК  
Ульяны Громовой 40-50, Калининград  
4342

Заводской номер счётчика 15025691	Показания прибора, ГДж 27.08.2024	Предыдущие показания, ГДж 23.08.2024	Разность показаний, ГДж	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	9521,942	9521,942	0	0
Количество тепловой энергии, система 2	4483,091	4470,765	12.326	2.944

Подпись исполнителя



И.р.

И.т.с.

И.к.а.з.

И.г.а.

01.04.28.08.24 нов.

2024



#93230#

Отчёт за период с 23.08.2024 по 27.08.2024.

Номер абонента 4342  
 Порядковый номер 6837  
 Тип теплосчётчика ТВ7 (АССII)  
 Заводской номер 15025691  
 Номер системы 2  
 Отчёт сформирован 04.09.2024

Ведомость регистрации параметров:

Дата	tнар, °C	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа
24.08.2024	-	3,119	0	42,798	36,788	0	42,04	36,35	0	24	0	62,2	50,6	0,4	0,39
25.08.2024	-	3,124	0	42,739	36,674	0	41,982	36,237	0	24	0	62,2	50,7	0,41	0,39
26.08.2024	-	2,987	0	42,304	36,852	0	41,554	36,412	0	24	0	62,2	50,7	0,39	0,38
27.08.2024	-	3,096	0	42,485	36,56	0	41,733	36,127	0	24	0	62,2	50,6	0,39	0,38
Итого:	-	12,326	0	170,326	146,874	0	167,309	145,126	0	96	0	62,2	50,65	0,4	0,38

Общее время работы системы 96 час.

Период нормальной работы системы 96 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.08.2024	4470,765	49061,692	38188,995	0	48251,103	37802,108	0	33777	894
27.08.2024	4483,091	49232,017	38335,869	0	48418,413	37947,234	0	33873	894

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения