

#93204#


Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 23.08.2024 по 26.08.2024

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер


Мастер, ООО, УК
Бульвар Л. Шевцовой 13-15, Калининград
4342

Заводской номер счётчика 15025651	Показания прибора, ГДж 26.08.2024	Предыдущие показания, ГДж 23.08.2024	Разность показаний, ГДж	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	8361,452	8361,456	-0.004	-0.001
Количество тепловой энергии, система 2	4727,042	4718,981	8.061	1.925

Подпись исполнителя _____



05 09 20 24



#93203#

Отчёт за период с 23.08.2024 по 26.08.2024.

Номер абонента 4342
Порядковый номер 6773
Тип теплосчётчика ТВ7 (ASCII)
Заводской номер 15025651
Номер системы 2
Отчёт сформирован 04.09.2024

Ведомость регистрации параметров:

Дата	t _{нар} , °C	dQ, ГДж	dQ _г , Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа
24.08.2024	-	2,876	0	21,455	13,016	0	21,084	12,9	0	24	0	61,4	43,9	0,47	0,47
25.08.2024	-	2,7	0	20,702	13,039	0	20,346	12,925	0	24	0	61,4	43,9	0,49	0,49
26.08.2024	-	2,485	0	19,927	13,168	0	19,585	13,051	0	24	0	61,2	43,9	0,53	0,53
Итого:	-	8,061	0	62,084	39,223	0	61,015	38,876	0	72	0	61,33	43,9	0,5	0,5

Общее время работы системы 72 час.

Период нормальной работы системы 72 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.08.2024	4718,981	45539,961	33026,53	0	44747,586	32673,796	0	34414	402
26.08.2024	4727,042	45602,046	33065,752	0	44808,602	32712,672	0	34486	402

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____