

#112778#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.12.2024 по 23.01.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Мастер, ООО, УК

Бульвар Л. Шевцовой 13-15, Калининград

4342

6772

ТВ7 (ASCII)

15025651

1

Ведомость регистрации параметров:

| Дата | dQ, ГДж | dQg, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dV3, м3 | dM1, т | dM2, т | dM3, т | dTNar, ч | dTtn, ч | t1, °C | t2, °C | p1, МПа | p2, МПа | TempNar, °C |
|------------|---------|-----------|----------|---------|---------|----------|--------|--------|----------|---------|--------|--------|---------|---------|-------------|
| 24.12.2024 | 10,107 | 0 | 222,622 | 0 | 0 | 219,759 | 0 | 0 | 24 | 0 | 52,7 | 41,7 | 0,44 | 0,41 | 4,2 |
| 25.12.2024 | 10,234 | 0 | 222,299 | 0 | 0 | 219,384 | 0 | 0 | 24 | 0 | 53,1 | 42 | 0,44 | 0,41 | 1,8 |
| 26.12.2024 | 9,776 | 0 | 223,32 | 0 | 0 | 220,533 | 0 | 0 | 24 | 0 | 51,8 | 41,2 | 0,44 | 0,41 | 2,1 |
| 27.12.2024 | 9,904 | 0 | 223,572 | 0 | 0 | 220,745 | 0 | 0 | 24 | 0 | 52,3 | 41,6 | 0,44 | 0,41 | 3,8 |
| 28.12.2024 | 9,937 | 0 | 224,095 | 0 | 0 | 221,24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 52,4 | 41,7 | 0,44 | 0,41 | 5,3 |
| 29.12.2024 | 10,138 | 0 | 224,011 | 0 | 0 | 221,105 | 0 | 0 | 24 | 0 | 52,9 | 42 | 0,44 | 0,41 | 4,3 |
| 30.12.2024 | 9,99 | 0 | 223,837 | 0 | 0 | 220,959 | 0 | 0 | 24 | 0 | 52,6 | 41,8 | 0,44 | 0,41 | 3,9 |
| 31.12.2024 | 9,992 | 0 | 223,651 | 0 | 0 | 220,767 | 0 | 0 | 24 | 0 | 52,7 | 41,9 | 0,44 | 0,41 | 4,8 |
| 01.01.2025 | 10,216 | 0 | 224,265 | 0 | 0 | 221,313 | 0 | 0 | 24 | 0 | 53,3 | 42,3 | 0,44 | 0,41 | 5,5 |
| 02.01.2025 | 10,906 | 0 | 225,053 | 0 | 0 | 221,891 | 0 | 0 | 24 | 0 | 55,1 | 43,3 | 0,45 | 0,41 | 4,2 |
| 03.01.2025 | 12,508 | 0 | 227,306 | 0 | 0 | 223,651 | 0 | 0 | 24 | 0 | 59 | 45,6 | 0,44 | 0,41 | 4 |
| 04.01.2025 | 13,204 | 0 | 225,919 | 0 | 0 | 222,086 | 0 | 0 | 24 | 0 | 60,7 | 46,5 | 0,44 | 0,41 | -0,5 |
| 05.01.2025 | 13,001 | 0 | 224,536 | 0 | 0 | 220,767 | 0 | 0 | 24 | 0 | 60,3 | 46,3 | 0,44 | 0,41 | -0,9 |
| 06.01.2025 | 12,554 | 0 | 223,827 | 0 | 0 | 220,203 | 0 | 0 | 24 | 0 | 59,2 | 45,6 | 0,44 | 0,41 | -1,8 |
| 07.01.2025 | 10,28 | 0 | 219,818 | 0 | 0 | 216,904 | 0 | 0 | 24 | 0 | 53,5 | 42,2 | 0,44 | 0,41 | -1,4 |
| 08.01.2025 | 11,021 | 0 | 222,53 | 0 | 0 | 219,402 | 0 | 0 | 24 | 0 | 55,1 | 43,1 | 0,44 | 0,41 | 4,9 |
| 09.01.2025 | 11,765 | 0 | 223,584 | 0 | 0 | 220,246 | 0 | 0 | 24 | 0 | 56,9 | 44,1 | 0,44 | 0,41 | 2,3 |
| 10.01.2025 | 11,205 | 0 | 222,246 | 0 | 0 | 219,047 | 0 | 0 | 24 | 0 | 55,7 | 43,4 | 0,44 | 0,41 | 0,7 |
| 11.01.2025 | 12,338 | 0 | 225,083 | 0 | 0 | 221,551 | 0 | 0 | 24 | 0 | 58,4 | 45,1 | 0,44 | 0,41 | - |
| 12.01.2025 | 12,194 | 0 | 224,676 | 0 | 0 | 221,226 | 0 | 0 | 24 | 0 | 57,7 | 44,5 | 0,44 | 0,41 | - |
| 13.01.2025 | 12,933 | 0 | 225,334 | 0 | 0 | 221,66 | 0 | 0 | 24 | 0 | 59,5 | 45,5 | 0,44 | 0,41 | - |
| 14.01.2025 | 12,446 | 0 | 223,7 | 0 | 0 | 220,159 | 0 | 0 | 24 | 0 | 58,6 | 45,1 | 0,44 | 0,41 | - |
| 15.01.2025 | 10,442 | 0 | 223,265 | 0 | 0 | 220,298 | 0 | 0 | 24 | 0 | 53,5 | 42,2 | 0,45 | 0,41 | - |
| 16.01.2025 | 10,602 | 0 | 223,591 | 0 | 0 | 220,585 | 0 | 0 | 24 | 0 | 53,9 | 42,4 | 0,44 | 0,41 | - |
| 17.01.2025 | 10,545 | 0 | 223,889 | 0 | 0 | 220,902 | 0 | 0 | 24 | 0 | 53,7 | 42,3 | 0,45 | 0,41 | - |
| 18.01.2025 | 10,374 | 0 | 223,334 | 0 | 0 | 220,381 | 0 | 0 | 24 | 0 | 53,5 | 42,2 | 0,44 | 0,41 | - |
| 19.01.2025 | 11,09 | 0 | 225,341 | 0 | 0 | 222,184 | 0 | 0 | 24 | 0 | 55 | 43,1 | 0,45 | 0,41 | - |
| 20.01.2025 | 12,139 | 0 | 226,385 | 0 | 0 | 222,903 | 0 | 0 | 24 | 0 | 57,7 | 44,7 | 0,45 | 0,41 | - |
| 21.01.2025 | 12,269 | 0 | 226,806 | 0 | 0 | 223,286 | 0 | 0 | 24 | 0 | 58,1 | 44,9 | 0,45 | 0,41 | - |
| 22.01.2025 | 12,121 | 0 | 225,994 | 0 | 0 | 222,533 | 0 | 0 | 24 | 0 | 57,6 | 44,6 | 0,45 | 0,41 | - |
| 23.01.2025 | 12,33 | 0 | 226,536 | 0 | 0 | 222,978 | 0 | 0 | 24 | 0 | 58,2 | 45 | 0,35 | 0,41 | - |
| Итого: | 348,561 | 0 | 6950,425 | 0 | 0 | 6850,648 | 0 | 0 | 744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гкал | 83,252 | | | | | | | | | | | | | | |

Общее время работы системы, ч744

Период нормальной работы системы, ч744

Показания интеграторов:

| Дата | Q, ГДж | V1, м3 | V2, м3 | V3, м3 | M1, т | M2, т | M3, т | TNar, ч | Ttn, ч |
|------------|----------|-----------|--------|--------|-----------|-------|-------|---------|--------|
| 23.12.2024 | 669,181 | 15609,595 | 0 | 0 | 15412,001 | 0 | 0 | 1692 | 506 |
| 23.01.2025 | 1017,743 | 22560,021 | 0 | 0 | 22262,648 | 0 | 0 | 2436 | 506 |

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

27.01.2025 8:03:28