

#113185#

Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 21.01.2025 по 29.01.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

МАЯК, ООО (Вестер)
Театральная 21, Калининград
3704

Заводской номер счётчика 19084692	Показания прибора, ГДж 29.01.2025	Предыдущие показания, ГДж 21.01.2025	Разность показаний, ГДж	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	6269,461	6147,671	121.79	29.089

Подпись исполнителя _____



#113184#

Отчёт за период с 21.01.2025 по 29.01.2025.

Номер абонента 3704
Порядковый номер 8555
Тип теплосчётчика ТВ7 (АСЦП)
Заводской номер 19084692
Номер системы 1
Отчёт сформирован 06.02.2025

Ведомость регистрации параметров:

Дата	t _{нар} , °C	dQ, ГДж	dQ _г , Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа
22.01.2025	-	19,282	0	175,619	0	0	171,056	0	0	24	0	76,7	49,8	0,37	0,23
23.01.2025	-	19,105	0	175,141	0	0	170,592	0	0	24	0	76,6	49,9	0,36	0,23
24.01.2025	-	16,85	0	165,408	0	0,287	161,488	0	0,284	24	0	72,8	48	0,36	0,23
25.01.2025	-	15,319	0,051	150,421	0	0	147,027	0	0	24	0	70,8	46	0,37	0,23
26.01.2025	-	14,267	0	147,069	0	0	143,949	0	0	24	0	68,5	44,9	0,37	0,23
27.01.2025	-	13,637	0	134,435	0	0	131,519	0	0	24	0	69,4	44,7	0,37	0,23
28.01.2025	-	11,151	0	102,294	0	0	100,099	0	0	24	0	68,9	42,4	0,37	0,23
29.01.2025	-	12,178	0	119,959	0	0	117,407	0	0	24	0	68,6	43,8	0,37	0,23
Итого:	-	121,789	0,051	1170,346	0	0,287	1143,137	0	0,284	192	0	71,54	46,19	0,37	0,23

Общее время работы системы 192 час.

Период нормальной работы системы 192 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
21.01.2025	6147,671	53442,095	0	9,722	52157,125	0	9,64	18269	7
29.01.2025	6269,461	54612,44	0	10,009	53300,261	0	9,924	18461	7

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

