

#133872#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.05.2025 по 20.06.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

МАЯК, ООО (Вестер)
Театральная 21, Калининград
3704
8555
ТВ7 (АСЦП)
19084692
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.05.2025	1,523	0	10,771	0	0	10,541	0	0	24	0	68,8	34,3	0,39	0,38	-
22.05.2025	1,335	0	9,701	0	0	9,492	0	0	24	0	69	35,4	0,39	0,38	-
23.05.2025	1,207	0	9,1	0	0	8,906	0	0	24	0	68,6	36,2	0,39	0,37	-
24.05.2025	1,38	0	9,755	0	0	9,545	0	0	24	0	69,1	34,6	0,39	0,38	-
25.05.2025	1,368	0	9,921	0	0	9,709	0	0	24	0	68,8	35,2	0,39	0,38	-
26.05.2025	1,241	0	9,083	0	0	8,888	0	0	24	0	68,8	35,4	0,39	0,38	-
27.05.2025	1,116	0	8,379	0	0	8,201	0	0	24	0	68,5	36	0,4	0,39	-
28.05.2025	1,238	0	8,688	0	0	8,498	0	0	24	0	69,4	34,6	0,41	0,39	-
29.05.2025	1,153	0	8,145	0	0	7,969	0	0	24	0	69,3	34,7	0,39	0,37	-
30.05.2025	1,2	0	8,53	0	0	8,345	0	0	24	0	69,4	35,1	0,41	0,39	-
31.05.2025	1,018	0	8,984	0	0	8,805	0	0	24	0	66,1	38,5	0,41	0,39	-
01.06.2025	1,048	0	7,849	0	0	7,682	0	0	24	0	68,5	35,9	0,41	0,39	-
02.06.2025	1,114	0	8,089	0	0	7,916	0	0	24	0	68,7	35,1	0,41	0,39	-
03.06.2025	1,128	0	8,257	0	0	8,082	0	0	24	0	68,4	35,1	0,41	0,39	-
04.06.2025	1,069	0	7,793	0	0	7,627	0	0	24	0	68,5	35	0,41	0,39	-
05.06.2025	0,927	0	6,849	0	0	6,704	0	0	24	0	68,4	35,3	0,41	0,39	-
06.06.2025	1,129	0	8,003	0	0	7,832	0	0	24	0	68,6	34,2	0,41	0,39	-
07.06.2025	1,003	0	7,325	0	0	7,17	0	0	24	0	68,5	35,1	0,41	0,39	-
08.06.2025	0,943	0	7,135	0	0	6,985	0	0	24	0	68	35,8	0,41	0,39	-
09.06.2025	0,859	0	6,605	0	0	6,467	0	0	24	0	68	36,2	0,4	0,39	-
10.06.2025	1,089	0	8,068	0	0	7,899	0	0	24	0	68	35,1	0,41	0,39	-
11.06.2025	1,127	0	8,352	0	0	8,177	0	0	24	0	68	35,1	0,4	0,4	-
12.06.2025	1,092	0	8,106	0	0	7,935	0	0	24	0	68,3	35,5	0,4	0,4	-
13.06.2025	1,064	0	7,71	0	0	7,547	0	0	24	0	68,5	34,8	0,41	0,4	-
14.06.2025	1,057	0	7,806	0	0	7,643	0	0	24	0	68,1	35,1	0,42	0,4	-
15.06.2025	0,926	0	7,072	0	0	6,925	0	0	24	0	67,9	36	0,42	0,4	-
16.06.2025	0,928	0	7,134	0	0	6,986	0	0	24	0	67,7	36	0,42	0,4	-
17.06.2025	0,946	0	7,17	0	0	7,02	0	0	24	0	68,2	36	0,42	0,4	-
18.06.2025	1,019	0	7,918	0	0	7,752	0	0	24	0	68	36,6	0,42	0,4	-
19.06.2025	1,06	0	10,453	0	0	10,255	0	0	24	0	64,3	39,6	0,42	0,4	-
20.06.2025	1,07	0	7,979	0	0	7,809	0	0	24	0	68,6	35,9	0,42	0,4	-
Итого:	34,377	0	256,73	0	0	251,312	0	0	744	0	0	0	0	0	0
Гкал	8,211														

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

744

744

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.05.2025	7522,422	65500,355	0	14,031	63925,632	0	13,913	21125	7
20.06.2025	7556,796	65757,083	0	14,031	64176,946	0	13,913	21869	7

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

23.06.2025 7:28:59