

#142313#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.06.2025 по 20.07.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

МАЯК, ООО (Вестер)

Театральная 21, Калининград

3704

8555

ТВ7 (АСЦП)

19084692

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.06.2025	0,938	0	7,006	0	0	6,857	0	0	24	0	68,7	36,1	0,42	0,4	-
22.06.2025	1,124	0	8,122	0	0	7,95	0	0	24	0	68,7	34,9	0,42	0,4	-
23.06.2025	0,978	0	7,345	0	0	7,19	0	0	24	0	68,4	35,9	0,42	0,4	-
24.06.2025	0,964	0	7,394	0	0	7,239	0	0	24	0	68	36,2	0,42	0,4	-
25.06.2025	0,987	0	7,128	0	0	6,975	0	0	24	0	68,8	35	0,42	0,4	-
26.06.2025	1,074	0	7,736	0	0	7,571	0	0	24	0	68,8	34,9	0,42	0,4	-
27.06.2025	1,188	0	8,266	0	0	8,089	0	0	24	0	68,9	33,8	0,42	0,4	-
28.06.2025	1,065	0	7,622	0	0	7,461	0	0	24	0	68,5	34,4	0,42	0,4	-
29.06.2025	0,911	0	6,67	0	0	6,529	0	0	24	0	68,5	35,2	0,42	0,4	-
30.06.2025	1,114	0	8,017	0	0	7,847	0	0	24	0	68,6	34,7	0,42	0,4	-
01.07.2025	1,226	0	9,028	0	0	8,84	0	0	24	0	67,7	34,6	0,42	0,4	-
02.07.2025	0,783	0	6,265	0	0	6,137	0	0	24	0	67,3	36,8	0,42	0,4	-
03.07.2025	0,926	0	7,003	0	0	6,858	0	0	24	0	67,5	35,2	0,41	0,4	-
04.07.2025	1,176	0	8,635	0	0	8,456	0	0	24	0	67,8	34,5	0,41	0,4	-
05.07.2025	0,997	0	7,529	0	0	7,372	0	0	24	0	67,7	35,4	0,41	0,4	-
06.07.2025	0,913	0	6,949	0	0	6,805	0	0	24	0	67,6	35,5	0,41	0,4	-
07.07.2025	1,044	0	7,66	0	0	7,499	0	0	24	0	68,1	34,8	0,41	0,4	-
08.07.2025	1,168	0	8,559	0	0	8,38	0	0	24	0	68	34,7	0,41	0,4	-
09.07.2025	1,211	0	8,766	0	0	8,582	0	0	24	0	68,1	34,4	0,41	0,4	-
10.07.2025	0,932	0	7,02	0	0	6,875	0	0	24	0	67,5	35,1	0,41	0,4	-
11.07.2025	1,006	0	7,351	0	0	7,198	0	0	24	0	67,9	34,6	0,41	0,4	-
12.07.2025	0,911	0	6,872	0	0	6,731	0	0	24	0	67,5	35,2	0,41	0,4	-
13.07.2025	0,844	0	6,404	0	0	6,272	0	0	24	0	67,4	35,3	0,41	0,39	-
14.07.2025	0,806	0	6,219	0	0	6,091	0	0	24	0	67,4	35,8	0,41	0,4	-
15.07.2025	0,821	0	6,27	0	0	6,141	0	0	24	0	67,5	35,6	0,41	0,4	-
16.07.2025	0,945	0	7,024	0	0	6,878	0	0	24	0	67,7	34,9	0,42	0,39	-
17.07.2025	0,949	0	7,247	0	0	7,099	0	0	24	0	67,2	35,3	0,41	0,4	-
18.07.2025	0,655	0	5,391	0	0	5,282	0	0	24	0	66,8	37,1	0,41	0,4	-
19.07.2025	0,794	0	6,028	0	0	5,903	0	0	24	0	67,5	35,3	0,41	0,4	-
20.07.2025	0,897	0	6,784	0	0	6,644	0	0	24	0	67,4	35,2	0,41	0,4	-
Итого:	29,347	0	218,31	0	0	213,751	0	0	720	0	0	0	0	0	0
Гкал	7,009														

Общее время работы системы, ч720

Период нормальной работы системы, ч720

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.06.2025	7556,796	65757,083	0	14,031	64176,946	0	13,913	21869	7
20.07.2025	7586,143	65975,393	0	14,031	64390,697	0	13,913	22589	7

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

21.07.2025 7:37:28