

#145177#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.07.2025 по 20.08.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

МАЯК, ООО (Вестер)
Театральная 21, Калининград
3704
8555
ТВ7 (АСЦП)
19084692
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.07.2025	1,036	0	7,509	0	0	7,352	0	0	24	0	67,9	34,3	0,41	0,4	-
22.07.2025	0,605	0	4,918	0	0	4,817	0	0	24	0	67,1	37,1	0,41	0,4	-
23.07.2025	0,697	0	5,865	0	0	5,744	0	0	22	2	67,4	38,5	0,41	0,39	-
24.07.2025	0,968	0	7,749	0	0	7,586	0	0	24	0	68,2	37,7	0,41	0,39	-
25.07.2025	1,067	0	8,238	0	0	8,061	0	0	24	0	68,9	37,3	0,41	0,39	-
26.07.2025	0,689	0	6,168	0	0	6,04	0	0	24	0	67,4	40,2	0,41	0,39	-
27.07.2025	0,698	0	6,07	0	0	5,944	0	0	24	0	67,8	39,7	0,41	0,39	-
28.07.2025	0,875	0	7,173	0	0	7,023	0	0	24	0	67,9	38,2	0,4	0,39	-
29.07.2025	1,14	0	8,672	0	0	8,489	0	0	24	0	68,6	36,5	0,4	0,39	-
30.07.2025	0,89	0	7,209	0	0	7,059	0	0	24	0	67,9	37,8	0,42	0,39	-
31.07.2025	0,917	0	7,286	0	0	7,133	0	0	24	0	68,3	37,6	0,43	0,38	-
01.08.2025	1,073	0	8,344	0	0	8,167	0	0	24	0	68,3	36,9	0,43	0,39	-
02.08.2025	0,856	0	7,023	0	0	6,875	0	0	24	0	68,1	38,3	0,43	0,39	-
03.08.2025	0,681	0	6,045	0	0	5,921	0	0	24	0	67,2	39,7	0,43	0,39	-
04.08.2025	0,719	0	6,136	0	0	6,008	0	0	24	0	68	39,4	0,43	0,39	-
05.08.2025	0,977	0	7,762	0	0	7,599	0	0	24	0	68,4	37,7	0,43	0,39	-
06.08.2025	1,042	0	8,354	0	0	8,179	0	0	24	0	68	37,5	0,43	0,39	-
07.08.2025	0,821	0	6,957	0	0	6,813	0	0	24	0	67,9	39,1	0,43	0,39	-
08.08.2025	0,799	0	6,911	0	0	6,769	0	0	24	0	67,4	39,2	0,43	0,38	-
09.08.2025	0,912	0	7,345	0	0	7,192	0	0	24	0	67,9	37,6	0,43	0,38	-
10.08.2025	1,04	0	8,441	0	0	8,266	0	0	22	2	67,8	37,7	0,43	0,38	-
11.08.2025	0,758	0	6,706	0	0	6,568	0	0	22	2	67,6	40	0,43	0,39	-
12.08.2025	0,775	0	6,904	0	0	6,762	0	0	24	0	67,3	39,9	0,42	0,39	-
13.08.2025	0,276	0	7,501	0	0	7,406	0	0	24	0	52,2	43,3	0,16	0,17	-
14.08.2025	0,122	0	1,93	0	0	1,915	0	0	24	0	41,6	26,4	0,19	0,21	-
15.08.2025	0,076	0	1,536	0	0	1,526	0	0	24	0	37,7	25,8	0,34	0,36	-
16.08.2025	0,051	0	1,301	0	0	1,295	0	0	24	0	34,4	24,9	0,34	0,36	-
17.08.2025	0,044	0	1,247	0	0	1,242	0	0	24	0	31,8	23,4	0,34	0,36	-
18.08.2025	0,033	0	1,12	0	0	1,116	0	0	24	0	29,8	22,7	0,34	0,36	-
19.08.2025	0,023	0	0,887	0	0	0,885	0	0	24	0	28,4	22,2	0,33	0,35	-
20.08.2025	0,012	0	0,546	0	0	0,545	0	0	24	0	27,2	21,8	0,32	0,34	-
Итого:	20,672	0	179,853	0	0	176,297	0	0	738	0	0	0	0	0	0
Гкал	4,937														

Общее время работы системы, ч744

Период нормальной работы системы, ч738

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.07.2025	7586,143	65975,393	0	14,031	64390,697	0	13,913	22589	7
20.08.2025	7606,818	66155,246	0	14,031	64566,994	0	13,913	23327	13

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

25.08.2025 16:00:05