

#148611#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.08.2025 по 20.09.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

МАЯК, ООО (Вестер)
Театральная 21, Калининград
3704
8555
ТВ7 (АСЦП)
19084692
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.08.2025	0,133	0	1,903	0	0	1,887	0	0	24	0	40,9	24	0,33	0,35	-
22.08.2025	0,178	0	2,312	0	0	2,292	0	0	24	0	43,8	25,2	0,33	0,35	-
23.08.2025	0,243	0	2,828	0	0	2,797	0	0	24	0	47,7	27	0,33	0,35	-
24.08.2025	0,392	0	3,369	0	0	3,316	0	0	24	0	57,9	29,6	0,32	0,35	-
25.08.2025	0,463	0	4,66	0	0	4,606	0	0	24	0	49,8	25,8	0,32	0,35	-
26.08.2025	0,222	0	9,504	0	0	9,456	0	0	24	0	33,4	28,1	0,35	0,37	-
27.08.2025	0,851	0	14,823	0	0	14,607	0	0	24	0	55,4	41,4	0,4	0,4	-
28.08.2025	0,745	0	7,11	0	0	6,969	0	0	24	0	66,1	40,6	0,41	0,4	-
29.08.2025	0,898	0	7,608	0	0	7,453	0	0	24	0	66,9	38,1	0,41	0,39	-
30.08.2025	0,808	0	7,414	0	0	7,267	0	0	24	0	65,9	39,4	0,41	0,39	-
31.08.2025	0,741	0	6,985	0	0	6,847	0	0	24	0	66	40,1	0,41	0,39	-
01.09.2025	0,812	0	7,464	0	0	7,315	0	0	24	0	66,2	39,7	0,41	0,39	-
02.09.2025	0,979	0	8,354	0	0	8,186	0	0	24	0	66,5	37,9	0,41	0,39	-
03.09.2025	0,873	0	7,74	0	0	7,587	0	0	24	0	66	38,5	0,41	0,39	-
04.09.2025	0,709	0	6,765	0	0	6,631	0	0	24	0	66	40,5	0,41	0,4	-
05.09.2025	0,698	0	6,32	0	0	6,192	0	0	24	0	66,9	40	0,41	0,41	-
06.09.2025	0,785	0	6,843	0	0	6,703	0	0	24	0	67,1	39,1	0,41	0,41	-
07.09.2025	0,733	0	6,566	0	0	6,434	0	0	24	0	66,7	39,5	0,41	0,41	-
08.09.2025	0,895	0	6,544	0	1,206	6,412	0	1,197	24	0	66,7	40,1	0,42	0,4	-
09.09.2025	0,741	0,18	6,573	0	0	6,439	0	0	24	0	67	39,5	0,41	0,41	-
10.09.2025	0,99	0	7,724	0	0,422	7,565	0	0,42	24	0	67,4	37,9	0,41	0,41	-
11.09.2025	0,741	0,052	6,738	0	0	6,602	0	0	24	0	66,5	39,7	0,41	0,41	-
12.09.2025	0,766	0	6,8	0	0	6,661	0	0	24	0	67	39,5	0,41	0,41	-
13.09.2025	0,772	0	6,904	0	0	6,763	0	0	24	0	67	39,8	0,42	0,41	-
14.09.2025	0,842	0	7,354	0	0	7,204	0	0	24	0	66,9	39	0,41	0,41	-
15.09.2025	0,781	0	6,906	0	0	6,765	0	0	24	0	67,1	39,5	0,41	0,41	-
16.09.2025	0,805	0	6,938	0	0	6,795	0	0	24	0	67,4	39,1	0,41	0,42	-
17.09.2025	0,767	0	6,751	0	0	6,613	0	0	24	0	67,3	39,6	0,41	0,42	-
18.09.2025	0,848	0	7,148	0	0	6,998	0	0	24	0	67,9	38,9	0,42	0,41	-
19.09.2025	0,834	0	7,004	0	0	6,858	0	0	24	0	67,8	38,7	0,42	0,41	-
20.09.2025	0,778	0	6,765	0	0	6,626	0	0	24	0	67,4	39,3	0,43	0,41	-
Итого:	21,823	0	208,717	0	1,628	204,846	0	1,617	744	0	0	0	0	0	0
Гкал	5,212														

Общее время работы системы, ч744

Период нормальной работы системы, ч744

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.08.2025	7606,818	66155,246	0	14,031	64566,994	0	13,913	23327	13
20.09.2025	7628,64	66363,958	0	15,659	64771,839	0	15,53	24071	13

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

23.09.2025 8:28:18