

#13882#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.04.2021 по 23.05.2021

Потребитель ЖКМР, ООО, УК
 Адрес потребителя Ульяны Громовой 77-79, Калининград
 Номер абонента 4113
 Порядковый номер 8102
 Тип теплосчётчика ТВ7 (АСЦП)
 Заводской номер 17055083
 Номер системы 2

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.04.2021	4,12	0	40,3	29,993	0	39,595	29,688	0	24	0	61,4	46,9	0,1	0,44	4,6
25.04.2021	4,305	0	40,99	29,725	0	40,277	29,419	0	24	0	61,4	47,1	0,1	0,44	4
26.04.2021	4,023	0	39,99	30,165	0	39,293	29,859	0	24	0	61,3	46,9	0,1	0,44	3,7
27.04.2021	3,85	0	39,26	30,198	0	38,577	29,892	0	24	0	61,3	46,8	0,1	0,44	2,9
28.04.2021	4,008	0	39,86	29,99	0	39,165	29,684	0	24	0	61,3	47	0,1	0,44	4,1
29.04.2021	4,23	0	40,748	29,722	0	40,038	29,415	0	24	0	61,4	47,3	0,1	0,44	6,7
30.04.2021	4,199	0	44,84	33,713	0	44,086	33,356	0	24	0	60,2	47,8	0,1	0,44	9,3
01.05.2021	4,187	0	43,355	33,013	0	42,602	32,666	0	24	0	61,2	47,7	0,1	0,44	7
02.05.2021	3,034	0	28,12	20,55	0	27,626	20,349	0	24	0	61,5	46,1	0,1	0,36	7,3
03.05.2021	4,265	0	35,69	23,495	0	35,036	23,239	0	24	0	63	48,5	0,1	0,44	6,2
04.05.2021	4,175	0	38,248	28,318	0	37,548	28,03	0	24	0	62,9	46,8	0,1	0,44	5,8
05.05.2021	4,165	0	39,09	28,79	0	38,41	28,511	0	24	0	61,3	45,8	0,1	0,44	9,6
06.05.2021	4,019	0	38,505	28,88	0	37,835	28,602	0	24	0	61,3	45,8	0,1	0,44	10,4
07.05.2021	4,041	0	38,562	28,89	0	37,893	28,612	0	24	0	61,2	45,7	0,1	0,45	6,9
08.05.2021	4,39	0	39,905	28,567	0	39,214	28,289	0	24	0	61,3	45,9	0,1	0,44	6,9
09.05.2021	4,228	0	39,603	28,905	0	38,913	28,62	0	24	0	61,3	46,1	0,1	0,44	6,3
10.05.2021	4,259	0	39,928	28,927	0	39,236	28,64	0	24	0	61,2	46,4	0,1	0,44	11,1
11.05.2021	3,659	0	37,748	29,472	0	37,09	29,177	0	24	0	61,3	46,6	0,1	0,44	17,8
12.05.2021	3,814	0	38,452	29,3	0	37,782	29,002	0	24	0	61,3	46,9	0,1	0,44	19,7
13.05.2021	4,105	0	39,125	28,382	0	38,445	28,091	0	24	0	61,3	47	0,1	0,44	19,2
14.05.2021	3,729	0	38,057	29,07	0	37,393	28,77	0	24	0	61,3	47,2	0,1	0,44	9,9
15.05.2021	3,915	0	38,677	28,933	0	38,003	28,637	0	24	0	61,4	47	0,1	0,44	10,6
16.05.2021	4,088	0	39,285	28,82	0	38,6	28,527	0	24	0	61,3	46,9	0,1	0,44	10
17.05.2021	3,599	0	37,272	29,075	0	36,623	28,782	0	24	0	61,3	46,7	0,1	0,44	12,5
18.05.2021	3,943	0	38,495	28,565	0	37,823	28,275	0	24	0	61,3	47	0,1	0,44	14,5
19.05.2021	3,815	0	37,945	28,73	0	37,284	28,44	0	24	0	61,3	46,7	0,1	0,44	11,4
20.05.2021	4,012	0	38,548	28,558	0	37,877	28,271	0	24	0	61,3	46,5	0,1	0,44	10,4
21.05.2021	3,694	0	37,285	28,772	0	36,638	28,488	0	24	0	61,3	46,3	0,1	0,44	-
22.05.2021	4,009	0	38,542	28,5	0	37,87	28,214	0	24	0	61,3	46,6	0,1	0,44	14
23.05.2021	4,281	0	39,603	28,285	0	38,913	28,001	0	24	0	61,3	46,7	0,1	0,44	-
Итого:	120,161	0	1166,028	866,303	0	1145,685	857,546	0	720	0	0	0	0	0	0
Гкал	28,7														

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 720

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.04.2021	625,666	5909,413	4309,828	0	5807,325	4266,967	0	3626	822
23.05.2021	745,827	7075,44	5176,13	0	6953,013	5124,515	0	4346	822

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
 МП «Калининградтеплосеть»
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ
 25.05.2021 11:21:54