

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 23/05/24г.-23/06/24г.

Абонент: Громовой 77-79, Договор N: 0000000000
Адрес: ЖКР Тип расходомера:
Тепловычислитель ТВ7-04 сет. N 001 Пределы измерений:
Договорные расходы: G под max = 45.00 м3/ч G под min = 0.12 м3/ч
M сет. воды = т.сут Mгвс = т.сут G обр max = 45.00 м3/ч G обр min = 0.12 м3/ч
tхв: догов., tхд = 5.00°C

Серийный номер 17055083, БД=1, ТВ2, СИ=2, КТ3=0, ФРТ=1 КСН=0x26F8

Дата/время	t1 °C	t2 °C	dt °C	P1 МПа	P2 МПа	V1 м3	V2 м3	M1 т	M2 т	dM т	tx °C	Px МПа	Qтв ГДж	ВНР ч
23.05.24 23	62.53	51.38	11.15	0.42	0.40	43.350	36.285	42.574	35.844	6.730	5.00	0.20	3.305	< 24
24.05.24 23	62.41	51.41	11.01	0.45	0.44	47.662	41.130	46.811	40.625	6.186	5.00	0.20	3.373	< 24
25.05.24 23	62.61	51.47	11.14	0.46	0.44	47.507	41.215	46.654	40.711	5.944	5.00	0.20	3.349	< 24
26.05.24 23	62.49	51.41	11.08	0.45	0.44	47.713	41.053	46.860	40.550	6.310	5.00	0.20	3.414	< 24
27.05.24 23	62.22	50.93	11.29	0.46	0.44	45.013	38.338	44.215	37.876	6.339	5.00	0.20	3.319	< 24
28.05.24 23	62.48	51.43	11.05	0.46	0.44	46.147	40.353	45.325	39.856	5.469	5.00	0.20	3.179	< 24
29.05.24 23	62.66	51.78	10.88	0.46	0.44	48.110	41.463	47.247	40.948	6.299	5.00	0.20	3.404	< 24
30.05.24 23	62.64	51.65	10.99	0.46	0.44	47.540	41.345	46.686	40.832	5.855	5.00	0.20	3.301	< 24
31.05.24 23	62.64	51.57	11.07	0.46	0.44	47.403	41.155	46.551	40.645	5.907	5.00	0.20	3.317	< 24
01.06.24 23	62.65	51.66	10.99	0.46	0.44	47.340	40.995	46.489	40.486	6.002	5.00	0.20	3.327	< 24
02.06.24 23	62.64	51.67	10.96	0.46	0.44	47.928	40.815	47.069	40.309	6.760	5.00	0.20	3.498	< 24
03.06.24 23	62.63	51.48	11.14	0.46	0.44	48.013	40.647	47.149	40.146	7.003	5.00	0.20	3.576	< 24
04.06.24 23	62.61	51.18	11.43	0.46	0.44	47.605	40.560	46.753	40.067	6.685	5.00	0.20	3.550	< 24
05.06.24 23	58.55	50.11	8.43	< 0.33	0.31	18.605	< 15.505	< 18.302	< 15.323	< 2.979	5.00	0.20	1.275	< 24
06.06.24 23	20.29	21.42	-1.13	< 0.26	0.24	1.720	< 0.500	< 1.718	< 0.499	< 1.219	5.00	0.20	0.086	< 24
07.06.24 23	19.83	20.95	-1.12	< 0.26	0.25	1.525	< 0.442	< 1.523	< 0.442	< 1.081	5.00	0.20	0.076	< 24
08.06.24 23	19.41	20.05	-0.63	< 0.26	0.25	1.215	< 0.210	< 1.214	< 0.210	< 1.004	5.00	0.20	0.063	< 24
09.06.24 23	19.31	19.48	-0.17	< 0.25	0.24	1.290	< 0.180	< 1.289	< 0.180	< 1.109	5.00	0.20	0.068	< 24
10.06.24 23	19.06	19.25	-0.19	< 0.26	0.25	1.575	< 0.345	< 1.573	< 0.345	< 1.229	5.00	0.20	0.074	< 24
11.06.24 23	19.31	18.93	0.38	< 0.26	0.25	1.003	< 0.255	< 1.002	< 0.255	< 0.747	5.00	0.20	0.047	< 24
12.06.24 23	19.72	18.75	0.97	< 0.26	0.25	1.173	< 0.220	< 1.171	< 0.220	< 0.951	5.00	0.20	0.060	< 24
13.06.24 23	19.28	18.61	0.68	< 0.26	0.25	1.143	< 0.278	< 1.141	< 0.277	< 0.864	5.00	0.20	0.053	< 24
14.06.24 23	19.01	18.50	0.51	< 0.26	0.25	1.452	< 0.310	< 1.451	< 0.310	< 1.141	5.00	0.20	0.068	< 24
15.06.24 23	19.08	18.52	0.55	< 0.26	0.25	1.202	< 0.295	< 1.201	< 0.295	< 0.907	5.00	0.20	0.055	< 24
16.06.24 23	19.21	18.90	0.31	< 0.26	0.25	1.110	< 0.313	< 1.109	< 0.312	< 0.797	5.00	0.20	0.048	< 24
17.06.24 23	21.08	21.31	-0.23	< 0.39	0.37	29.985	< 27.870	< 29.950	< 27.836	< 2.114	5.00	0.20	0.144	< 24
18.06.24 23	29.50	25.49	4.01	< 0.46	0.43	47.737	41.088	47.533	40.979	6.554	5.00	0.20	1.392	< 24
19.06.24 23	61.91	50.22	11.68	< 0.42	0.40	46.235	37.725	45.421	37.284	8.137	5.00	0.20	3.828	< 24
20.06.24 23	62.54	50.43	12.11	0.45	0.43	46.868	40.345	46.029	39.871	6.158	5.00	0.20	3.519	< 24
21.06.24 23	62.57	50.78	11.79	0.46	0.44	46.993	40.772	46.151	40.284	5.866	5.00	0.20	3.425	< 24
22.06.24 23	62.62	50.79	11.83	0.46	0.44	49.760	40.165	48.869	39.686	9.183	5.00	0.20	4.204	< 24
23.06.24 23	62.58	50.69	11.89	0.46	0.44	47.415	40.618	46.567	40.134	6.433	5.00	0.20	3.579	< 24
Итого/Средн	58.81	48.72	10.09	0.38	0.36	959.335	812.788	943.599	803.635	139.963	5.00	0.20	65.976	768

Итоговое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	V1 м3	V2 м3	M1 т	M2 т	dM т	Qтв ГДж	ВНР ч	ВОС ч
22.05.24 23	2132.702	1804.487	2094.755	1783.174	311.581	164.093	1067	579
23.06.24 23	3092.038	2617.275	3038.354	2586.809	451.545	230.069	1835	579
Итого	959.335	812.788	943.599	803.635	139.963	65.976	768	0

Условные обозначения:
(<) параметр < min
(>) параметр > max
(!) отсут.питания
(#) дисбаланс масс
(X) аппарат.неиспр.

Представитель абонента _____ Представитель снабжающей организации _____

