

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 23/05/24г.-23/06/24г.

Абонент: Громовой 77-79, Договор N: 0000000000
Адрес: ЖКМР Тип расходомера:
Тепловычислитель ТВ7-04 сет. N 001 Пределы измерений:
Договорные расходы: G под max = 72.00 м3/ч G под min = 0.19 м3/ч
M сет. воды = т.сут M ГВС = т.сут G обр max = 100.00 м3/ч G обр min = 10.00 м3/ч
txv: не исп.

Серийный номер 17055083, БД=1, ТВ1, СИ=7, КТ3=0, ФРТ=0 КСН=0x26F8

Дата/время	t1 °C	t2 °C	dt °C	P1 МПа	P2 МПа	V1 м3	M1 т	Qтв ГДж	ВНР ч	ВОС ч	НС
23.05.24 23	23.97	23.78	0.20	0.02	0.00	0.000	0.000	0.000	24	0	
24.05.24 23	23.97	23.99	-0.02	0.02	0.00	0.000	0.000	0.000	24	0	
25.05.24 23	23.84	23.86	-0.02	0.02	0.00	0.000	0.000	0.000	24	0	
26.05.24 23	23.73	23.77	-0.04	0.02	0.00	0.000	0.000	0.000	24	0	
27.05.24 23	23.82	23.87	-0.05	0.01	0.00	0.000	0.000	0.000	24	0	
28.05.24 23	24.03	24.07	-0.04	0.02	0.00	0.000	0.000	0.000	24	0	
29.05.24 23	24.10	24.15	-0.04	0.02	0.00	0.000	0.000	0.000	24	0	
30.05.24 23	23.98	24.08	-0.10	0.02	0.00	0.000	0.000	0.000	24	0	
31.05.24 23	24.02	24.08	-0.06	0.02	0.00	0.000	0.000	0.000	24	0	
01.06.24 23	24.26	24.31	-0.05	0.02	0.00	0.000	0.000	0.000	24	0	
02.06.24 23	24.32	24.35	-0.03	0.02	0.00	0.000	0.000	0.000	24	0	
03.06.24 23	22.07	22.65	-0.58 <	0.14	0.12	0.230 <	0.230 <	0.000 <	24	0 *	
04.06.24 23	22.91	23.09	-0.18	0.26	0.24	0.040 <	0.040 <	0.000 <	24	0 *	
05.06.24 23	22.57	22.75	-0.18	0.23	0.22	0.012 <	0.012 <	0.000 <	24	0 *	
06.06.24 23	21.21	21.24	-0.03	0.18	0.17	0.000	0.000	0.000	24	0	
07.06.24 23	20.19	20.20	-0.01	0.15	0.15	0.000	0.000	0.000	24	0	
08.06.24 23	19.49	19.50	-0.02	0.13	0.13	0.000	0.000	0.000	24	0	
09.06.24 23	19.28	19.28	0.00	0.12	0.12	0.000	0.000	0.000	24	0	
10.06.24 23	18.86	18.91	-0.05	0.11	0.11	0.000	0.000	0.000	24	0	
11.06.24 23	18.41	18.68	-0.27	0.14	0.13	0.000	0.000	0.000	24	0	
12.06.24 23	18.37	18.35	0.01	0.19	0.18	0.000	0.000	0.000	24	0	
13.06.24 23	17.93	18.05	-0.12	0.19	0.18	0.000	0.000	0.000	24	0	
14.06.24 23	17.95	17.91	0.04	0.17	0.16	0.000	0.000	0.000	24	0	
15.06.24 23	18.10	17.92	0.18	0.17	0.17	0.000	0.000	0.000	24	0	
16.06.24 23	18.67	18.25	0.43	0.17	0.16	0.000	0.000	0.000	24	0	
17.06.24 23	18.92	18.60	0.32	0.17	0.17	0.000	0.000	0.000	24	0	
18.06.24 23	18.44	18.22	0.22	0.20	0.19	0.002 <	0.002 <	0.000	24	0 *	
19.06.24 23	20.50	20.51	-0.02	0.27	0.26	0.000	0.000	0.000	24	0	
20.06.24 23	20.60	21.16	-0.56	0.26	0.26	0.000	0.000	0.000	24	0	
21.06.24 23	21.26	21.48	-0.22	0.26	0.26	0.000	0.000	0.000	24	0	
22.06.24 23	21.44	21.83	-0.39	0.26	0.26	0.000	0.000	0.000	24	0	
23.06.24 23	21.35	21.85	-0.50	0.27	0.26	0.000	0.000	0.000	24	0	
Итого/Средн	22.18	22.68	-0.50	0.13	0.12	0.285	0.285	0.000	768	0	

Итоговое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	V1 м3	M1 т	Qтв ГДж	ВНР ч	ВОС ч
22.05.24 23	4066.970	4008.951	159.914	1067	579
23.06.24 23	4067.255	4009.235	159.914	1835	579
Итого	0.285	0.285	0.000	768	0

Условные обозначения:
(<) параметр < min
(>) параметр > max
(!) отсут.питания
(#) дисбаланс масс
(X) аппар.неиспр.

Представитель абонента _____ Для _____ Представитель снабжающей организации _____

