

#142372#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.06.2025 по 23.07.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

ЖКМР, ООО, УК

Ульяны Громовой 77-79, Калининград

4113

8102

ТВ7 (АСЦП)

17055083

2

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.06.2025	3,483	0	47,775	40,252	0	46,996	39,822	0	24	0	59,1	48,1	0,03	0,41	-
25.06.2025	3,686	0	48,63	40,057	0	47,844	39,632	0	24	0	58,9	47,9	0,03	0,42	-
26.06.2025	3,627	0	48,345	40,013	0	47,556	39,583	0	24	0	59,2	48,2	0,02	0,43	-
27.06.2025	3,413	0	47,6	40,26	0	46,822	39,824	0	24	0	59,2	48,3	0,02	0,43	-
28.06.2025	3,532	0	47,772	39,82	0	47	39,398	0	24	0	58,9	47,9	0,02	0,43	-
29.06.2025	3,758	0	48,71	39,49	0	47,927	39,069	0	24	0	58,7	47,9	0,02	0,43	-
30.06.2025	3,295	0	46,675	39,778	0	45,916	39,353	0	24	0	59	48	0,02	0,44	-
01.07.2025	3,625	0	47,818	39,318	0	47,04	38,895	0	24	0	59,1	48,2	0,02	0,45	-
02.07.2025	3,281	0	46,737	39,595	0	45,965	39,157	0	24	0	59,5	48,9	0,02	0,46	-
03.07.2025	2,911	0	45,377	40,147	0	44,625	39,703	0	24	0	59,7	48,9	0,02	0,45	-
04.07.2025	3,327	0	46,88	39,658	0	46,104	39,22	0	24	0	59,5	48,8	0,02	0,46	-
05.07.2025	3,126	0	46,15	39,877	0	45,385	39,436	0	24	0	59,7	49	0,02	0,47	-
06.07.2025	3,224	0	46,505	39,397	0	45,742	38,963	0	24	0	59,2	48,9	0,02	0,47	-
07.07.2025	3,303	0	46,877	39,627	0	46,103	39,188	0	24	0	59,5	49	0,02	0,47	-
08.07.2025	3,171	0	46,403	39,803	0	45,635	39,363	0	24	0	59,5	49	0,02	0,47	-
09.07.2025	3,138	0	46,057	39,625	0	45,298	39,184	0	24	0	59,5	48,9	0,02	0,47	-
10.07.2025	3,111	0	45,87	39,803	0	45,114	39,366	0	24	0	59,5	48,6	0,02	0,47	-
11.07.2025	3,164	0	46,33	39,95	0	45,563	39,511	0	24	0	59,6	48,8	0,02	0,49	-
12.07.2025	3,091	0	45,943	39,97	0	45,185	39,533	0	24	0	59,4	48,6	0,02	0,48	-
13.07.2025	3,332	0	46,987	39,847	0	46,213	39,408	0	24	0	59,5	48,8	0,02	0,48	-
14.07.2025	3,234	0	46,7	39,993	0	45,927	39,55	0	24	0	59,6	49	0,02	0,49	-
15.07.2025	3,158	0	46,213	39,72	0	45,447	39,28	0	24	0	59,6	48,9	0,02	0,49	-
16.07.2025	3,1	0	45,967	39,853	0	45,204	39,413	0	24	0	59,6	48,9	0,02	0,49	-
17.07.2025	3,179	0	46,37	39,868	0	45,597	39,42	0	24	0	59,9	49,3	0,02	0,48	-
18.07.2025	2,982	0	46,26	40,55	0	45,491	40,092	0	24	0	59,8	49,4	0,02	0,47	-
19.07.2025	2,919	0	45,825	40,428	0	45,066	39,974	0	24	0	59,6	49,2	0,02	0,47	-
20.07.2025	3,095	0	46,6	40,393	0	45,827	39,939	0	24	0	59,7	49,3	0,02	0,48	-
21.07.2025	2,975	0	46,002	40,522	0	45,226	40,057	0	24	0	60,3	49,7	0,02	0,48	-
22.07.2025	2,884	0	45,667	40,52	0	44,9	40,058	0	24	0	60,2	49,7	0,02	0,49	-
23.07.2025	2,883	0	45,557	40,513	0	44,789	40,051	0	24	0	60,2	49,6	0,02	0,49	-
Итого:	97,007	0	1400,602	1198,647	0	1377,507	1185,442	0	720	0	0	0	0	0	0
Гкал	23,17														

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

720

720

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.06.2025	1470,158	18317,507	15196,725	0	17998,851	15026,659	0	10582	592
23.07.2025	1567,165	19718,112	16395,37	0	19376,361	16212,101	0	11302	592

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

28.07.2025 11:55:24