

#130927#

Отчёт по теплопотреблению за период с 21.04.2025 по 20.05.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Сити ТЦ, ООО (Вестер)

Московский проспект 171А, Калининград

4193

7835

ТВ7 (АСЦП)

16041535

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
22.04.2025	2,267	0	16,575	0	0	16,248	0	0	24	0	66,1	32,8	0,51	0,38	-
23.04.2025	2,094	0	16,085	0	0	15,767	0	0	24	0	66	34,3	0,51	0,38	-
24.04.2025	2,256	0	16,695	0	0	16,365	0	0	24	0	66	33,1	0,51	0,38	-
25.04.2025	2,442	0	17,625	0	0	17,279	0	0	24	0	65,8	32	0,51	0,37	-
26.04.2025	2,324	0	17,155	0	0	16,816	0	0	24	0	66	33	0,5	0,38	-
27.04.2025	2,241	0	16,745	0	0	16,412	0	0	24	0	66,2	33,6	0,5	0,38	-
28.04.2025	2,372	0	17,135	0	0	16,794	0	0	24	0	66,2	32,5	0,51	0,38	-
29.04.2025	2,293	0	16,165	0	0	15,834	0	0	24	0	67,3	32,7	0,5	0,37	-
30.04.2025	2,499	0	16,385	0	0	16,042	0	0	24	0	68,1	30,9	0,5	0,37	-
01.05.2025	2,239	0	15,56	0	0	15,237	0	0	24	0	67,7	32,6	0,5	0,37	-
02.05.2025	2,257	0	15,38	0	0	15,059	0	0	24	0	68,1	32,3	0,51	0,37	-
03.05.2025	2,213	0	17,15	0	0	16,808	0	0	24	0	66,3	34,9	0,49	0,37	-
04.05.2025	2,927	0	21,32	0	0	20,856	0	0	22	2	69,6	36,1	0,5	0,38	-
05.05.2025	3,121	0	21,755	0	0	21,28	0	0	24	0	69,7	34,7	0,5	0,38	-
06.05.2025	3,373	0	22,555	0	0	22,062	0	0	24	0	69,8	33,3	0,5	0,37	-
07.05.2025	3,331	0	23	0	0	22,505	0	0	24	0	69,1	33,8	0,5	0,36	-
08.05.2025	3,455	0	23,395	0	0	22,882	0	0	24	0	69,9	33,9	0,52	0,38	-
09.05.2025	3,207	0	22,645	0	0	22,146	0	0	24	0	70,1	35,5	0,53	0,38	-
10.05.2025	3,159	0	22,455	0	0	21,96	0	0	24	0	70,1	35,7	0,53	0,38	-
11.05.2025	3,064	0	22,325	0	0	21,837	0	0	24	0	69,8	36,3	0,52	0,38	-
12.05.2025	3,264	0	22,755	0	0	22,254	0	0	24	0	70	35	0,52	0,38	-
13.05.2025	3,324	0	22,78	0	0	22,275	0	0	24	0	70,3	34,7	0,52	0,38	-
14.05.2025	3,193	0	22	0	0	21,513	0	0	24	0	70,3	34,9	0,51	0,38	-
15.05.2025	3,452	0	23,065	0	0	22,56	0	0	24	0	69,9	33,3	0,51	0,38	-
16.05.2025	3,342	0	22,335	0	0	21,84	0	0	24	0	70,4	33,8	0,51	0,38	-
17.05.2025	3,219	0	22,675	0	0	22,174	0	0	24	0	70,1	35,5	0,52	0,38	-
18.05.2025	3,191	0	22,535	0	0	22,037	0	0	24	0	70,2	35,6	0,53	0,38	-
19.05.2025	3,222	0	22,625	0	0	22,122	0	0	24	0	70,4	35,7	0,53	0,38	-
20.05.2025	3,327	0	22,895	0	0	22,383	0	0	24	0	70,7	35,2	0,53	0,37	-
Итого:	82,668	0	581,77	0	0	569,347	0	0	694	0	0	0	0	0	0
Гкал	19,745														

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

696

694

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
21.04.2025	17306,393	142692,635	0	33,05	139149,183	0	32,786	33599	13
20.05.2025	17389,06	143274,405	0	33,05	139718,528	0	32,786	34293	15

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

21.05.2025 7:35:51