

#131541#

Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 20.05.2025 по 25.05.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

Сити ТЦ, ООО (Вестер)
Московский проспект 171А, Калининград
4193

Заводской номер счётчика 16041535	Показания прибора, ГДж 25.05.2025	Предыдущие показания, ГДж 20.05.2025	Разность показаний, ГДж	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	17404,739	17389,06	15.679	3.745

Подпись исполнителя



с 26.05.25 по 25.06.



#131540#

Отчёт за период с 20.05.2025 по 25.05.2025.

Номер абонента 4193
Порядковый номер 7835
Тип теплосчётчика ТВ7 (АСЦП)
Заводской номер 16041535
Номер системы 1
Отчёт сформирован 18.06.2025

Ведомость регистрации параметров:

Дата	t _{нар} , °C	dQ, ГДж	dQ _г , Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа
21.05.2025	-	3,115	0	22,455	0	0	21,956	0	0	24	0	70,4	36,5	0,53	0,37
22.05.2025	-	3,147	0	22,385	0	0	21,886	0	0	24	0	70,6	36,2	0,53	0,37
23.05.2025	-	3,348	0	23,16	0	0	22,646	0	0	24	0	70,4	35,1	0,53	0,37
24.05.2025	-	3,044	0	22,205	0	0	21,71	0	0	24	0	70,6	37,1	0,53	0,37
25.05.2025	-	3,024	0	21,8	0	0	21,311	0	0	24	0	70,8	36,9	0,53	0,37
Итого:	-	15,678	0	112,005	0	0	109,509	0	0	120	0	70,56	36,36	0,53	0,37

Общее время работы системы 120 час.

Период нормальной работы системы 120 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.05.2025	17389,06	143274,405	0	33,05	139718,528	0	32,786	34293	15
25.05.2025	17404,739	143386,41	0	33,05	139828,037	0	32,786	34413	15

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения