

#134285#

Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 19.06.2025 по 30.06.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

Сиги ТЦ, ООО (Вестер)
Московский проспект 171А, Калининград
4193

Заводской номер счётчика 16041535	Показания прибора, ГДж 30.06.2025	Предыдущие показания, ГДж 19.06.2025	Разность показаний, ГДж	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	27,022	10,762	16.26	3.884

Подпись исполнителя



#134284#

Отчёт за период с 19.06.2025 по 30.06.2025.

Номер абонента 4193
Порядковый номер 7835
Тип теплосчётчика TB7 (ASCII)
Заводской номер 16041535
Номер системы 1
Отчёт сформирован 09.07.2025

Ведомость регистрации параметров:

Дата	tнар, °C	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа
20.06.2025	-	3,453	0	22,62	0	0	22,106	0	0	24	0	71,3	34	0,49	0,36
21.06.2025	-	2,962	0	21,24	0	0	20,759	0	0	24	0	71,1	37,1	0,49	0,36
22.06.2025	-	2,939	0	21,32	0	0	20,84	0	0	24	0	70,9	37,2	0,49	0,36
23.06.2025	-	3,128	0	21,805	0	0	21,309	0	0	24	0	71,2	35,1	0,49	0,36
24.06.2025	-	3,204	0	22,535	0	0	22,037	0	0	24	0	70,2	35,5	0,49	0,36
25.06.2025	-	0,568	0	11,78	0	0	11,615	0	0	24	0	55	43,4	0,26	0,21
26.06.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	23,4	29,5	0,12	0,1
27.06.2025	-	0	0	0,08	0	0	0,08	0	0	24	0	22,5	24	0,11	0,09
28.06.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	21,8	23,6	0,11	0,09
29.06.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	21,7	22,9	0,11	0,09
30.06.2025	-	0,007	0	0,465	0	0	0,464	0	0	24	0	23	22,6	0,14	0,12
Итого:	-	16,261	0	121,845	0	0	119,21	0	0	264	0	47,46	31,45	0,3	0,23

Общее время работы системы 264 час.

Период нормальной работы системы 264 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
19.06.2025	10,762	74,03	0	0,005	72,368	0	0	83	308
30.06.2025	27,022	195,875	0	0,005	191,576	0	0	347	308

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения