

#89331#

ОТЧЕТ  
о суточных параметрах теплоснабжения  
за 21/06/24г.-21/07/24г.

Абонент:Московский 171а

Адрес: СИТИ ТЦ

Договор N:3210

Тепловычислитель ТВ7-04.1 сет.N 001

Договорные расходы:

М сет.воды=\_\_\_\_\_т.сут Мгвс=\_\_\_\_\_ т.сут

тхв: догов., тхд = 5.00°C

Тип расходомера: \_\_\_\_\_

Пределы измерений:

G1 max = 90.00 м3/ч G1 min = 0.24 м3/ч

G2 max = 100.00 м3/ч G2 min = 10.00 м3/ч

G3 max = 1.20 м3/ч G3 min = 0.01 м3/ч

Серийный номер 16041535, ВД=1, ТВ1, СИ=5, КТ3=1, ФРТ=1 КСН=0x156В

Дата/время	t1 °C	t2 °C	dt °C	F1 кгс/см2	F2 кгс/см2	F3 кгс/см2	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 г	M2 г	M3 г	dM г	tx °C	Fx кгс/см2	Qгв Гкал	Qг Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
21.06.24 23	69,46	31,11	38,35	5,27	3,81	6,12	13,69	0	0	13,393	0	0	0	5	2	0,514	0	24	0	
22.06.24 23	69,17	32,17	37	5,3	3,82	6,12	13,06	0	0	12,779	0	0	0	5	2	0,473	0	24	0	
23.06.24 23	69,73	33,15	36,58	5,32	3,82	6,12	12,445	0	0	12,173	0	0	0	5	2	0,446	0	24	0	
24.06.24 23	69,96	31,56	38,4	5,22	3,8	6,12	13,21	0	0	12,92	0	0	0	5	2	0,496	0	24	0	
25.06.24 23	68,61	31,34	37,27	5,14	3,79	6,12	13,85	0	0	13,556	0	0	0	5	2	0,505	0	24	0	
26.06.24 23	49,26	46,65	2,62	< 2,12	1,71	6,12	22,675	< 0	0	22,415	< 0	0	0	5	2	0,078	< 0	24	0	*
27.06.24 23	25,19	28,22	-3,03	< 0,23	0,02	6,12	0,925	< 0	0	0,923	< 0	0	0	5	2	0	< 0	24	0	*
28.06.24 23	32,01	42,8	-10,79	< 0,43	0,27	6,12	12,77	< 0	0	12,713	< 0	0	0	5	2	0	< 0	24	0	*
29.06.24 23	33,67	40,64	-6,97	< 0,77	0,62	6,12	1,765	< 0	0	1,756	< 0	0	0	5	2	0	< 0	24	0	*
30.06.24 23	24,18	28,63	-4,46	0,79	0,6	6,12	0	0	0	0	0	0	0	5	2	0	0	24	0	*
01.07.24 23	23,66	27,25	-3,59	0,78	0,58	6,12	0	0	0	0	0	0	0	5	2	0	0	24	0	*
02.07.24 23	23,3	25,81	-2,51	0,76	0,55	6,12	0,065	< 0	0	0,065	< 0	0	0	5	2	0	< 0	24	0	*
03.07.24 23	22,66	23,94	-1,29	0,77	0,56	6,12	0	0	0	0	0	0	0	5	2	0	0	24	0	*
04.07.24 23	22,39	23,2	-0,81	1,67	1,47	6,12	0	0	0	0	0	0	0	5	2	0	0	24	0	*
05.07.24 23	22,21	22,93	-0,71	3,88	3,67	6,12	0	0	0	0	0	0	0	5	2	0	0	24	0	*
06.07.24 23	22,06	22,75	-0,69	3,95	3,74	6,12	0	0	0	0	0	0	0	5	2	0	0	24	0	*
07.07.24 23	22,14	22,92	-0,78	3,97	3,76	6,12	0	0	0	0	0	0	0	5	2	0	0	24	0	*
08.07.24 23	71,23	68,34	2,89	< 4,68	3,86	6,12	117,615	0	0	114,948	0	0	0	5	2	0,335	0	24	0	*
09.07.24 23	71,06	69,98	1,08	< 5,1	3,94	6,12	190,1	0	0	185,796	0	0	0	5	2	0,204	0	24	0	*
10.07.24 23	71,69	69,56	2,13	< 5,08	3,94	6,12	180,035	!	0	175,902	!	0	0	5	2	0,379	0	23	1	*
11.07.24 23	71,28	69,36	1,92	< 5,04	3,92	6,12	177,285	!	0	173,252	!	0	0	5	2	0,337	0	23	1	*
12.07.24 23	71,25	69,37	1,87	< 5,04	3,93	6,12	184,935	0	0	180,732	0	0	0	5	2	0,343	0	24	0	*
13.07.24 23	71,47	69,56	1,91	< 5,04	3,93	6,12	185,095	0	0	180,87	0	0	0	5	2	0,349	0	24	0	*
14.07.24 23	71,68	69,82	1,86	< 5	3,93	6,12	181,87	0	0	177,694	0	0	0	5	2	0,334	0	24	0	*
15.07.24 23	71,17	69,13	2,04	< 5,08	< 3,94	< 6,12	166,32	!	0	162,547	!	0	0	5	2	0,335	0	21	3	*
16.07.24 23	71,29	69,45	1,83	< 5,15	3,95	6,12	194,44	0	0	190,011	0	0	0	5	2	0,353	0	24	0	*
17.07.24 23	73,48	71,54	1,94	< 5,22	3,99	6,12	196,755	0	0	192,033	0	0	0	5	2	0,377	0	24	0	*
18.07.24 23	73,85	71,68	2,17	< 5,23	4,01	6,12	196,19	0	0	191,439	0	0	0	5	2	0,421	0	24	0	*
19.07.24 23	73,64	71,41	2,23	< 5,22	4,01	6,12	195,34	0	0	190,627	0	0	0	5	2	0,429	0	24	0	*
20.07.24 23	73,91	71,83	2,08	< 5,23	4,01	6,12	195,975	0	0	191,216	0	0	0	5	2	0,403	0	24	0	*
21.07.24 23	72,89	71,09	1,8	< 5,06	3,98	6,12	183,665	0	0	179,318	0	0	0	5	2	0,327	0	24	0	*
Итого/Средн	71,68	68,9	2,78	3,79	2,97	6,12	2650,075	0	0	2589,079	0	0	0	5	2	7,439	0	739	5	

Итоговое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 г	M2 г	M3 г	dM г	Qгв Гкал	Qг Гкал	ВНР ч	ВОС ч
20.06.24 23	104132,865	0	31,515	101525,16	0	31,261	31,261	3145,824	1,14	26286	6
21.07.24 23	106782,94	0	31,515	104114,238	0	31,261	31,261	3153,264	1,14	27025	11
Итого	2650,075	0	0	2589,079	0	0	0	7,439	0	739	5

Условные обозначения:

- (<) параметр < min
- (>) параметр > max
- (!) отсут. питания
- (#) дисбаланс масс
- (R) реверс
- (o) отсут. теплонос.
- (X) аппарат. неиспр.



Представитель абонента \_\_\_\_\_

Представитель снабжающей организации \_\_\_\_\_

