

#91529#

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 20/07/24г.-20/08/24г.

Абонент:Московский 171а

Адрес: ЦСНТИ

Договор N:3210

Тепловычислитель ТВ7-04.1 сет.N 001

Тип расходомера:

Пределы измерений:

Договорные расходы: G1 max = 90.00 м3/ч G1 min = 0.24 м3/ч

M сет.вод= т.сут Mгвс= т.сут G2 max = 100.00 м3/ч G2 min = 10.00 м3/ч

тхв: догов., тхд = 5.00°C G3 max = 1.20 м3/ч G3 min = 0.01 м3/ч

Серийный номер 16041535, НД=1, ТВ1, СИ=5, КТ3=1, ФРТ=1 КСН=0х156В

Дата/время	t1 °C	t2 °C	dt °C	P1 кгсч/см2	P2 кгсч/см2	P3 кгсч/см2	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	M3 т	dM т	tx °C	Px кгсч/см2	Qгв Гкал	Qгч Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
20.07.24 23	73,91	71,83	2,08	< 5,23	4,01	6,12	195,975	0	0	191,216	0	0	0	5	2	0,403	0	24	0	*
21.07.24 23	72,89	71,09	1,8	< 5,06	3,98	6,12	183,665	0	0	179,318	0	0	0	5	2	0,327	0	24	0	*
22.07.24 23	71,7	69,61	2,09	< 4,97	3,94	6,12	178,64	0	0	174,528	0	0	0	5	2	0,369	0	24	0	*
23.07.24 23	72,16	69,99	2,17	< 5,05	3,94	6,12	186,06	0	0	181,742	0	0	0	5	2	0,399	0	24	0	*
24.07.24 23	73,18	71,14	2,03	< 5,13	3,96	6,12	192,135	0	0	187,564	0	0	0	5	2	0,386	0	24	0	*
25.07.24 23	71,79	69,81	1,98	< 5,15	3,95	6,12	193,14	0	0	188,688	0	0	0	5	2	0,378	0	24	0	*
26.07.24 23	71,05	66,83	4,22	< 5,16	3,91	6,12	94,205	0	0	92,078	0	0	0	5	2	0,391	0	24	0	*
27.07.24 23	69,62	34,82	34,8	5,17	3,89	6,12	11,955	0	0	11,695	0	0	0	5	2	0,407	0	24	0	*
28.07.24 23	69,47	36,26	33,21	5,14	3,89	6,12	11,635	0	0	11,382	0	0	0	5	2	0,378	0	24	0	*
29.07.24 23	69,4	35,16	34,24	5,15	3,89	6,12	12,08	0	0	11,819	0	0	0	5	2	0,405	0	24	0	*
30.07.24 23	69,75	35,55	34,19	5,18	3,91	6,12	11,995	0	0	11,733	0	0	0	5	2	0,401	0	24	0	*
31.07.24 23	69,55	33,03	36,52	5,18	3,92	6,12	12,75	0	0	12,473	0	0	0	5	2	0,456	0	24	0	*
01.08.24 23	69,82	33,19	36,63	5,2	3,92	6,12	12,515	0	0	12,241	0	0	0	5	2	0,449	0	24	0	*
02.08.24 23	69,28	34,86	34,42	5,14	3,91	6,12	12,18	0	0	11,918	0	0	0	5	2	0,41	0	24	0	*
03.08.24 23	69,54	35,92	33,62	5,05	3,89	6,12	11,79	0	0	11,534	0	0	0	5	2	0,388	0	24	0	*
04.08.24 23	69,46	35,15	34,3	5,11	3,89	6,12	11,895	0	0	11,637	0	0	0	5	2	0,399	0	24	0	*
05.08.24 23	69,75	35,18	34,57	5,12	3,89	6,12	11,81	0	0	11,552	0	0	0	5	2	0,399	0	24	0	*
06.08.24 23	68,73	35,21	33,51	5,12	3,91	6,12	12,14	0	0	11,882	0	0	0	5	2	0,398	0	24	0	*
07.08.24 23	69,47	34,7	34,77	5,08	3,9	6,12	12,09	0	0	11,827	0	0	0	5	2	0,411	0	24	0	*
08.08.24 23	69,39	34,94	34,45	5,07	3,9	6,12	12,08	0	0	11,818	0	0	0	5	2	0,407	0	24	0	*
09.08.24 23	69,46	34,34	35,12	5,07	3,91	6,12	12,105	0	0	11,842	0	0	0	5	2	0,416	0	24	0	*
10.08.24 23	69,13	36,22	32,9	5,06	3,9	6,12	11,68	0	0	11,429	0	0	0	5	2	0,376	0	24	0	*
11.08.24 23	69,29	36,27	33,02	5,05	3,9	6,12	11,68	0	0	11,428	0	0	0	5	2	0,377	0	24	0	*
12.08.24 23	69,59	34,35	35,23	5,07	3,9	6,12	12,24	0	0	11,973	0	0	0	5	2	0,422	0	24	0	*
13.08.24 23	69,62	34,09	35,53	5,08	3,9	6,12	12,325	0	0	12,057	0	0	0	5	2	0,429	0	24	0	*
14.08.24 23	69,51	35,18	34,33	5,08	3,9	6,12	11,87	0	0	11,612	0	0	0	5	2	0,399	0	24	0	*
15.08.24 23	69,87	35,64	34,23	5,09	3,91	6,12	11,59	0	0	11,336	0	0	0	5	2	0,388	0	24	0	*
16.08.24 23	69,71	34,22	35,49	5,08	3,9	6,12	11,96	0	0	11,698	0	0	0	5	2	0,415	0	24	0	*
17.08.24 23	69,55	36,05	33,49	5,09	3,9	6,12	11,41	0	0	11,162	0	0	0	5	2	0,374	0	24	0	*
18.08.24 23	69,32	37,27	32,05	5,08	3,91	6,12	10,995	0	0	10,758	0	0	0	5	2	0,345	0	24	0	*
19.08.24 23	69,81	34,82	34,99	5,09	3,9	6,12	11,685	0	0	11,429	0	0	0	5	2	0,4	0	24	0	*
20.08.24 23	69,55	34,27	35,28	5,08	3,9	6,12	12,07	0	0	11,808	0	0	0	5	2	0,417	0	24	0	*
Итого/Средн	71,91	63,38	8,53	5,11	3,91	6,12	1522,345	0	0	1487,177	0	0	0	5	2	12,721	0	768	0	*

Итоговое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	M3 т	dM т	Qгв Гкал	Qгч Гкал	ВНР ч	ВОС ч
19.07.24 23	106403,3	0	31,515	103743,704	0	31,261	31,261	3152,534	1,14	26977	11
20.08.24 23	107925,645	0	31,515	105230,882	0	31,261	31,261	3165,255	1,14	27745	11
Итого	1522,345	0	0	1487,177	0	0	0	12,721	0	768	0

Условные обозначения:

- (<) параметр < min
- (>) параметр > max
- (!) отсут. питания
- (#) дисбаланс масс
- (R) реверс
- (o) отсут. теплонос.
- (X) аппарат. неиспр.

Представитель абонента _____ Представитель снабжающей организации _____

