

#145253#

Отчёт по теплопотреблению за период с 21.07.2025 по 20.08.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Сити ТЦ, ООО (Вестер)

Московский проспект 171А, Калининград

4193

7835

ТВ7 (АСЦП)

16041535

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
22.07.2025	2,931	0	20,415	0	0	19,949	0	0	24	0	71,5	36,4	0,49	0,36	-
23.07.2025	3,042	0	20,72	0	0	20,248	0	0	24	0	71,4	35,5	0,48	0,36	-
24.07.2025	2,96	0	20,43	0	0	19,959	0	0	24	0	71,9	36,5	0,49	0,36	-
25.07.2025	3,069	0	20,81	0	0	20,328	0	0	24	0	72	35,9	0,49	0,36	-
26.07.2025	2,849	0	20,22	0	0	19,751	0	0	24	0	72	37,6	0,5	0,36	-
27.07.2025	2,731	0	19,89	0	0	19,43	0	0	24	0	71,9	38,4	0,5	0,36	-
28.07.2025	3,092	0	20,775	0	0	20,293	0	0	24	0	72,2	35,8	0,5	0,36	-
29.07.2025	2,59	0	20,76	0	0	20,282	0	0	24	0	71,8	41,4	0,49	0,36	-
30.07.2025	1,787	0	20,415	0	0	19,949	0	0	24	0	71,5	50,1	0,48	0,36	-
31.07.2025	1,714	0	20,26	0	0	19,789	0	0	24	0	72,1	51,5	0,49	0,36	-
01.08.2025	1,808	0	20,645	0	0	20,165	0	0	24	0	72,2	50,8	0,49	0,36	-
02.08.2025	1,546	0	20,235	0	0	19,766	0	0	24	0	72,1	53,4	0,49	0,36	-
03.08.2025	1,482	0	20,2	0	0	19,74	0	0	24	0	71,3	53,4	0,49	0,36	-
04.08.2025	1,721	0	20,37	0	0	19,886	0	0	24	0	73	52,4	0,49	0,36	-
05.08.2025	1,776	0	20,655	0	0	20,179	0	0	24	0	71,8	50,8	0,49	0,36	-
06.08.2025	1,952	0	20,95	0	0	20,466	0	0	24	0	72	49,3	0,49	0,36	-
07.08.2025	1,774	0	20,655	0	0	20,173	0	0	24	0	72,2	51,3	0,49	0,36	-
08.08.2025	1,924	0	20,875	0	0	20,394	0	0	24	0	71,8	49,3	0,49	0,36	-
09.08.2025	1,616	0	20,23	0	0	19,768	0	0	24	0	71,5	52	0,49	0,36	-
10.08.2025	1,534	0	19,925	0	0	19,467	0	0	24	0	71,8	53	0,49	0,37	-
11.08.2025	1,826	0	20,605	0	0	20,135	0	0	24	0	71,5	49,8	0,49	0,37	-
12.08.2025	1,9	0	20,81	0	0	20,334	0	0	24	0	71,6	49,3	0,49	0,37	-
13.08.2025	1,735	0	20,18	0	0	19,712	0	0	24	0	72	51	0,5	0,37	-
14.08.2025	1,696	0	19,93	0	0	19,471	0	0	24	0	71,8	51	0,49	0,37	-
15.08.2025	1,736	0	19,85	0	0	19,393	0	0	24	0	71,8	50,4	0,49	0,37	-
16.08.2025	1,484	0	19,285	0	0	18,837	0	0	24	0	72,1	53,3	0,49	0,37	-
17.08.2025	1,5	0	19,66	0	0	19,21	0	0	24	0	71,5	52,9	0,5	0,37	-
18.08.2025	1,766	0	20,475	0	0	20	0	0	24	0	72,1	51,1	0,5	0,37	-
19.08.2025	1,999	0	20,64	0	0	20,17	0	0	24	0	71,3	47,7	0,48	0,36	-
20.08.2025	1,795	0	19,89	0	0	19,432	0	0	24	0	71,8	49,7	0,47	0,36	-
Итого:	61,335	0	610,76	0	0	596,676	0	0	720	0	0	0	0	0	0
Гкал	14,65														

Общее время работы системы, ч720

Период нормальной работы системы, ч720

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
21.07.2025	76,615	613,565	0	0,005	599,557	0	0	851	308
20.08.2025	137,949	1224,325	0	0,005	1196,234	0	0	1571	308

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

21.08.2025 7:30:11