

#29664#

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 20/08/23г.-20/09/23г.

Абонент: Московский 171а
Адрес: СИТИ ТЦ (ООО Вестер)
Договор N: 3210
Тепловычислитель ТВ7-04.1 сет. N 001

Тип расходомера: _____
Пределы измерений:
G1 max = 90.00 м3/ч G1 min = 0.24 м3/ч
G2 max = 100.00 м3/ч G2 min = 10.00 м3/ч
G3 max = 1.20 м3/ч G3 min = 0.01 м3/ч

Договорные расходы:
M сег. водм = _____ т.сут Мгвс = _____ т.сут
тхв: догов., тхд = 5.00°C

Серийный номер 16041535, БД=1, ТВ1, СИ=5, КТ3=1, ФРТ=1 КСН=0x156В

Дата/время	t1 °C	t2 °C	dt °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	P3 кгс/см2	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	M3 т	сМ т	тх °C	Pж кгс/см2	Qта Гкал	Qг Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
20.08.23 23	70,56	33,85	36,7	5,13	3,76	6,12	11,52	0	0	11,263	0	0	0	5	2	0,414	0	24	0	
21.08.23 23	70,53	34,29	36,24	5,15	3,76	6,12	11,36	0	0	11,107	0	0	0	5	2	0,403	0	24	0	
22.08.23 23	70,12	33,43	36,69	5,11	3,76	6,12	11,945	0	0	11,681	0	0	0	5	2	0,429	0	24	0	
23.08.23 23	70,73	32,16	38,57	5,12	3,76	6,12	12,44	0	0	12,162	0	0	0	5	2	0,469	0	24	0	
24.08.23 23	71,4	32,06	39,34	5,13	3,76	6,12	12,025	0	0	11,751	0	0	0	5	2	0,462	0	24	0	
25.08.23 23	71,47	32,6	38,87	5,12	3,76	6,12	11,84	0	0	11,57	0	0	0	5	2	0,45	0	24	0	
26.08.23 23	71,13	34,57	36,56	5,1	3,76	6,12	11,12	0	0	10,868	0	0	0	5	2	0,398	0	24	0	
27.08.23 23	71,8	34,36	37,45	5,13	3,76	6,12	11,025	0	0	10,771	0	0	0	5	2	0,404	0	24	0	
28.08.23 23	70,72	32,49	38,23	5,05	3,76	6,12	12,07	0	0	11,8	0	0	0	5	2	0,451	0	24	0	
29.08.23 23	70,72	32,1	38,62	5,04	3,76	6,12	12,51	0	0	12,23	0	0	0	5	2	0,472	0	24	0	
30.08.23 23	67,91	33,26	34,64	4,87	3,75	6,12	13,2	0	0	12,925	0	0	0	5	2	0,448	0	24	0	
31.08.23 23	69,56	32,13	37,43	5,09	3,77	6,12	13,035	0	0	12,751	0	0	0	5	2	0,477	0	24	0	
01.09.23 23	69,55	31,6	37,95	5,09	3,77	6,12	13,47	0	0	13,177	0	0	0	5	2	0,5	0	24	0	
02.09.23 23	70,18	32,48	37,7	5,13	3,77	6,12	12,71	0	0	12,429	0	0	0	5	2	0,469	0	24	0	
03.09.23 23	70,17	34,95	35,22	5,14	3,78	6,12	11,88	0	0	11,618	0	0	0	5	2	0,409	0	24	0	
04.09.23 23	69,56	32,65	36,91	5,13	3,77	6,12	13,155	0	0	12,869	0	0	0	5	2	0,475	0	24	0	
05.09.23 23	69,8	33,35	36,45	5,16	3,77	6,12	12,55	0	0	12,275	0	0	0	5	2	0,448	0	24	0	
06.09.23 23	70,11	32,95	37,16	5,16	3,77	6,12	12,49	0	0	12,215	0	0	0	5	2	0,454	0	24	0	
07.09.23 23	70,34	34,04	36,3	5,17	3,77	6,12	11,96	0	0	11,694	0	0	0	5	2	0,425	0	24	0	
08.09.23 23	70,1	32,41	37,69	5,18	3,77	6,12	12,66	0	0	12,381	0	0	0	5	2	0,467	0	24	0	
09.09.23 23	70,17	32,68	37,49	5,16	3,77	6,12	12,475	0	0	12,2	0	0	0	5	2	0,457	0	24	0	
10.09.23 23	70,16	35,43	34,73	5,17	3,78	6,12	11,485	0	0	11,232	0	0	0	5	2	0,39	0	24	0	
11.09.23 23	70,19	34,38	35,81	5,18	3,78	6,12	11,655	0	0	11,397	0	0	0	5	2	0,408	0	24	0	
12.09.23 23	70,63	33,44	37,19	5,16	3,77	6,12	11,925	0	0	11,658	0	0	0	5	2	0,434	0	24	0	
13.09.23 23	70,24	33,39	36,84	5,12	3,77	6,12	12,135	0	0	11,866	0	0	0	5	2	0,437	0	24	0	
14.09.23 23	69,68	32,27	37,41	5,09	3,78	6,12	12,94	0	0	12,658	0	0	0	5	2	0,474	0	24	0	
15.09.23 23	70,15	32,42	37,73	5,09	3,77	6,12	12,66	0	0	12,38	0	0	0	5	2	0,467	0	24	0	
16.09.23 23	70,77	33,95	36,82	5,09	3,77	6,12	11,94	0	0	11,672	0	0	0	5	2	0,43	0	24	0	
17.09.23 23	70,61	32,89	37,72	5,08	3,77	6,12	12,26	0	0	11,987	0	0	0	5	2	0,452	0	24	0	
18.09.23 23	70,58	32,74	37,84	5,1	3,76	6,12	12,4	0	0	12,123	0	0	0	5	2	0,459	0	24	0	
19.09.23 23	53,66	51,54	2,12	< 3,56	2,89	6,12	25,65	0	0	25,298	0	0	0	5	2	0,186	<	24	0	*
20.09.23 23	69,74	33,77	35,98	5,26	3,77	6,12	12,95	0	0	12,666	0	0	0	5	2	0,456	0	24	0	
Итого/Среди	69,22	34,33	34,88	5,07	3,74	6,12	405,44	0	0	396,673	0	0	0	5	2	13,975	0	768	0	

Итоговое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	M3 т	сМ т	Qта Гкал	Qг Гкал	ВНР ч	ВОС ч
19.08.23 23	71980,845	0	26,862	70180,908	0	26,639	26,639	2191,988	0,988	18942	6
20.09.23 23	72386,285	0	26,862	70577,581	0	26,639	26,639	2205,962	0,988	19710	6
Итого	405,44	0	0	396,673	0	0	0	13,975	0	768	0

Условные обозначения:
(<) параметр < min
(>) параметр > max
(!) отсут. питания
(#) дисбаланс масс
(R) реверс
(o) отсут. теплонос.
(X) аппар. неиспр.

Представитель абонента _____ Представитель снабжающей организации _____

