

ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения
за 21/08/24г.-21/09/24г.

Абонент:Московский проспект 171А,

Договор N:3210

Адрес: СИТИ ТЦ

Тип расходомера:_____

Тепловычислитель ТВ7-4.1 сет.N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 90.00 м3/ч G под min = 0.24 м3/ч

M сет.воды=_____т.сут Mгвс=_____ т.сут

G обр max = 100.00 м3/ч G обр min = 10.00 м3/ч

txв: догов., txд = 5.00°C

G гвс max = 1.20 м3/ч G гвс min = 0.01 м3/ч

Серийный номер 16041535, ВД=1, ТВ1, СИ=5, КТЗ=1, ФРТ=1 КСН=0x156В

Дата/время	t1 °C	t2 °C	dt °C	P1 МПа	P2 МПа	P3 МПа	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	M3 т	dM т	tx °C	Pж МПа	Qтв ГДж	Qг ГДж	ВНР ч	ВОС ч	НС
21.08.24 23	69.67	34.46	35.21	0.50	0.38	0.60	12.070	0.000	0.000	11.807	0.000	0.000	0.000	5.00	0.20	1.741	0.000	24	0	
22.08.24 23	69.58	35.98	33.61	0.50	0.38	0.60	11.615	0.000	0.000	11.362	0.000	0.000	0.000	5.00	0.20	1.600	0.000	24	0	
23.08.24 23	70.06	33.53	36.53	0.51	0.38	0.60	12.175	0.000	0.000	11.907	0.000	0.000	0.000	5.00	0.20	1.822	0.000	24	0	
24.08.24 23	69.54	36.10	33.44	0.51	0.38	0.60	11.560	0.000	0.000	11.309	0.000	0.000	0.000	5.00	0.20	1.584	0.000	24	0	
25.08.24 23	68.51	36.86	31.65	0.50	0.38	0.60	11.795	0.000	0.000	11.545	0.000	0.000	0.000	5.00	0.20	1.531	0.000	24	0	
26.08.24 23	69.76	33.82	35.94	0.50	0.38	0.60	12.230	0.000	0.000	11.962	0.000	0.000	0.000	5.00	0.20	1.800	0.000	24	0	
27.08.24 23	70.07	34.77	35.31	0.50	0.38	0.60	11.815	0.000	0.000	11.555	0.000	0.000	0.000	5.00	0.20	1.709	0.000	24	0	
28.08.24 23	69.85	34.95	34.90	0.50	0.38	0.60	11.780	0.000	0.000	11.522	0.000	0.000	0.000	5.00	0.20	1.684	0.000	24	0	
29.08.24 23	69.90	33.87	36.03	0.50	0.38	0.60	12.085	0.000	0.000	11.820	0.000	0.000	0.000	5.00	0.20	1.784	0.000	24	0	
30.08.24 23	70.28	34.76	35.52	0.50	0.38	0.60	11.445	0.000	0.000	11.191	0.000	0.000	0.000	5.00	0.20	1.665	0.000	24	0	
31.08.24 23	70.21	35.73	34.48	0.50	0.38	0.60	11.220	0.000	0.000	10.972	0.000	0.000	0.000	5.00	0.20	1.584	0.000	24	0	
01.09.24 23	69.68	36.78	32.90	0.50	0.38	0.60	11.210	0.000	0.000	10.966	0.000	0.000	0.000	5.00	0.20	1.511	0.000	24	0	
02.09.24 23	69.16	35.35	33.82	0.50	0.38	0.60	12.045	0.000	0.000	11.786	0.000	0.000	0.000	5.00	0.20	1.669	0.000	24	0	
03.09.24 23	69.71	34.97	34.75	0.50	0.38	0.60	11.795	0.000	0.000	11.537	0.000	0.000	0.000	5.00	0.20	1.679	0.000	24	0	
04.09.24 23	70.04	35.98	34.07	0.51	0.38	0.60	11.195	0.000	0.000	10.948	0.000	0.000	0.000	5.00	0.20	1.562	0.000	24	0	
05.09.24 23	69.08	35.69	33.39	0.51	0.38	0.60	11.750	0.000	0.000	11.498	0.000	0.000	0.000	5.00	0.20	1.608	0.000	24	0	
06.09.24 23	69.52	34.69	34.83	0.51	0.38	0.60	11.870	0.000	0.000	11.612	0.000	0.000	0.000	5.00	0.20	1.694	0.000	24	0	
07.09.24 23	69.73	36.35	33.38	0.51	0.38	0.60	11.165	0.000	0.000	10.922	0.000	0.000	0.000	5.00	0.20	1.527	0.000	24	0	
08.09.24 23	69.12	37.46	31.66	0.51	0.38	0.60	11.085	0.000	0.000	10.847	0.000	0.000	0.000	5.00	0.20	1.439	0.000	24	0	
09.09.24 23	69.35	35.73	33.62	0.51	0.38	0.60	11.705	0.000	0.000	11.452	0.000	0.000	0.000	5.00	0.20	1.613	0.000	24	0	
10.09.24 23	69.73	35.36	34.38	0.51	0.39	0.60	11.580	0.000	0.000	11.327	0.000	0.000	0.000	5.00	0.20	1.631	0.000	24	0	
11.09.24 23	69.52	34.40	35.12	0.51	0.39	0.60	12.150	0.000	0.000	11.886	0.000	0.000	0.000	5.00	0.20	1.749	0.000	24	0	
12.09.24 23	69.27	34.80	34.47	0.50	0.39	0.60	12.285	0.000	0.000	12.019	0.000	0.000	0.000	5.00	0.20	1.735	0.000	24	0	
13.09.24 23	69.90	35.51	34.39	0.51	0.39	0.60	12.310	0.000	0.838	12.039	0.000	0.834	0.834	5.00	0.20	1.841	0.095	24	0	
14.09.24 23	69.62	35.45	34.17	0.50	0.39	0.60	12.060	0.000	0.000	11.798	0.000	0.000	0.000	5.00	0.20	1.688	0.000	24	0	

15.09.24 23	69.48	35.52	33.97	0.50	0.39	0.60	11.930	0.000	0.000	11.671	0.000	0.000	0.000	5.00	0.20	1.660	0.000	24	0
16.09.24 23	69.57	35.72	33.85	0.50	0.39	0.60	11.835	0.000	0.000	11.578	0.000	0.000	0.000	5.00	0.20	1.641	0.000	24	0
17.09.24 23	69.99	34.92	35.07	0.50	0.39	0.60	11.790	0.000	0.000	11.531	0.000	0.000	0.000	5.00	0.20	1.694	0.000	24	0
18.09.24 23	69.96	36.05	33.90	0.50	0.39	0.60	11.430	0.000	0.000	11.178	0.000	0.000	0.000	5.00	0.20	1.587	0.000	24	0
19.09.24 23	69.98	34.60	35.38	0.50	0.39	0.60	12.010	0.000	0.000	11.746	0.000	0.000	0.000	5.00	0.20	1.741	0.000	24	0
20.09.24 23	69.87	33.64	36.23	0.50	0.39	0.60	12.305	0.000	0.000	12.035	0.000	0.000	0.000	5.00	0.20	1.826	0.000	24	0
21.09.24 23	69.34	36.22	33.12	0.50	0.39	0.60	11.745	0.000	0.000	11.491	0.000	0.000	0.000	5.00	0.20	1.594	0.000	24	0
Итого/Средн	69.66	35.29	34.37	0.50	0.38	0.60	377.040	0.000	0.838	368.821	0.000	0.834	0.834	5.00	0.20	53.194	0.095	768	0

Итоговое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	M3 т	dM т	Qтв ГДж	Qг ГДж	ВНР ч	ВОС ч
20.08.24 23	107925.645	0.000	31.515	105230.882	0.000	31.261	31.261	13252.288	4.772	27745	11
21.09.24 23	108302.685	0.000	32.353	105599.702	0.000	32.096	32.096	13305.483	4.868	28513	11
Итого	377.040	0.000	0.838	368.821	0.000	0.834	0.834	53.194	0.095	768	0

Условные обозначения:
 (<) параметр < min
 (>) параметр > max
 (!) отсут.питания
 (#) дисбаланс масс
 (X) аппарат.неиспр.

Представитель абонента _____ Для _____ Представитель снабжающей организации _____

