

#106869#

ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения  
за 19/11/24г.-19/12/24г.

Абонент:Московский 171а

Адрес: ТЦСИТИ

Договор N:3210

Тепловычислитель ТВ7-04.1 сет.N 001

Договорные расходы:

М сет.воды=\_\_\_\_\_т.сут Мгвс=\_\_\_\_\_ т.сут

тхв: догов., тхд = 5.00°C

Тип расходомера:\_\_\_\_\_

Пределы измерений:

G1 max = 90.00 м3/ч G1 min = 0.24 м3/ч

G2 max = 100.00 м3/ч G2 min = 10.00 м3/ч

G3 max = 1.20 м3/ч G3 min = 0.01 м3/ч

Серийный номер 16041535, ЕД=1, ТВ1, СИ=5, КТ3=1, ФРТ=1 КСН=0х156В

Дата/время	t1 °C	t2 °C	dt °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	P3 кгс/см2	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	M3 т	сМ т	tx °C	Pк кгс/см2	Qгв Гкал	Qг Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
19.11.24 23	73,77	46,47	27,3	6,19	4,2	6,12	250,555	0	0	244,517	0	0	0	5	2	6,687	0	24	0	
20.11.24 23	72,54	47,68	24,86	6,13	4,21	6,12	280,74	0	0	274,176	0	0	0	5	2	6,827	0	24	0	
21.11.24 23	77,54	45,66	31,89	6,16	4,19	6,12	219,165	0	0	213,389	0	0	0	5	2	6,815	0	24	0	
22.11.24 23	74,18	46,07	28,11	6,11	4,21	6,12	248,705	0	0	242,63	0	0	0	5	2	6,83	0	24	0	
23.11.24 23	76,47	48,72	27,75	6,13	4,21	6,12	275,155	0	0	268,072	0	0	0	5	2	7,452	0	24	0	
24.11.24 23	75,22	48,67	26,55	6,09	4,19	6,12	281,025	0	0	274,003	0	0	0	5	2	7,289	0	24	0	
25.11.24 23	72,32	45,09	27,23	6,15	4,16	6,12	224,825	0	0	219,596	0	0	0	5	2	5,989	0	24	0	
26.11.24 23	72,08	44,89	27,19	6,28	4,14	6,12	224,555	0	0	219,365	0	0	0	5	2	5,974	0	24	0	
27.11.24 23	72,24	44,7	27,54	6,25	4,12	6,12	231,865	0	0	226,475	0	0	0	5	2	6,247	0	24	0	
28.11.24 23	71,74	44,12	27,62	6,11	4,13	6,12	221,435	0	0	216,353	0	0	0	5	2	5,985	0	24	0	
29.11.24 23	72,02	43,89	28,13	6,18	4,14	6,12	218,41	0	0	213,364	0	0	0	5	2	6,01	0	24	0	
30.11.24 23	71,74	44,44	27,3	6,17	4,16	6,12	235,645	0	0	230,231	0	0	0	5	2	6,295	0	24	0	
01.12.24 23	72,78	45,07	27,72	6,16	4,17	6,12	238,095	0	0	232,481	0	0	0	5	2	6,454	0	24	0	
02.12.24 23	72,93	44,51	28,42	6,17	4,16	6,12	223,35	0	0	218,068	0	0	0	5	2	6,207	0	24	0	
03.12.24 23	71,84	44,15	27,69	6,21	4,15	6,12	217,965	0	0	212,947	0	0	0	5	2	5,907	0	24	0	
04.12.24 23	74,41	45,14	29,27	6,17	4,16	6,12	232,86	0	0	227,157	0	0	0	5	2	6,66	0	24	0	
05.12.24 23	73,78	43,78	29,99	6,16	4,13	6,12	208,505	0	0	203,481	0	0	0	5	2	6,112	0	24	0	
06.12.24 23	74,31	43,93	30,38	6,15	4,15	6,12	219,46	0	0	214,102	0	0	0	5	2	6,515	0	24	0	
07.12.24 23	77,09	47,83	29,25	6,21	4,18	6,12	251,78	0	0	245,208	0	0	0	5	2	7,186	0	24	0	
08.12.24 23	75,09	47,8	27,29	6,17	4,17	6,12	259,835	0	0	253,359	0	0	0	5	2	6,927	0	24	0	
09.12.24 23	75,06	45,6	29,46	6,18	4,14	6,12	228,14	0	0	222,453	0	0	0	5	2	6,565	0	24	0	
10.12.24 23	77,63	47,42	30,21	6,17	4,17	6,12	245,295	0	0	238,81	0	0	0	5	2	7,226	0	24	0	
11.12.24 23	75,24	47,33	27,91	6,19	4,16	6,12	257,435	0	0	250,999	0	0	0	5	2	7,017	0	24	0	
12.12.24 23	75,01	45,83	29,18	6,16	4,14	6,12	230,04	0	0	224,322	0	0	0	5	2	6,556	0	24	0	
13.12.24 23	78,12	47,05	31,07	6,14	4,14	6,12	230,535	0	0	224,355	0	0	0	5	2	6,982	0	24	0	
14.12.24 23	76,94	47,9	29,04	6,03	4,11	6,12	257,785	0	0	251,06	0	0	0	5	2	7,304	0	24	0	
15.12.24 23	74,65	44,67	29,98	6,05	4,07	6,12	223,735	0	0	218,216	0	0	0	5	2	6,552	0	24	0	
16.12.24 23	73,65	43,45	30,2	6,14	4,06	6,12	198,605	0	0	193,816	0	0	0	5	2	5,863	0	24	0	
17.12.24 23	74,12	43,45	30,67	6,09	4,05	6,12	201,48	0	0	196,569	0	0	0	5	2	6,038	0	24	0	
18.12.24 23	73,85	46,13	27,72	6,05	4,08	6,12	235	0	0	229,313	0	0	0	5	2	6,367	0	24	0	
19.12.24 23	72,55	44,35	28,2	6,08	4,05	6,12	194,46	0	0	189,899	0	0	0	5	2	5,363	0	24	0	
Итого/Среди	74,28	45,8	28,48	6,15	4,14	6,12	7266,44	0	0	7088,786	0	0	0	5	2	202,2	0	744	0	

Итоговое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	M3 т	сМ т	Qгв Гкал	Qг Гкал	ВНР ч	ВОС ч
18.11.24 23	111880,815	0	32,71	409094,864	0	32,45	32,45	3290,392	1,174	29905	11
19.12.24 23	119147,255	0	32,71	116183,449	0	32,45	32,45	3492,592	1,174	30649	11
Итого	7266,44	0	0	7088,786	0	0	0	202,2	0	744	0

Условные обозначения:

- (<) параметр < min
- (>) параметр > max
- (!) отсут.питания
- (#) дисбаланс масс
- (R) реверс
- (o) отсут.теплонос.
- (X) аппар.неиспр.



Представитель абонента \_\_\_\_\_

Представитель снабжающей организации \_\_\_\_\_

отчетное

390704369

Калининград