

#126594#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.03.2025 по 20.04.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Детский Сад № 130, МАДОУ

Батальная 71А, Калининград

3967

5096

ТЭМ-104

1560672

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	TRab	TNar, ч	TekErr	TehErr	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.03.2025	1,663	52,977	51,792	51,699	51,376	24	24	0	0	73,9	41,8	9	5,1	5,6
22.03.2025	1,314	42,401	41,401	41,387	41,068	24	24	0	0	73,6	41,9	9	5,1	5,7
23.03.2025	1,53	54,623	53,567	53,326	53,071	24	24	0	0	73,3	44,7	9	5,1	6,8
24.03.2025	2,08	70,426	69,028	68,704	68,402	24	24	0	0	74,5	44,3	9	5,1	5,5
25.03.2025	1,819	63,466	62,246	61,921	61,657	24	24	0	0	74,3	45	9	5,1	4,4
26.03.2025	1,898	61,854	60,555	60,35	60,041	24	24	0	0	74,3	42,9	9	5,1	6,9
27.03.2025	1,982	66,298	64,974	64,677	64,396	24	24	0	0	74,5	43,9	9	5,1	5,7
28.03.2025	1,406	43,807	42,778	42,75	42,448	24	24	0	0	74	41,1	9	5,1	8,9
29.03.2025	0,848	27,493	26,786	26,854	26,579	24	24	0	0	72,5	41	9	5,1	9,9
30.03.2025	1,455	45,172	44,11	44,091	43,778	24	24	0	0	73,6	40,7	9	5,1	6,8
31.03.2025	1,938	63,77	62,437	62,214	61,896	24	24	0	0	74,4	43,3	9	5,1	5,9
01.04.2025	1,879	61,796	60,502	60,296	59,983	24	24	0	0	74,2	43,1	9	5,1	-
02.04.2025	1,461	46,509	45,461	45,389	45,097	24	24	0	0	73,9	41,8	9	5,1	-
03.04.2025	1,123	35,194	34,318	34,36	34,06	24	24	0	0	73,2	40,6	9	5,1	-
04.04.2025	1,438	43,744	42,708	42,696	42,396	23	23	0	0	73,7	40,1	9	5,1	-
05.04.2025	1,638	52,352	51,151	51,084	50,736	24	24	0	0	74,1	42,1	9	5,1	-
06.04.2025	2,09	83,206	81,88	81,151	80,951	24	24	0	0	74,9	49,2	9	5,1	-
07.04.2025	2,326	87,577	86,11	85,413	85,194	24	24	0	0	74,9	47,8	9	5,1	-
08.04.2025	1,911	63,484	62,181	61,935	61,634	24	24	0	0	74,4	43,6	9	5,1	-
09.04.2025	2,032	68,176	66,805	66,503	66,202	24	24	0	0	74,6	44,2	9	5,1	-
10.04.2025	2,218	80,713	79,29	78,741	78,497	24	24	0	0	74,5	46,4	9	5,1	-
11.04.2025	1,873	65,976	64,726	64,437	64,157	24	24	0	0	72,6	43,6	9	5,1	-
12.04.2025	1,258	43,249	42,312	42,258	41,967	24	24	0	0	71,9	42,2	9	5,1	-
13.04.2025	1,077	40,666	39,876	39,734	39,504	24	24	0	0	71,9	44,9	9	5,1	-
14.04.2025	0,913	30,206	29,476	29,528	29,259	24	24	0	0	71	40,2	9	5,1	-
15.04.2025	0,828	28,25	27,573	27,619	27,36	24	24	0	0	70,8	41	9	5,1	-
16.04.2025	0,917	31,084	30,359	30,391	30,129	24	24	0	0	70,8	40,7	9	5,1	-
17.04.2025	0,704	25,093	24,46	24,545	24,266	24	24	0	0	70	41,4	9	5,1	-
18.04.2025	0,37	17,847	17,446	17,477	17,268	24	24	0	0	68,1	47	9	5,1	-
19.04.2025	0,237	14,438	14,126	14,147	13,96	24	24	0	0	67	50,4	9	5,1	-
20.04.2025	0,793	29,196	28,547	28,559	28,31	24	24	0	0	70	42,3	9	5,1	-
Итого:	45,019	1541,043	1508,981	1504,236	1495,642	743	743	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	45,019													

Общее время работы системы, ч744

Период нормальной работы системы, ч743

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.03.2025	350,618	12751,355	12491,595	12429,757	12358,568	4615,38	0
20.04.2025	395,637	14292,396	14000,577	13933,991	13854,211	5358,38	0

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

21.04.2025 7:57:54