

#134022#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.05.2025 по 20.06.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Детский Сад № 130, МАДОУ

Батальная 71А, Калининград

3967

5096

ТЭМ-104

1560672

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	TRab	TNar, ч	TekErr	TehErr	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.05.2025	0,781	27,273	26,625	26,678	26,421	24	24	0	0	70	40,8	9	5,1	-
22.05.2025	0,387	18,451	18,042	18,062	17,853	24	24	0	0	68,7	47,4	9	5,1	-
23.05.2025	0,373	18,185	17,792	17,802	17,604	24	24	0	0	68,6	47,8	9	5,1	-
24.05.2025	0,251	15,043	14,705	14,733	14,528	24	24	0	0	67,8	50,8	9	5,1	-
25.05.2025	0,249	14,967	14,623	14,659	14,447	24	24	0	0	67,8	50,8	9	5,1	-
26.05.2025	0,389	18,488	18,104	18,099	17,915	24	24	0	0	68,7	47,3	9	5,1	-
27.05.2025	0,384	18,279	17,886	17,894	17,699	24	24	0	0	68,7	47,3	9	5,1	-
28.05.2025	0,371	17,64	17,254	17,265	17,072	24	24	0	0	69	47,6	9	5,1	-
29.05.2025	0,357	17,59	17,208	17,219	17,022	24	24	0	0	68,6	48	9	5,1	-
30.05.2025	0,385	18,313	17,914	17,926	17,727	24	24	0	0	68,8	47,4	9	5,1	-
31.05.2025	0,248	14,833	14,502	14,527	14,327	24	24	0	0	67,8	50,8	9	5,1	-
01.06.2025	0,248	14,874	14,546	14,568	14,371	24	24	0	0	67,8	50,9	9	5,1	-
02.06.2025	0,381	17,761	17,376	17,382	17,194	24	24	0	0	69,2	47,4	9	5,1	-
03.06.2025	0,364	17,896	17,522	17,52	17,335	24	24	0	0	68,6	47,8	9	5,1	-
04.06.2025	0,151	7,823	7,649	7,662	7,561	24	24	0	0	67,9	50	9	5,1	-
05.06.2025	0,097	0	0	0	0	24	24	0	0	32,7	48,3	9	5,1	-
06.06.2025	0,07	0	0	0	0	24	24	0	0	30,3	45	9	5,1	-
07.06.2025	0,009	0	0	0	0	24	24	0	0	25,9	37,1	9	5,1	-
08.06.2025	0	0	0	0	0	24	24	0	0	21,2	23,6	9	5,1	-
09.06.2025	0,026	3,103	2,372	3,092	2,369	24	24	0	0	29,6	21,2	9	5,1	-
10.06.2025	0,053	5,169	4,633	5,146	4,625	24	24	0	0	32,8	22,5	9	5,1	-
11.06.2025	0,046	4,808	4,263	4,789	4,257	24	24	0	0	31,5	22	9	5,1	-
12.06.2025	0,033	4,675	4,156	4,658	4,148	24	24	0	0	30	22,9	9	5,1	-
13.06.2025	0,029	4,56	4,038	4,547	4,033	24	24	0	0	28,4	22,2	9	5,1	-
14.06.2025	0,024	4,403	3,885	4,393	3,88	24	24	0	0	27	21,7	9	5,1	-
15.06.2025	0,02	4,28	3,647	4,271	3,643	23,99	23,99	0	0	26	21,3	9	5,1	-
16.06.2025	0,022	4,207	3,221	4,197	3,218	24	24	0	0	25,2	20	9	5,1	-
17.06.2025	0,15	20,25	19,367	20,078	19,26	24	24	0	0	40,9	33,5	9	5,1	-
18.06.2025	0,363	18,291	17,867	17,908	17,675	24	24	0	0	68,3	48,1	9	5,1	-
19.06.2025	0,371	18,21	17,793	17,828	17,603	24	24	0	0	68,5	47,8	9	5,1	-
20.06.2025	0,337	17,163	16,773	16,802	16,59	24	24	0	0	68,6	48,5	9	5,1	-
Итого:	6,969	366,535	353,763	359,705	350,377	743,99	743,99	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	6,969													

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

744

743,99

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.05.2025	434,423	15657,391	15338,865	15268,339	15181,598	6078,38	0
20.06.2025	441,391	16023,926	15692,63	15628,042	15531,974	6822,37	0

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

23.06.2025 13:46:55