

#142468#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.06.2025 по 20.07.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Детский Сад № 130, МАДОУ

Батальная 71А, Калининград

3967

5096

ТЭМ-104

1560672

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	TRab	TNar, ч	TekErr	TehErr	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.06.2025	0,253	15,034	14,671	14,727	14,495	24	24	0	0	67,7	50,6	9	5,1	-
22.06.2025	0,249	14,822	14,46	14,517	14,288	24	24	0	0	67,8	50,7	9	5,1	-
23.06.2025	0,347	17,498	17,071	17,131	16,886	24	24	0	0	68,5	48,3	9	5,1	-
24.06.2025	0,358	17,797	17,406	17,425	17,219	24	24	0	0	68,5	48	9	5,1	-
25.06.2025	0,35	17,618	17,229	17,249	17,043	24	24	0	0	68,4	48,2	9	5,1	-
26.06.2025	0,346	17,466	17,062	17,099	16,877	24	24	0	0	68,5	48,4	9	5,1	-
27.06.2025	0,341	17,397	16,976	17,033	16,789	24	24	0	0	68,5	48,6	9	5,1	-
28.06.2025	0,25	14,781	14,397	14,477	14,225	24	24	0	0	67,9	50,7	9	5,1	-
29.06.2025	0,25	14,773	14,407	14,469	14,235	24	24	0	0	67,9	50,7	9	5,1	-
30.06.2025	0,338	17,214	16,791	16,853	16,607	24	24	0	0	68,5	48,5	9	5,1	-
01.07.2025	0,339	17,069	16,698	16,711	16,516	24	24	0	0	68,5	48,3	9	5,1	-
02.07.2025	0,316	16,474	16,119	16,129	15,94	24	24	0	0	68,4	48,9	9	5,1	-
03.07.2025	0,331	16,763	16,396	16,41	16,218	24	24	0	0	68,5	48,4	9	5,1	-
04.07.2025	0,317	16,446	16,085	16,104	15,907	24	24	0	0	68,3	48,8	9	5,1	-
05.07.2025	0,236	14,26	13,949	13,968	13,78	24	24	0	0	67,7	50,9	9	5,1	-
06.07.2025	0,232	14,062	13,754	13,772	13,589	24	24	0	0	67,6	50,9	9	5,1	-
07.07.2025	0,321	16,432	16,084	16,088	15,907	24	24	0	0	68,4	48,5	9	5,1	-
08.07.2025	0,323	16,595	16,244	16,247	16,065	24	24	0	0	68,4	48,6	9	5,1	-
09.07.2025	0,314	16,342	16,004	16	15,826	24	24	0	0	68,4	48,8	9	5,1	-
10.07.2025	0,319	16,494	16,151	16,149	15,973	24	24	0	0	68,4	48,7	9	5,1	-
11.07.2025	0,324	16,655	16,309	16,308	16,13	24	24	0	0	68,3	48,5	9	5,1	-
12.07.2025	0,235	14,16	13,843	13,869	13,677	24	24	0	0	67,7	50,9	9	5,1	-
13.07.2025	0,232	14,078	13,764	13,788	13,598	24	24	0	0	67,7	50,9	9	5,1	-
14.07.2025	0,318	16,346	16,007	16,006	15,831	24	24	0	0	68,4	48,6	9	5,1	-
15.07.2025	0,311	16,111	15,776	15,773	15,602	24	24	0	0	68,3	48,7	9	5,1	-
16.07.2025	0,307	16,049	15,706	15,713	15,531	24	24	0	0	68,3	48,8	9	5,1	-
17.07.2025	0,316	16,207	15,862	15,869	15,688	23,89	23,89	0	0	68,4	48,6	9	5,1	-
18.07.2025	0,298	15,928	15,593	15,595	15,416	24	24	0	0	68,3	49,3	9	5,1	-
19.07.2025	0,243	14,619	14,305	14,318	14,133	24	24	0	0	67,8	50,9	9	5,1	-
20.07.2025	0,239	14,27	13,959	13,976	13,791	24	24	0	0	67,9	50,9	9	5,1	-
Итого:	8,953	479,76	469,078	469,773	463,782	719,89	719,89	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	8,953													

Общее время работы системы, ч720

Период нормальной работы системы, ч719,89

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.06.2025	441,391	16023,926	15692,63	15628,042	15531,974	6822,37	0
20.07.2025	450,341	16503,686	16161,709	16097,812	15995,755	7542,26	0

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

23.07.2025 7:25:09