

#18767#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.07.2021 по 20.08.2021

Потребитель Детский Сад № 130, МАДОУ
 Адрес потребителя Батальная 71А, Калининград
 Номер абонента 3967
 Порядковый номер 5096
 Тип теплосчётчика ТЭМ-104
 Заводской номер 1560672
 Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	TRab	TNar, ч	TekErr	TehErr	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.07.2021	0,248	11,989	12,301	11,761	12,189	24	24	0	0	65	44	9	5,1	-
22.07.2021	0,25	11,736	12,005	11,509	11,897	24	24	0	0	65,7	44	9	5,1	-
23.07.2021	0,261	12,012	12,278	11,777	12,17	24	24	0	0	65,8	43,8	9	5,1	-
24.07.2021	0,201	10,762	11,034	10,555	10,924	24	24	0	0	65,5	46,5	9	5,1	-
25.07.2021	0,201	10,719	10,996	10,511	10,886	24	24	0	0	65,5	46,5	9	5,1	-
26.07.2021	0,234	11,365	11,645	11,145	11,537	24	24	0	0	65,6	44,6	9	5,1	-
27.07.2021	0,232	11,284	11,552	11,066	11,444	24	24	0	0	65,7	44,8	9	5,1	-
28.07.2021	0,235	11,391	11,662	11,17	11,556	24	24	0	0	65,6	44,7	9	5,1	-
29.07.2021	0,26	11,56	11,841	11,33	11,736	24	24	0	0	66,3	43,5	9	5,1	-
30.07.2021	0,228	10,963	11,231	10,754	11,13	24	24	0	0	65,2	44	9	5,1	-
31.07.2021	0,197	10,711	11,02	10,505	10,91	24	24	0	0	65,3	46,6	9	5,1	-
01.08.2021	0,197	10,685	11,002	10,479	10,891	24	24	0	0	65,4	46,6	9	5,1	-
02.08.2021	0,268	11,807	12,094	11,574	11,99	24	24	0	0	66	43	9	5,1	-
03.08.2021	0,265	11,979	12,269	11,746	12,162	24	24	0	0	65,8	43,4	9	5,1	-
04.08.2021	0,288	12,413	12,711	12,169	12,604	24	24	0	0	66,2	42,6	9	5,1	-
05.08.2021	0,312	12,971	13,288	12,714	13,18	24	24	0	0	66,4	41,9	9	5,1	-
06.08.2021	0,325	13,305	13,624	13,042	13,517	24	24	0	0	66,3	41,4	9	5,1	-
07.08.2021	0,267	12,593	12,915	12,347	12,799	24	24	0	0	65,8	44,3	9	5,1	-
08.08.2021	0,269	12,593	12,908	12,347	12,791	24	24	0	0	66,1	44,3	9	5,1	-
09.08.2021	0,342	13,896	14,18	13,619	14,068	24	24	0	0	66,5	41,4	9	5,1	-
10.08.2021	0,347	13,97	14,23	13,691	14,117	24	24	0	0	66,6	41,4	9	5,1	-
11.08.2021	0,347	14,143	14,41	13,862	14,297	24	24	0	0	66,3	41,4	9	5,1	-
12.08.2021	0,346	13,95	14,232	13,673	14,12	24	24	0	0	66,6	41,4	9	5,1	-
13.08.2021	0,339	13,756	14,03	13,482	13,92	24	24	0	0	66,5	41,4	9	5,1	-
14.08.2021	0,26	12,402	12,711	12,159	12,594	24	24	0	0	66	44,7	9	5,1	-
15.08.2021	0,261	12,485	12,781	12,241	12,663	24	24	0	0	66	44,7	9	5,1	-
16.08.2021	0,345	13,883	14,168	13,606	14,057	24	24	0	0	66,6	41,3	9	5,1	-
17.08.2021	0,339	13,854	14,137	13,578	14,024	24	24	0	0	66,4	41,5	9	5,1	-
18.08.2021	0,337	13,783	14,077	13,511	13,966	24	24	0	0	66,5	41,6	9	5,1	-
19.08.2021	0,337	13,918	14,197	13,643	14,083	24	24	0	0	66,4	41,8	9	5,1	-
20.08.2021	0,361	14,3	14,598	14,015	14,485	24	24	0	0	66,6	40,9	9	5,1	-
Итого:	8,699	387,178	396,127	379,581	392,707	744	744	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	8,699													

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.07.2021	452,214	14276,468	14124,352	13919,29	14003,369	7690,93	0
20.08.2021	460,912	14663,643	14520,479	14298,871	14396,077	8434,92	0

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
 МП «Калининградтеплосеть»
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ
 22.08.2021 11:04:45