

#18768#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.08.2021 по 20.09.2021

Потребитель Детский Сад № 130, МАДОУ
Адрес потребителя Батальная 71А, Калининград
Номер абонента 3967
Порядковый номер 5096
Тип теплосчётчика ТЭМ-104
Заводской номер 1560672
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	TRab	TNar, ч	TekErr	TehErr	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.08.2021	0,27	12,74	13,061	12,49	12,94	24	24	0	0	66,1	44,6	9	5,1	-
22.08.2021	0,271	12,692	13,001	12,442	12,883	24	24	0	0	66,2	44,5	9	5,1	-
23.08.2021	0,363	14,483	14,751	14,195	14,637	24	24	0	0	66,6	41	9	5,1	-
24.08.2021	0,354	14,258	14,521	13,974	14,407	24	24	0	0	66,6	41,3	9	5,1	-
25.08.2021	0,36	14,277	14,565	13,992	14,453	24	24	0	0	66,7	41	9	5,1	-
26.08.2021	0,359	14,239	14,529	13,956	14,417	24	24	0	0	66,6	40,9	9	5,1	-
27.08.2021	0,353	14,191	14,465	13,909	14,353	24	24	0	0	66,5	41,2	9	5,1	-
28.08.2021	0,271	12,712	13,002	12,462	12,883	24	24	0	0	66,2	44,6	9	5,1	-
29.08.2021	0,271	12,842	13,14	12,59	13,02	24	24	0	0	66	44,6	9	5,1	-
30.08.2021	0,38	14,773	15,044	14,48	14,931	24	24	0	0	66,5	40,4	9	5,1	-
31.08.2021	0,38	14,614	14,884	14,32	14,772	24	24	0	0	66,8	40,3	9	5,1	-
01.09.2021	0,371	14,618	14,882	14,327	14,768	24	24	0	0	66,6	40,8	9	5,1	-
02.09.2021	0,354	14,289	14,569	14,005	14,455	24	24	0	0	66,5	41,3	9	5,1	-
03.09.2021	0,378	14,6	14,86	14,308	14,749	24	24	0	0	66,8	40,5	9	5,1	-
04.09.2021	0,269	12,771	13,077	12,521	12,957	24	24	0	0	66	44,6	9	5,1	-
05.09.2021	0,271	12,848	13,154	12,597	13,034	24	24	0	0	66	44,6	9	5,1	-
06.09.2021	0,374	14,658	14,938	14,366	14,824	24	24	0	0	66,6	40,6	9	5,1	-
07.09.2021	0,371	14,482	14,752	14,191	14,639	24	24	0	0	66,7	40,7	9	5,1	-
08.09.2021	0,369	14,523	14,805	14,234	14,692	24	24	0	0	66,7	40,8	9	5,1	-
09.09.2021	0,387	14,903	15,188	14,605	15,075	24	24	0	0	66,7	40,3	9	5,1	-
10.09.2021	0,376	14,658	14,931	14,366	14,816	24	24	0	0	66,6	40,6	9	5,1	-
11.09.2021	0,263	12,784	13,1	12,534	12,978	24	24	0	0	66	45	9	5,1	-
12.09.2021	0,262	12,682	12,987	12,433	12,865	24	24	0	0	66	45,1	9	5,1	-
13.09.2021	0,379	14,801	15,072	14,506	14,957	24	24	0	0	66,7	40,6	9	5,1	-
14.09.2021	0,384	14,763	15,027	14,466	14,916	24	24	0	0	66,8	40,3	9	5,1	-
15.09.2021	0,385	14,867	15,107	14,569	14,993	24	24	0	0	66,8	40,5	9	5,1	-
16.09.2021	0,367	14,482	14,729	14,194	14,615	24	24	0	0	66,6	40,8	9	5,1	-
17.09.2021	0,372	14,634	14,882	14,343	14,767	24	24	0	0	66,6	40,7	9	5,1	-
18.09.2021	0,269	12,88	13,176	12,628	13,055	24	24	0	0	65,9	44,7	9	5,1	-
19.09.2021	0,272	13,004	13,317	12,75	13,196	24	24	0	0	65,9	44,6	9	5,1	-
20.09.2021	0,4	15,155	15,414	14,852	15,301	24	24	0	0	66,8	40	9	5,1	-
Итого:	10,505	434,223	442,93	425,605	439,348	744	744	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	10,505													

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.08.2021	460,912	14663,643	14520,479	14298,871	14396,077	8434,92	0
20.09.2021	471,415	15097,868	14963,41	14724,478	14835,425	9178,91	0

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
21.09.2021 7:36:17