

#148747#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.08.2025 по 20.09.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Детский Сад № 130, МАДОУ
Батальная 71А, Калининград
3967
5096
ТЭМ-104
1560672
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	TRab	TNar, ч	TekErr	TehErr	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.08.2025	0,315	16,316	15,982	15,975	15,809	24	24	0	0	68,3	48,7	9	5,1	-
22.08.2025	0,325	16,566	16,232	16,223	16,055	24	24	0	0	68,4	48,4	9	5,1	-
23.08.2025	0,238	14,453	14,141	14,156	13,971	24	24	0	0	67,6	50,8	9	5,1	-
24.08.2025	0,242	14,713	14,377	14,412	14,205	24	24	0	0	67,6	50,8	9	5,1	-
25.08.2025	0,126	41,963	41,893	41,385	41,369	24	24	0	0	54,8	51,8	9	5,1	-
26.08.2025	0,039	0	0	0	0	24	24	0	0	25,6	33,5	9	5,1	-
27.08.2025	0,027	0	0	0	0	24	24	0	0	25,5	36,2	9	5,1	-
28.08.2025	0	0	0	0	0	24	24	0	0	21,9	29	9	5,1	-
29.08.2025	0	0	0	0	0	24	24	0	0	20,2	21,6	9	5,1	-
30.08.2025	0,026	9,488	8,775	9,445	8,738	24	24	0	0	33	30,4	9	5,1	-
31.08.2025	0,265	19,67	19,312	19,305	19,086	24	24	0	0	64	50,3	9	5,1	-
01.09.2025	0,296	16,055	15,695	15,723	15,518	24	24	0	0	68,1	49,4	9	5,1	-
02.09.2025	0,293	16,135	15,795	15,801	15,613	24	24	0	0	67,9	49,5	9	5,1	-
03.09.2025	0,336	16,988	16,633	16,633	16,453	24	24	0	0	68,4	48,4	9	5,1	-
04.09.2025	0,319	16,684	16,332	16,336	16,15	24	24	0	0	68,1	48,7	9	5,1	-
05.09.2025	0,325	16,752	16,395	16,404	16,217	24	24	0	0	68,2	48,5	9	5,1	-
06.09.2025	0,231	14,18	13,879	13,889	13,711	24	24	0	0	67,5	50,9	9	5,1	-
07.09.2025	0,231	14,318	14,018	14,029	13,848	24	24	0	0	67,3	51	9	5,1	-
08.09.2025	0,313	16,455	16,123	16,111	15,943	24	24	0	0	68,1	48,8	9	5,1	-
09.09.2025	0,31	16,273	15,941	15,936	15,764	24	24	0	0	68,2	48,9	9	5,1	-
10.09.2025	0,314	16,395	16,057	16,051	15,879	24	24	0	0	68,4	48,9	9	5,1	-
11.09.2025	0,332	16,895	16,57	16,543	16,391	24	24	0	0	68,3	48,3	9	5,1	-
12.09.2025	0,331	17,008	16,678	16,654	16,496	24	24	0	0	68,2	48,4	9	5,1	-
13.09.2025	0,234	14,34	14,059	14,047	13,889	24	24	0	0	67,5	50,9	9	5,1	-
14.09.2025	0,234	14,283	13,988	13,99	13,82	24	24	0	0	67,5	50,9	9	5,1	-
15.09.2025	0,343	17,248	16,91	16,889	16,727	24	24	0	0	68,4	48,2	9	5,1	-
16.09.2025	0,365	17,754	17,408	17,381	17,225	24	24	0	0	68,6	47,6	9	5,1	-
17.09.2025	0,341	17,389	17,045	17,025	16,859	24	24	0	0	68,3	48,4	9	5,1	-
18.09.2025	0,336	17,348	17,02	16,984	16,832	24	24	0	0	68,2	48,5	9	5,1	-
19.09.2025	0,395	18,793	18,432	18,396	18,24	24	24	0	0	68,7	47,3	9	5,1	-
20.09.2025	0,241	14,625	14,324	14,326	14,152	24	24	0	0	67,6	50,8	9	5,1	-
Итого:	7,723	459,087	450,014	450,049	444,96	744	744	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	7,723													

Общее время работы системы, ч744

Период нормальной работы системы, ч744

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.08.2025	458,954	16975,162	16623,551	16559,508	16452,324	8286,26	0
20.09.2025	466,676	17434,248	17073,564	17009,557	16897,283	9030,26	0

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

22.09.2025 11:57:44