

#30124#

Тип теплосчётчика: ТЭМ-104
 Номер теплосчётчика: 1560672
 Номер абонента:
 Адрес установки: Батальная, 71А ДС 130
 Система: 1 Р-Подача

| | ДУ | Gmin, м³/ч | Gmax, м³/ч | Kv, л/имп. | Fmax КГц |
|---|----|------------|------------|------------|----------|
| 1 | 50 | 0,150 | 60,0 | --- | --- |
| 2 | 50 | 0,150 | 60,0 | --- | --- |

Q = M1(h1 - h2)

Ведомость учёта параметров теплопотребления.
Среднесуточные статистические данные
 с 21.08.2023 по 21.09.2023

| Дата | Энергия Q, Гкал | Масса, т | | | | Температура, °C | | Давление, МПа | | Время наработки Тнар, ч |
|------------------|--------------------|--------------|--------------|------------|------------|-----------------|--------------|---------------|-------------|-------------------------------|
| | | M1 | M2 | M1-M2 | | t1 | t2 | P1 | P2 | |
| | | | | - | + | | | | | |
| 21.08 | 0,267 | 14,0 | 13,8 | --- | 0,2 | 68,09 | 49,05 | 0,90 | 0,50 | 24,00 |
| 22.08 | 0,293 | 14,6 | 14,4 | --- | 0,2 | 68,26 | 48,33 | 0,90 | 0,50 | 24,00 |
| 23.08 | 0,281 | 14,3 | 14,1 | --- | 0,2 | 68,16 | 48,59 | 0,90 | 0,50 | 24,00 |
| 24.08 | 0,272 | 14,2 | 13,9 | --- | 0,2 | 67,94 | 48,81 | 0,90 | 0,50 | 24,00 |
| 25.08 | 0,287 | 14,5 | 14,3 | --- | 0,2 | 68,18 | 48,50 | 0,90 | 0,50 | 24,00 |
| 26.08 | 0,221 | 12,7 | 12,5 | --- | 0,2 | 67,48 | 50,22 | 0,90 | 0,50 | 24,00 |
| 27.08 | 0,218 | 12,5 | 12,4 | --- | 0,2 | 67,56 | 50,22 | 0,90 | 0,50 | 24,00 |
| Итого: | 1,84 | 96,9 | 95,5 | 0,0 | 1,4 | 67,97 | 49,06 | 0,90 | 0,50 | 168,00 |
| 28.08 | 0,284 | 14,6 | 14,3 | --- | 0,2 | 68,01 | 48,61 | 0,90 | 0,50 | 24,00 |
| 29.08 | 0,283 | 14,6 | 14,4 | --- | 0,2 | 68,08 | 48,71 | 0,90 | 0,50 | 24,00 |
| 30.08 | 0,280 | 14,6 | 14,4 | --- | 0,2 | 67,88 | 48,80 | 0,90 | 0,50 | 24,00 |
| 31.08 | 0,322 | 15,8 | 15,5 | --- | 0,2 | 68,05 | 47,71 | 0,90 | 0,50 | 24,00 |
| 01.09 | 0,297 | 15,5 | 15,3 | --- | 0,2 | 67,68 | 48,63 | 0,90 | 0,50 | 24,00 |
| 02.09 | 0,238 | 13,8 | 13,6 | --- | 0,2 | 67,31 | 50,12 | 0,90 | 0,50 | 24,00 |
| 03.09 | 0,237 | 13,6 | 13,4 | --- | 0,2 | 67,44 | 50,13 | 0,90 | 0,50 | 24,00 |
| Итого: | 1,94 | 102,5 | 100,9 | 0,0 | 1,5 | 67,79 | 48,92 | 0,90 | 0,50 | 168,00 |
| 04.09 | 0,329 | 16,7 | 16,4 | --- | 0,2 | 67,50 | 47,83 | 0,90 | 0,50 | 24,00 |
| 05.09 | 0,305 | 15,1 | 14,9 | --- | 0,2 | 68,34 | 48,24 | 0,90 | 0,50 | 24,00 |
| 06.09 | 0,314 | 15,5 | 15,3 | --- | 0,2 | 68,10 | 47,97 | 0,90 | 0,50 | 24,00 |
| 07.09 | 0,305 | 15,3 | 15,0 | --- | 0,3 | 68,03 | 48,17 | 0,90 | 0,50 | 24,00 |
| 08.09 | 0,323 | 15,6 | 15,4 | --- | 0,3 | 68,28 | 47,69 | 0,90 | 0,50 | 24,00 |
| 09.09 | 0,231 | 13,4 | 13,2 | --- | 0,2 | 67,34 | 50,16 | 0,90 | 0,50 | 24,00 |
| 10.09 | 0,229 | 13,3 | 13,1 | --- | 0,2 | 67,33 | 50,21 | 0,90 | 0,50 | 24,00 |
| Итого: | 2,04 | 104,9 | 103,3 | 0,0 | 1,6 | 67,86 | 48,54 | 0,90 | 0,50 | 168,00 |
| 11.09 | 0,294 | 14,9 | 14,7 | --- | 0,2 | 67,93 | 48,29 | 0,90 | 0,50 | 24,00 |
| 12.09 | 0,303 | 15,1 | 14,8 | --- | 0,2 | 68,00 | 48,00 | 0,90 | 0,50 | 24,00 |
| 13.09 | 0,290 | 14,6 | 14,4 | --- | 0,2 | 68,08 | 48,28 | 0,90 | 0,50 | 24,00 |
| 14.09 | 0,323 | 15,5 | 15,3 | --- | 0,3 | 68,13 | 47,39 | 0,90 | 0,50 | 24,00 |
| 15.09 | 0,322 | 15,7 | 15,4 | --- | 0,3 | 68,07 | 47,55 | 0,90 | 0,50 | 24,00 |
| 16.09 | 0,235 | 13,5 | 13,2 | --- | 0,3 | 67,43 | 50,11 | 0,90 | 0,50 | 24,00 |
| 17.09 | 0,234 | 13,3 | 13,1 | --- | 0,3 | 67,58 | 50,12 | 0,90 | 0,50 | 24,00 |
| Итого: | 2,00 | 102,6 | 100,8 | 0,0 | 1,8 | 67,90 | 48,47 | 0,90 | 0,50 | 168,00 |
| 18.09 | 0,318 | 15,5 | 15,2 | --- | 0,3 | 68,16 | 47,72 | 0,90 | 0,50 | 24,00 |
| 19.09 | 0,314 | 15,4 | 15,1 | --- | 0,3 | 68,18 | 47,79 | 0,90 | 0,50 | 24,00 |
| 20.09 | 0,327 | 15,8 | 15,5 | --- | 0,3 | 68,12 | 47,54 | 0,90 | 0,50 | 24,00 |
| Итого: | 0,96 | 46,7 | 45,8 | 0,0 | 0,9 | 68,15 | 47,68 | 0,90 | 0,50 | 72,00 |
| Итого: | 8,78 | 453,6 | 446,3 | 0,0 | 7,3 | 67,91 | 48,63 | 0,90 | 0,50 | 744,0 |
| dT= 19,28 | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-----------|----------|-----------|
| Общее время работы теплосистемы, ч | 744,0 | = | Tнар, ч + | Tmax, ч + | Tmin, ч + | Tdt, ч + | Tтех.н, ч |
| | 744,0 | = | 744,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Количество тепла, Гкал | Q = | Q т/с + | Qmin + | Qmax + | Qош. + | Qт/в + | Qсан.ут. |
| | | 8,78 | | | | | |
| Показания интеграторов | На 24:00 20.08.2023 | На 24:00 20.09.2023 | Результат за период | На 15:00 25.09.2023 | | | |
| Количество теплоты, Гкал | 1379,92 | 1388,70 | 8,78 | 1390,03 | | | |
| Расход теплоносителя M1, т | 48003,1 | 48456,7 | 453,6 | 48524,8 | | | |
| Расход теплоносителя M2, т | 48238,2 | 48684,5 | 446,3 | 48751,4 | | | |
| Время наработки, ч | 25949,5 | 26693,5 | 744,0 | 26805,3 | | | |
| Время неработы Tнер = Tmax + Tmin + Tdt + Tтех.н, ч | | | | 0,0 | | | |

Представитель абонента _____ Представитель теплосети _____

TSTAT v5.27

