

#90724#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.06.2024 по 20.07.2024

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

Сельма, Торговый дом, ООО
Челнокова 11, Калининград
4961
3505
ТЭМ-104
1440794
1

Ведомость регистрации параметров:

| Дата | Q, Гкал | V1, м3 | V2, м3 | V3, м3 | M1, т | M2, т | M3, т | TRab, ч | TNar, ч | TekErr | TehErr | t1, °C | t2, °C | t3, °C | p1, МПа | p2, МПа | p3, МПа | TempNar, °C |
|------------|---------|---------|---------|--------|---------|--------|-------|---------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|-------------|
| 21.06.2024 | 0,175 | 6,586 | 6,564 | 0 | 6,459 | 6,521 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 65,2 | 38,1 | 0 | 9 | 5,1 | 0 | - |
| 22.06.2024 | 0,148 | 5,855 | 5,838 | 0 | 5,746 | 5,799 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 64,6 | 38,9 | 0 | 9 | 5,1 | 0 | - |
| 23.06.2024 | 0,163 | 6,305 | 6,285 | 0 | 6,186 | 6,242 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 64,9 | 38,6 | 0 | 9 | 5,1 | 0 | - |
| 24.06.2024 | 0,171 | 6,539 | 6,523 | 0 | 6,414 | 6,48 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 65 | 38,4 | 0 | 9 | 5,1 | 0 | - |
| 25.06.2024 | 0,161 | 6,316 | 6,301 | 0 | 6,195 | 6,258 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 65 | 39 | 0 | 9 | 5,1 | 0 | - |
| 26.06.2024 | 0,181 | 6,812 | 6,793 | 0 | 6,682 | 6,748 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 65,5 | 38,5 | 0 | 9 | 5,1 | 0 | - |
| 27.06.2024 | 0,124 | 5,314 | 5,303 | 0 | 5,215 | 5,262 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 64,4 | 40,7 | 0 | 9 | 5,1 | 0 | - |
| 28.06.2024 | 0,137 | 5,748 | 5,732 | 0 | 5,639 | 5,691 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 64,7 | 40,4 | 0 | 9 | 5,1 | 0 | - |
| 29.06.2024 | 0,145 | 5,926 | 5,912 | 0 | 5,814 | 5,869 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 64,8 | 39,9 | 0 | 9 | 5,1 | 0 | - |
| 30.06.2024 | 0,157 | 6,275 | 6,26 | 0 | 6,158 | 6,215 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 65 | 39,5 | 0 | 9 | 5,1 | 0 | - |
| 01.07.2024 | 0,156 | 6,209 | 6,193 | 0 | 6,09 | 6,148 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 65,1 | 39,5 | 0 | 9 | 5,1 | 0 | - |
| 02.07.2024 | 0,153 | 6,041 | 6,021 | 0 | 5,924 | 5,98 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 65,2 | 39,5 | 0 | 9 | 5,1 | 0 | - |
| 03.07.2024 | 0,193 | 7,154 | 7,135 | 0 | 7,018 | 7,088 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 65,6 | 38,1 | 0 | 9 | 5,1 | 0 | - |
| 04.07.2024 | 0,162 | 6,369 | 6,352 | 0 | 6,246 | 6,307 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 64,8 | 39 | 0 | 9 | 5,1 | 0 | - |
| 05.07.2024 | 0,192 | 7,203 | 7,182 | 0 | 7,064 | 7,137 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 65,4 | 38,2 | 0 | 9 | 5,1 | 0 | - |
| 06.07.2024 | 0,166 | 6,443 | 6,428 | 0 | 6,32 | 6,383 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 65 | 38,9 | 0 | 9 | 5,1 | 0 | - |
| 07.07.2024 | 0,15 | 5,992 | 5,975 | 0 | 5,881 | 5,934 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 64,9 | 39,4 | 0 | 9 | 5,1 | 0 | - |
| 08.07.2024 | 0,149 | 6,143 | 6,127 | 0 | 6,027 | 6,082 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 64,2 | 39,6 | 0 | 9 | 5,1 | 0 | - |
| 09.07.2024 | 0,149 | 5,92 | 5,904 | 0 | 5,807 | 5,863 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 65,1 | 39,5 | 0 | 9 | 5,1 | 0 | - |
| 10.07.2024 | 0,139 | 5,717 | 5,701 | 0 | 5,609 | 5,66 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 64,7 | 40 | 0 | 9 | 5,1 | 0 | - |
| 11.07.2024 | 0,147 | 5,918 | 5,902 | 0 | 5,805 | 5,859 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 64,9 | 39,7 | 0 | 9 | 5,1 | 0 | - |
| 12.07.2024 | 0,128 | 5,441 | 5,428 | 0 | 5,34 | 5,387 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 64,5 | 40,5 | 0 | 9 | 5,1 | 0 | - |
| 13.07.2024 | 0,152 | 6,074 | 6,061 | 0 | 5,957 | 6,018 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 65 | 39,6 | 0 | 9 | 5,1 | 0 | - |
| 14.07.2024 | 0,151 | 6,088 | 6,07 | 0 | 5,975 | 6,029 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 64,9 | 39,7 | 0 | 9 | 5,1 | 0 | - |
| 15.07.2024 | 0,151 | 6,061 | 6,043 | 0 | 5,943 | 6 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 65 | 39,6 | 0 | 9 | 5,1 | 0 | - |
| 16.07.2024 | 0,137 | 5,697 | 5,684 | 0 | 5,59 | 5,641 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 64,8 | 40,3 | 0 | 9 | 5,1 | 0 | - |
| 17.07.2024 | 0,133 | 5,557 | 5,547 | 0 | 5,451 | 5,504 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 64,9 | 40,5 | 0 | 9 | 5,1 | 0 | - |
| 18.07.2024 | 0,158 | 6,291 | 6,275 | 0 | 6,17 | 6,232 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 65,1 | 39,6 | 0 | 9 | 5,1 | 0 | - |
| 19.07.2024 | 0,144 | 6,092 | 6,074 | 0 | 5,979 | 6,029 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 64,3 | 40,2 | 0 | 9 | 5,1 | 0 | - |
| 20.07.2024 | 0,172 | 6,727 | 6,711 | 0 | 6,6 | 6,664 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 65 | 39 | 0 | 9 | 5,1 | 0 | - |
| Итого: | 4,644 | 184,813 | 184,324 | 0 | 181,304 | 183,03 | 0 | 720 | 720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гкал | 4,644 | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 720

Показания интеграторов:

| Дата | Q, Гкал | V1, м3 | V2, м3 | V3, м3 | M1, т | M2, т | M3, т | TNar, ч | Ttn, ч |
|------------|---------|-----------|-----------|--------|-----------|-----------|-------|----------|--------|
| 20.06.2024 | 697,905 | 25632,754 | 25167,744 | 0 | 25035,664 | 24936,02 | 0 | 24560,55 | 0,02 |
| 20.07.2024 | 702,549 | 25817,568 | 25352,068 | 0 | 25216,967 | 25119,051 | 0 | 25280,55 | 0,02 |

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
22.07.2024 7:15:59