

#142433#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.06.2025 по 20.07.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Сельма, Торговый дом, ООО
Челнокова 11, Калининград
4961
3505
ТЭМ-104
1440794
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TRab	TNar, ч	TekErr	TehErr	t1, °C	t2, °C	t3, °C	p1, МПа	p2, МПа	p3, МПа	TempNar, °C
21.06.2025	0,137	6,701	6,666	0	6,576	6,607	0	24	24	0	0	64,2	43,4	0	9	5,1	0	-
22.06.2025	0,133	6,648	6,613	0	6,525	6,555	0	24	24	0	0	64	43,7	0	9	5,1	0	-
23.06.2025	0,134	6,65	6,615	0	6,527	6,559	0	24	24	0	0	64,1	43,7	0	9	5,1	0	-
24.06.2025	0,146	7,121	7,086	0	6,988	7,025	0	24	24	0	0	64,1	43,3	0	9	5,1	0	-
25.06.2025	0,14	6,861	6,83	0	6,734	6,77	0	24	24	0	0	64,2	43,5	0	9	5,1	0	-
26.06.2025	0,136	6,83	6,797	0	6,703	6,738	0	24	24	0	0	63,9	43,7	0	9	5,1	0	-
27.06.2025	0,154	7,291	7,258	0	7,154	7,195	0	24	24	0	0	64,5	43	0	9	5,1	0	-
28.06.2025	0,141	7,012	6,98	0	6,881	6,92	0	24	24	0	0	64	43,6	0	9	5,1	0	-
29.06.2025	0,134	6,723	6,691	0	6,598	6,633	0	24	24	0	0	64,1	43,8	0	9	5,1	0	-
30.06.2025	0,138	6,986	6,955	0	6,859	6,893	0	24	24	0	0	63,8	43,8	0	9	5,1	0	-
01.07.2025	0,127	6,521	6,49	0	6,4	6,432	0	24	24	0	0	64	44,2	0	9	5,1	0	-
02.07.2025	0,12	6,275	6,25	0	6,16	6,193	0	24	24	0	0	64	44,6	0	9	5,1	0	-
03.07.2025	0,119	6,219	6,193	0	6,102	6,137	0	24	24	0	0	64,1	44,7	0	9	5,1	0	-
04.07.2025	0,152	7,273	7,244	0	7,139	7,18	0	24	24	0	0	64,5	43,3	0	9	5,1	0	-
05.07.2025	0,135	6,732	6,701	0	6,607	6,643	0	24	24	0	0	64,3	43,8	0	9	5,1	0	-
06.07.2025	0,125	6,432	6,4	0	6,311	6,342	0	24	24	0	0	64,1	44,4	0	9	5,1	0	-
07.07.2025	0,123	6,283	6,254	0	6,166	6,197	0	24	24	0	0	64,3	44,4	0	9	5,1	0	-
08.07.2025	0,116	6,113	6,086	0	6	6,029	0	24	24	0	0	64	44,7	0	9	5,1	0	-
09.07.2025	0,132	6,562	6,533	0	6,439	6,477	0	24	24	0	0	64,3	44	0	9	5,1	0	-
10.07.2025	0,13	6,508	6,48	0	6,387	6,422	0	24	24	0	0	64,3	44	0	9	5,1	0	-
11.07.2025	0,138	6,701	6,67	0	6,576	6,613	0	24	24	0	0	64,4	43,6	0	9	5,1	0	-
12.07.2025	0,126	6,424	6,396	0	6,303	6,338	0	24	24	0	0	64,1	44,2	0	9	5,1	0	-
13.07.2025	0,128	6,432	6,404	0	6,312	6,346	0	24	24	0	0	64,2	44,1	0	9	5,1	0	-
14.07.2025	0,123	6,277	6,252	0	6,162	6,197	0	24	24	0	0	64,2	44,2	0	9	5,1	0	-
15.07.2025	0,124	6,266	6,242	0	6,148	6,186	0	23,94	23,94	0	0	64,3	44,2	0	9	5,1	0	-
16.07.2025	0	0	0	0	0	0	0	23,56	23,56	0	0	52,5	41,9	0	9	5,1	0	-
17.07.2025	0	0	0	0	0	0	0	24	24	0	0	24,8	25	0	9	5,1	0	-
18.07.2025	0	0	0	0	0	0	0	24	24	0	0	24	24,2	0	9	5,1	0	-
19.07.2025	0	0	0	0	0	0	0	24	24	0	0	23,9	24	0	9	5,1	0	-
20.07.2025	0	0	0	0	0	0	0	24	24	0	0	24,3	24,4	0	9	5,1	0	-
Итого:	3,311	165,841	165,086	0	162,757	163,627	0	719,5	719,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	3,311																	

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

720

719,5

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.06.2025	877,637	32202,531	31717,979	0	31459,295	31431,297	0	33318,58	0,02
20.07.2025	880,949	32368,375	31883,068	0	31622,055	31594,922	0	34038,08	0,02

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

21.07.2025 10:11:13