

#6808#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.02.2021 по 20.03.2021

Потребитель Школа №29, МАОУ СОШ
Адрес потребителя Машиностроительная 66, Калининград
Номер абонента 4813
Порядковый номер 8950
Тип теплосчётчика ТВ7
Заводской номер 20113353
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	Tmin	Tmax	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.02.2021	12,988	0,015	131,069	0	0,078	128,082	0	0,077	24	1	0	0	71,3	47,1	0,49	0,32	2,8
22.02.2021	12,617	0,013	126,935	0	0,076	124,071	0	0,075	24	1	0	0	71,1	46,8	0,49	0,32	4,5
23.02.2021	12,616	0,013	130,466	0	0,072	127,55	0	0,071	24	1	0	0	70,6	47	0,48	0,32	4,6
24.02.2021	11,22	0,012	105,935	0	0,067	103,645	0	0,066	24	1	0	0	69,2	43,5	0,5	0,31	4,6
25.02.2021	10,026	0,01	93,889	0	0,065	91,92	0	0,064	24	1	0	0	68,1	42,2	0,49	0,32	8,2
26.02.2021	12,633	0,01	133,211	0	0,062	130,363	0	0,061	24	1	0	0	68,9	45,8	0,49	0,32	10,7
27.02.2021	12,769	0,01	143,777	0	0,058	140,665	0	0,057	24	1	0	0	69,4	47,8	0,49	0,32	4,9
28.02.2021	13,246	0,01	147,319	0	0,055	144,072	0	0,054	24	1	0	0	70,1	48,2	0,49	0,32	3,2
01.03.2021	14,339	0,01	161,387	0	0,056	157,799	0	0,055	24	1	0	0	70,4	48,8	0,49	0,32	3
02.03.2021	14,009	0,01	154,63	0	0,054	151,257	0	0,053	24	1	0	0	69,7	47,7	0,5	0,32	2,5
03.03.2021	14,55	0,01	149,533	0	0,057	146,087	0	0,056	24	1	0	0	71,8	48,1	0,5	0,32	3,2
04.03.2021	14,711	0,01	155,48	0	0,054	151,91	0	0,053	24	1	0	0	71,8	48,7	0,49	0,32	1,3
05.03.2021	15,402	0,01	161,402	0	0,061	157,477	0	0,06	24	1	0	0	74	50,7	0,5	0,32	1,3
06.03.2021	14,697	0,011	155,869	0	0,065	152,077	0	0,064	24	1	0	0	74	51	0,49	0,32	-0,7
07.03.2021	14,35	0,012	153,163	0	0,049	149,587	0	0,048	24	1	0	0	72,3	49,5	0,49	0,32	1,4
08.03.2021	15,344	0,009	169,905	0	0,049	165,811	0	0,048	24	1	0	0	73,5	51,5	0,49	0,32	1,7
09.03.2021	16,204	0,009	164,985	0	0,05	160,752	0	0,049	24	1	0	0	76,2	52,2	0,5	0,32	0
10.03.2021	15,985	0,01	163,459	0	0,051	159,337	0	0,05	24	1	0	0	75,5	51,6	0,5	0,32	-1,7
11.03.2021	16,606	0,01	170,24	0	0,048	165,933	0	0,047	24	1	0	0	75,6	51,8	0,49	0,32	-0,7
12.03.2021	13,636	0,009	128,99	0	0,056	126,008	0	0,055	24	1	0	0	72	46,2	0,5	0,32	-0,8
13.03.2021	12,849	0,009	134,466	0	0,04	131,49	0	0,04	24	1	0	0	70,2	46,9	0,5	0,32	4,6
14.03.2021	13,471	0,007	144,048	0	0,044	140,852	0	0,044	24	1	0	0	70,2	47,4	0,5	0,32	4,9
15.03.2021	14,04	0,008	147,886	0	0,036	144,603	0	0,036	24	1	0	0	70,4	47,2	0,5	0,32	3,7
16.03.2021	14,112	0,006	153,368	0	0,043	149,936	0	0,043	24	1	0	0	70,7	48,2	0,5	0,32	3,2
17.03.2021	14,602	0,007	157,22	0	0,043	153,66	0	0,043	24	1	0	0	71,1	48,5	0,5	0,32	2,5
18.03.2021	15,081	0,008	168,856	0	0,04	164,984	0	0,04	24	1	0	0	71,6	49,8	0,5	0,32	1,6
19.03.2021	16,331	0,007	186,05	0	0,033	181,583	0	0,033	24	1	0	0	73,5	52,1	0,49	0,32	1
20.03.2021	16,266	0,006	180,994	0	0,041	176,4	0	0,04	24	1	0	0	75,8	53,8	0,49	0,32	-1,1
Итого:	394,7	0	4174,532	0	1,503	4077,911	0	1,482	672	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	94,272																

Общее время работы системы, ч 672

Период нормальной работы системы, ч 672

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.02.2021	2027,847	21609,043	0	2,52	21053,498	0	2,489	4739	3
20.03.2021	2422,547	25783,574	0	4,023	25131,409	0	3,976	5411	3

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25.03.2021 7:24:55