

#6809#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.03.2021 по 20.04.2021

Потребитель Школа №29, МАОУ СОШ
 Адрес потребителя Машиностроительная 66, Калининград
 Номер абонента 4813
 Порядковый номер 8950
 Тип теплосчётчика ТВ7
 Заводской номер 20113353
 Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	Tmin	Tmax	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.03.2021	14,77	0,008	149,24	0	0,041	145,59	0	0,041	24	1	0	0	74,1	50	0,5	0,32	-1,1
22.03.2021	13,992	0,008	137,985	0	0,04	134,688	0	0,04	24	1	0	0	73,3	48,5	0,5	0,32	1,8
23.03.2021	12,742	0,007	124,694	0	0,044	121,868	0	0,044	24	1	0	0	71,2	46,3	0,51	0,32	2,6
24.03.2021	12,818	0,007	123,57	0	0,045	120,76	0	0,045	24	1	0	0	71,2	45,9	0,51	0,32	3,9
25.03.2021	11,509	0,008	101,368	0	0,049	99,066	0	0,049	24	1	0	0	71,3	43,6	0,52	0,31	4,8
26.03.2021	11,404	0,008	104,175	0	0,052	101,789	0	0,052	24	1	0	0	71,7	45	0,51	0,31	6,9
27.03.2021	10,257	0,008	92,134	0	0,058	90,049	0	0,058	24	1	0	0	71,1	43,9	0,52	0,31	5,1
28.03.2021	11,837	0,009	110,046	0	0,048	107,529	0	0,048	24	1	0	0	71,5	45,3	0,51	0,32	8,7
29.03.2021	11,27	0,008	96,669	0	0,052	94,471	0	0,052	24	1	0	0	71,3	42,9	0,52	0,31	5,8
30.03.2021	9,87	0,008	80,805	0	0,062	78,986	0	0,062	24	1	0	0	70,9	41,1	0,52	0,31	7,8
31.03.2021	9,549	0,009	79,344	0	0,061	77,58	0	0,061	24	1	0	0	70,5	41,2	0,52	0,31	9,8
01.04.2021	12,074	0,009	110,931	0	0,047	108,42	0	0,047	24	1	0	0	71,1	44,5	0,51	0,31	8,7
02.04.2021	13,122	0,008	127,931	0	0,051	125,013	0	0,051	24	1	0	0	71,5	46,5	0,51	0,32	4,7
03.04.2021	12,84	0,009	127,176	0	0,046	124,275	0	0,046	24	1	0	0	71,4	46,8	0,51	0,32	3,8
04.04.2021	12,675	0,008	127,882	0	0,046	124,942	0	0,046	24	1	0	0	71,7	47,6	0,51	0,32	3,8
05.04.2021	13,93	0,008	141,85	0	0,041	138,588	0	0,041	24	1	0	0	71,6	47,7	0,5	0,32	4,2
06.04.2021	14,556	0,007	154,837	0	0,048	151,249	0	0,047	24	1	0	0	72	49,1	0,5	0,32	2,7
07.04.2021	14,272	0,009	150,525	0	0,055	147,039	0	0,054	24	1	0	0	72	48,9	0,51	0,32	2,6
08.04.2021	13,011	0,01	125,601	0	0,05	122,733	0	0,05	24	1	0	0	71,6	46,3	0,52	0,32	2,8
09.04.2021	12,084	0,008	109,709	0	0,059	107,206	0	0,058	24	1	0	0	71,4	44,6	0,52	0,32	4,3
10.04.2021	11,407	0,009	104,035	0	0,053	101,672	0	0,053	24	1	0	0	71,2	44,5	0,52	0,31	7,2
11.04.2021	9,323	0,009	83,048	0	0,069	81,175	0	0,068	24	1	0	0	71	43,6	0,52	0,31	4,9
12.04.2021	9,743	0,011	82,202	0	0,058	80,352	0	0,058	24	1	0	0	70,8	42	0,52	0,31	10,3
13.04.2021	11,621	0,009	104,046	0	0,058	101,692	0	0,058	24	1	0	0	71,2	44	0,52	0,31	7,7
14.04.2021	12,152	0,009	112,4	0	0,057	109,84	0	0,056	24	1	0	0	71,4	45	0,52	0,31	4,7
15.04.2021	11,821	0,009	107,183	0	0,061	104,744	0	0,06	24	1	0	0	71,3	44,5	0,52	0,31	4,1
16.04.2021	11,186	0,01	97,09	0	0,058	94,888	0	0,058	24	1	0	0	71,2	43,1	0,52	0,31	5,8
17.04.2021	9,327	0,009	78,849	0	0,075	77,07	0	0,074	24	1	0	0	71	42,2	0,53	0,31	5,6
18.04.2021	7,767	0,011	63,82	0	0,081	62,384	0	0,08	24	1	0	0	70,9	41,3	0,53	0,31	8,3
19.04.2021	7,746	0,012	62,286	0	0,109	60,894	0	0,108	24	1	0	0	70,6	40,3	0,53	0,31	10,4
20.04.2021	8,251	0,016	67,293	0	0,11	65,796	0	0,109	24	1	0	0	70,4	40,6	0,53	0,31	11
Итого:	358,926	0	3338,724	0	1,784	3262,348	0	1,774	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	85,728																

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.03.2021	2422,547	25783,574	0	4,023	25131,409	0	3,976	5411	3
20.04.2021	2781,476	29122,298	0	5,807	28393,759	0	5,745	6155	3

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
 МП «Калининградтеплосеть»
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ
 21.04.2021 7:50:41