

#296691#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.03.2026 по 20.04.2026

Потребитель Школа №29, МАОУ СОШ  
Адрес потребителя Машиностроительная 66, Калининград  
Номер абонента 4813  
Порядковый номер 8950  
Тип теплосчётчика ТВ7 (АСЦП)  
Заводской номер 20113353  
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.03.2026	9,635	0	81,904	0	0,002	79,953	0	0,002	24	0	72,7	43,9	0,04	0,02	-
22.03.2026	12,52	0	121,676	0	0	118,755	0	0	24	0	73,2	48	0,04	0,03	-
23.03.2026	10,45	0	87,969	0	0	85,866	0	0	24	0	72,9	43,8	0,04	0,02	-
24.03.2026	12,597	0	121,243	0	0	118,33	0	0	24	0	73,1	47,6	0,04	0,03	-
25.03.2026	8,797	0	79,378	0	0,016	77,488	0	0,016	24	0	72,7	45,6	0,04	0,02	-
26.03.2026	11,522	0,002	101,088	0	0	98,682	0	0	24	0	72,8	44,9	0,04	0,02	-
27.03.2026	11,73	0	103,644	0	0	101,162	0	0	24	0	73	45,3	0,04	0,02	-
28.03.2026	11,569	0	103,761	0	0	101,264	0	0	24	0	73,2	45,9	0,04	0,02	-
29.03.2026	11,237	0	102,704	0	0	100,233	0	0	24	0	73,1	46,4	0,04	0,02	-
30.03.2026	11,397	0	103,848	0	0	101,345	0	0	24	0	73,1	46,3	0,04	0,02	-
31.03.2026	11,255	0	101,073	0	0	98,647	0	0	24	0	73,1	45,9	0,04	0,02	-
01.04.2026	11,2	0	100,261	0	0	97,844	0	0	24	0	73,3	45,9	0,04	0,02	-
02.04.2026	10,772	0	94,984	0	0	92,706	0	0	24	0	73	45,3	0,04	0,02	-
03.04.2026	11,279	0	98,113	0	0,026	95,748	0	0,026	24	0	73,2	45,1	0,04	0,02	-
04.04.2026	11,399	0,004	99,861	0	0	97,446	0	0	24	0	73,4	45,5	0,04	0,02	-
05.04.2026	11,439	0	102,151	0	0	99,677	0	0	24	0	73,4	46	0,04	0,02	-
06.04.2026	11,652	0	101,58	0	0	99,12	0	0	24	0	73,4	45,4	0,04	0,02	-
07.04.2026	11,521	0	99,356	0	0	96,959	0	0	24	0	73,3	44,9	0,04	0,02	-
08.04.2026	11,575	0	97,924	0	0	95,552	0	0	24	0	73,5	44,5	0,04	0,02	-
09.04.2026	11,612	0	100,496	0	0	98,067	0	0	24	0	73,4	45,1	0,04	0,02	-
10.04.2026	13,065	0	124,671	0	0	121,646	0	0	24	0	73,5	47,9	0,04	0,02	-
11.04.2026	12,601	0	127,174	0	0	124,096	0	0	24	0	73,6	49,3	0,04	0,03	-
12.04.2026	12,512	0	128,49	0	0	125,368	0	0	24	0	73,6	49,8	0,04	0,03	-
13.04.2026	12,694	0	128,404	0	0,001	125,302	0	0,001	24	0	73,3	49,1	0,04	0,03	-
14.04.2026	4,44	0	47,208	0	0	46,104	0	0	24	0	72	49	0,03	0,02	-
15.04.2026	7,501	0	56,96	0	0,002	55,618	0	0,002	24	0	72,3	40,1	0,04	0,01	-
16.04.2026	7,472	0	62,084	0	0,044	60,603	0	0,044	24	0	72,8	43,4	0,04	0,02	-
17.04.2026	7,342	0,007	55,145	0	0,018	53,838	0	0,018	24	0	72,6	40	0,04	0,01	-
18.04.2026	8,912	0,003	71,757	0	0	70,044	0	0	24	0	72,8	42,4	0,04	0,02	-
19.04.2026	9,652	0	80,316	0	0	78,391	0	0	24	0	73	43,6	0,04	0,02	-
20.04.2026	8,319	0	66,261	0	0	64,686	0	0	24	0	72,7	41,9	0,04	0,02	-
Итого:	329,668	0	2951,484	0	0,109	2880,54	0	0,109	744	0	0	0	0	0	0
Гкал	78,74														

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.03.2026	5707,349	67283,049	0,51	9,538	65519,316	0	9,435	17029	284
20.04.2026	6037,018	70234,53	0,51	9,647	68399,855	0	9,543	17773	284

Подпись абонента \_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
22.04.2026 10:17:16