

#6792#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.04.2022 по 20.05.2022

Потребитель Школа №29, МАОУ СОШ
Адрес потребителя Машиностроительная 66, Калининград
Номер абонента 4813
Порядковый номер 8950
Тип теплосчётчика ТВ7 (АСЦП)
Заводской номер 20113353
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.04.2022	8,718	0,172	69,161	0	1,121	67,637	0	1,113	24	0	70,1	40	0,61	0,32	-
22.04.2022	8,705	0,162	70,179	0	1,09	68,642	0	1,082	24	0	69,9	40,2	0,61	0,32	-
23.04.2022	8,626	0,159	71,874	0	1,128	70,285	0	1,119	24	0	70,3	41,6	0,61	0,32	-
24.04.2022	8,878	0,171	74,714	0	1,134	73,055	0	1,125	24	0	70,4	42	0,6	0,32	-
25.04.2022	10,133	0,173	84,997	0	1,121	83,112	0	1,112	24	0	70,5	41,9	0,6	0,32	-
26.04.2022	5,03	0,171	46,159	0	0,414	45,164	0	0,41	24	0	69,3	43,1	0,56	0,31	-
27.04.2022	1,342	0,067	15,19	0	0	14,907	0	0	24	0	64,1	42,6	0,55	0,31	-
28.04.2022	1,334	0	15,249	0	0	14,964	0	0	24	0	64	42,8	0,55	0,31	-
29.04.2022	1,375	0	15,346	0	0	15,059	0	0	24	0	64,1	42,3	0,56	0,31	-
30.04.2022	1,055	0	14,525	0	0	14,254	0	0	24	0	64,1	46,5	0,55	0,31	-
01.05.2022	1,042	0	14,259	0	0	13,992	0	0	24	0	64,2	46,5	0,56	0,31	-
02.05.2022	1,053	0	14,37	0	0	14,1	0	0	24	0	64,2	46,4	0,55	0,31	-
03.05.2022	1,063	0	14,73	0	0	14,456	0	0	24	0	64	46,5	0,55	0,31	-
04.05.2022	1,37	0	15,573	0	0	15,281	0	0	24	0	64,1	42,7	0,56	0,31	-
05.05.2022	1,353	0	15,483	0	0	15,193	0	0	24	0	64,1	42,9	0,56	0,31	-
06.05.2022	1,35	0	15,292	0	0	15,006	0	0	24	0	64,2	42,8	0,55	0,31	-
07.05.2022	1,079	0	14,632	0	0	14,358	0	0	24	0	64,3	46,4	0,55	0,31	-
08.05.2022	1,078	0	14,684	0	0	14,408	0	0	24	0	64,3	46,5	0,55	0,31	-
09.05.2022	1,082	0	14,708	0	0	14,431	0	0	24	0	64,4	46,5	0,55	0,31	-
10.05.2022	1,077	0	14,636	0	0	14,361	0	0	24	0	64,3	46,5	0,55	0,31	-
11.05.2022	1,273	0	15,111	0	0	14,828	0	0	24	0	64,2	43,7	0,56	0,31	-
12.05.2022	1,314	0	15,29	0	0	15,003	0	0	24	0	64,1	43,3	0,56	0,31	-
13.05.2022	1,305	0	15,216	0	0	14,932	0	0	24	0	64,1	43,3	0,56	0,31	-
14.05.2022	1,061	0	14,6	0	0	14,327	0	0	24	0	64,2	46,6	0,56	0,31	-
15.05.2022	1,052	0	14,524	0	0	14,252	0	0	24	0	64,2	46,6	0,55	0,31	-
16.05.2022	1,276	0	14,974	0	0	14,693	0	0	24	0	64,2	43,5	0,56	0,31	-
17.05.2022	1,272	0	15,156	0	0	14,873	0	0	24	0	64,1	43,8	0,56	0,31	-
18.05.2022	1,247	0	14,94	0	0	14,659	0	0	24	0	64,3	44	0,55	0,31	-
19.05.2022	1,265	0	14,72	0	0	14,443	0	0	24	0	64,4	43,5	0,56	0,31	-
20.05.2022	1,23	0	14,635	0	0	14,36	0	0	24	0	64,3	43,9	0,56	0,31	-
Итого:	79,038	0	774,927	0	6,008	759,035	0	5,961	720	0	0	0	0	0	0
Гкал	18,878														

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 720

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.04.2022	5622,949	57806,489	0	62,471	56405,737	0	61,839	14911	7
20.05.2022	5701,984	58581,415	0	68,479	57164,77	0	67,801	15631	7

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
23.05.2022 7:38:01