

#129285#


Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 20.04.2025 по 20.05.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

Школа №29, МАОУ СОШ
Машиностроительная 66, Калининград
4813

Заводской номер счётчика 20113353	Показания прибора, ГДж 20.05.2025	Предыдущие показания, ГДж 20.04.2025	Разность показаний, ГДж	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	3133,329	2957,574	175.755	41.978

Подпись исполнителя _____



#129284#

Отчёт за период с 20.04.2025 по 20.05.2025.

Номер абонента 4813
Порядковый номер 0
Тип теплосчётчика TB7 (ASCII)
Заводской номер 20113353
Номер системы 1
Отчёт сформирован 23.05.2025

Ведомость регистрации параметров:

Дата	tнар, °C	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа
21.04.2025	-	1,248	0	13,095	0	0	12,83	0	0	24	0	66,5	43,2	0,03	0,02
22.04.2025	-	1,275	0	13,286	0	0	13,019	0	0	24	0	66,3	42,9	0,03	0,01
23.04.2025	-	0,999	0	12,839	0	0	12,581	0	0	24	0	66,2	47,3	0,03	0,02
24.04.2025	-	1,243	0	13,246	0	0	12,98	0	0	24	0	66,2	43,4	0,03	0,02
25.04.2025	-	1,248	0	13,624	0	0	13,351	0	0	24	0	66,1	43,7	0,03	0,02
26.04.2025	-	1,274	0	13,898	0	0	13,619	0	0	24	0	66	43,7	0,03	0,01
27.04.2025	-	1,01	0	13,47	0	0	13,2	0	0	24	0	66	47,8	0,03	0,02
28.04.2025	-	1,333	0	14,129	0	0	13,847	0	0	24	0	66	43	0,03	0,01
29.04.2025	-	1,328	0	13,829	0	0	13,551	0	0	24	0	66,2	42,8	0,03	0,02
30.04.2025	-	1,247	0	13,76	0	0	13,485	0	0	24	0	66,1	44	0,03	0,02
01.05.2025	-	0,995	0	13,426	0	0	13,158	0	0	24	0	66	47,9	0,03	0,02
02.05.2025	-	0,988	0	13,316	0	0	13,05	0	0	24	0	66	47,9	0,04	0,02
03.05.2025	-	0,979	0	13,206	0	0	12,943	0	0	24	0	66	48	0,04	0,02
04.05.2025	-	0,986	0	13,365	0	0	13,099	0	0	24	0	65,9	48	0,04	0,02
05.05.2025	-	1,278	0	13,864	0	0	13,586	0	0	24	0	66,1	43,7	0,03	0,01
06.05.2025	-	8,983	0	88,777	0	0,107	86,728	0	0,106	24	0	71,4	46,7	0,04	0,02
07.05.2025	-	12,984	0,018	147,732	0	0	144,321	0	0	24	0	71,5	50	0,04	0,02
08.05.2025	-	12,094	0	134,769	0	0	131,642	0	0	24	0	71,8	49,8	0,04	0,02
09.05.2025	-	12,022	0	131,336	0	0,003	128,279	0	0,003	24	0	71,8	49,5	0,04	0,02
10.05.2025	-	11,158	0,001	116,354	0	0,009	113,65	0	0,009	24	0	71,8	48,3	0,04	0,02
11.05.2025	-	10,885	0,001	115,097	0	0,008	112,43	0	0,008	24	0	71,7	48,6	0,04	0,02
12.05.2025	-	10,49	0,001	105,527	0	0,012	103,072	0	0,012	24	0	71,8	47,5	0,04	0,02
13.05.2025	-	9,435	0,002	90,68	0	0,009	88,577	0	0,009	24	0	71,6	46,2	0,04	0,01
14.05.2025	-	10,475	0,001	103,08	0	0,003	100,685	0	0,003	24	0	71,7	46,9	0,04	0,02
15.05.2025	-	11,597	0	120,564	0	0,001	117,735	0	0,001	24	0	72,2	48,7	0,04	0,02
16.05.2025	-	11,113	0	111,647	0	0,009	109,023	0	0,009	24	0	72,2	47,9	0,04	0,02
17.05.2025	-	11,098	0,001	107,808	0	0,009	105,283	0	0,009	24	0	72,1	47	0,04	0,02
18.05.2025	-	9,561	0,001	93,01	0	0,021	90,836	0	0,021	24	0	72	46,9	0,04	0,02
19.05.2025	-	9,234	0,003	84,65	0	0,008	82,686	0	0,008	24	0	71,7	45	0,04	0,01
20.05.2025	-	7,194	0,001	64,015	0	0,018	62,535	0	0,018	24	0	71,5	44	0,04	0,01
Итого:	-	175,754	0,03	1817,399	0	0,217	1775,781	0	0,216	720	0	68,95	46,34	0,04	0,02

Общее время работы системы 720 час.

Период нормальной работы системы 720 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.04.2025	2957,574	38685,595	0,51	3,499	37681,02	0	3,46	9021	276
20.05.2025	3133,329	40502,995	0,51	3,716	39456,803	0	3,675	9741	276

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения