

#6806#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.05.2021 по 20.06.2021

Потребитель Школа №29, МАОУ СОШ  
Адрес потребителя Машиностроительная 66, Калининград  
Номер абонента 4813  
Порядковый номер 8950  
Тип теплосчётчика ТВ7  
Заводской номер 20113353  
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	Tmin	Tmax	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.05.2021	1,207	0	15,175	0	0	14,889	0	0	24	1	0	0	64,3	45	0,46	0,3	-
22.05.2021	0,941	0	14,496	0	0	14,222	0	0	24	1	0	0	64,4	48,7	0,45	0,3	14
23.05.2021	0,914	0	14,404	0	0	14,131	0	0	24	1	0	0	64,6	49,1	0,45	0,3	-
24.05.2021	1,125	0	14,924	0	0	14,641	0	0	24	1	0	0	64,5	46,2	0,46	0,3	-
25.05.2021	0,968	0	14,796	0	0	14,517	0	0	24	1	0	0	64,4	48,5	0,46	0,3	16
26.05.2021	1,081	0	15,034	0	0	14,75	0	0	24	1	0	0	64,4	46,9	0,45	0,3	-
27.05.2021	1,063	0	15,099	0	0	14,815	0	0	24	1	0	0	64,3	47,2	0,46	0,3	-
28.05.2021	1,014	0	15,95	0	0	15,656	0	0	24	1	0	0	63,5	48,1	0,45	0,3	-
29.05.2021	0,95	0	15,696	0	0	15,407	0	0	24	1	0	0	63,6	48,9	0,45	0,3	11
30.05.2021	0,918	0	15,58	0	0	15,292	0	0	24	1	0	0	63,6	49,3	0,45	0,3	12,3
31.05.2021	1,08	0	15,948	0	0	15,654	0	0	24	1	0	0	63,6	47,1	0,45	0,3	-
01.06.2021	1,102	0	16,036	0	0	15,741	0	0	24	1	0	0	63,5	46,8	0,45	0,3	16
02.06.2021	1,085	0	15,855	0	0	15,562	0	0	24	1	0	0	63,6	46,9	0,46	0,3	-
03.06.2021	1,084	0	15,816	0	0	15,526	0	0	24	1	0	0	63,5	46,8	0,45	0,3	-
04.06.2021	1,055	0	15,618	0	0	15,331	0	0	24	1	0	0	63,4	47	0,45	0,3	15
05.06.2021	0,983	0	15,398	0	0	15,115	0	0	24	1	0	0	63,4	47,9	0,45	0,3	-
06.06.2021	0,873	0	14,825	0	0	14,55	0	0	24	1	0	0	63,7	49,4	0,45	0,3	13,4
07.06.2021	1,008	0	15,181	0	0	14,901	0	0	24	1	0	0	63,6	47,4	0,46	0,3	22
08.06.2021	1,012	0	15,081	0	0	14,803	0	0	24	1	0	0	63,6	47,3	0,48	0,3	-
09.06.2021	0,997	0	15,304	0	0	15,024	0	0	24	1	0	0	63,3	47,5	0,49	0,3	18,8
10.06.2021	0,96	0	14,76	0	0	14,488	0	0	24	1	0	0	63,6	47,8	0,49	0,3	21
11.06.2021	0,971	0	14,881	0	0	14,608	0	0	24	1	0	0	63,5	47,6	0,49	0,3	-
12.06.2021	0,837	0	14,363	0	0	14,097	0	0	24	1	0	0	63,6	49,5	0,48	0,3	-
13.06.2021	0,834	0	14,47	0	0	14,203	0	0	24	1	0	0	63,6	49,6	0,48	0,3	-
14.06.2021	0,962	0	14,829	0	0	14,555	0	0	24	1	0	0	63,5	47,8	0,48	0,3	-
15.06.2021	0,985	0	14,996	0	0	14,721	0	0	24	1	0	0	63,5	47,5	0,49	0,3	-
16.06.2021	0,905	0	14,676	0	0	14,404	0	0	24	1	0	0	63,7	48,7	0,49	0,3	-
17.06.2021	0,998	0	14,839	0	0	14,564	0	0	24	1	0	0	63,6	47,3	0,49	0,3	-
18.06.2021	0,951	0	14,401	0	0	14,134	0	0	24	1	0	0	63,7	47,7	0,49	0,3	-
19.06.2021	0,834	0	13,983	0	0	13,724	0	0	24	1	0	0	63,7	49,2	0,49	0,3	-
20.06.2021	0,797	0	13,748	0	0	13,492	0	0	24	1	0	0	63,8	49,7	0,5	0,3	-
Итого:	30,494	0	466,162	0	0	457,517	0	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	7,283																

Общее время работы системы, ч 744  
Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.05.2021	2914,208	30477,006	0	6,811	29718,874	0	6,739	6875	3
20.06.2021	2944,702	30943,166	0	6,811	30176,392	0	6,739	7619	3

Подпись абонента \_\_\_\_\_  
Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
21.06.2021 20:38:36