

#6791#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.05.2022 по 20.06.2022

Потребитель Школа №29, МАОУ СОШ
Адрес потребителя Машиностроительная 66, Калининград
Номер абонента 4813
Порядковый номер 8950
Тип теплосчётчика ТВ7 (АСЦП)
Заводской номер 20113353
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.05.2022	1,024	0	14,26	0	0	13,993	0	0	24	0	64,1	46,7	0,56	0,31	-
22.05.2022	1,048	0	14,499	0	0	14,228	0	0	24	0	64,1	46,6	0,56	0,31	-
23.05.2022	1,306	0	15,045	0	0	14,763	0	0	24	0	64,3	43,2	0,57	0,31	-
24.05.2022	1,093	0	14,626	0	0	14,353	0	0	24	0	64,1	45,9	0,57	0,31	-
25.05.2022	1,201	0	14,864	0	0	14,587	0	0	24	0	64,1	44,4	0,57	0,31	-
26.05.2022	1,213	0	14,839	0	0	14,561	0	0	24	0	64,1	44,2	0,57	0,31	-
27.05.2022	1,073	0	14,694	0	0	14,42	0	0	24	0	64	46,3	0,57	0,31	-
28.05.2022	1,06	0	14,515	0	0	14,244	0	0	24	0	64,2	46,4	0,57	0,31	-
29.05.2022	1,042	0	14,395	0	0	14,126	0	0	24	0	64,2	46,6	0,56	0,31	-
30.05.2022	1,086	0	14,516	0	0	14,245	0	0	24	0	64,2	46	0,56	0,31	-
31.05.2022	1,158	0	14,7	0	0	14,424	0	0	24	0	64,2	45,1	0,56	0,31	-
01.06.2022	0,464	0	6,282	0	0	6,168	0	0	24	0	63,2	45,3	0,26	0,13	-
02.06.2022	0	0	1,156	0	0	1,155	0	0	24	0	20,2	24,2	0,1	0	-
03.06.2022	0	0	0,8	0	0	0,799	0	0	24	0	19,1	20,6	0,11	0,01	-
04.06.2022	0	0	1,765	0	0	1,763	0	0	24	0	20,4	24,5	0,14	0,04	-
05.06.2022	0	0	1,711	0	0	1,709	0	0	24	0	21,1	25,2	0,2	0,1	-
06.06.2022	0	0	1,992	0	0	1,99	0	0	24	0	21,1	25,7	0,3	0,19	-
07.06.2022	0	0	1,686	0	0	1,684	0	0	24	0	20,8	25	0,33	0,21	-
08.06.2022	0	0	1,63	0	0	1,628	0	0	24	0	21	23,8	0,33	0,22	-
09.06.2022	0	0	1,827	0	0	1,825	0	0	24	0	20,6	23,4	0,28	0,17	-
10.06.2022	0	0	1,354	0	0	1,352	0	0	24	0	20,7	23,2	0,31	0,19	-
11.06.2022	0	0	0,174	0	0	0,174	0	0	24	0	20,7	22,5	0,33	0,21	-
12.06.2022	0,108	0	27,843	0	0	27,755	0	0	24	0	28,2	27,3	0,41	0,28	-
13.06.2022	1,042	0	28,188	0	0	27,745	0	0	24	0	58,4	49,4	0,47	0,32	-
14.06.2022	1,308	0	17,519	0	0	17,204	0	0	24	0	62,8	44,6	0,52	0,31	-
15.06.2022	1,023	0	15,432	0	0	15,151	0	0	24	0	63,4	47,3	0,56	0,31	-
16.06.2022	1,163	0	15,551	0	0	15,265	0	0	24	0	63,6	45,4	0,57	0,31	-
17.06.2022	1,114	0	15,185	0	0	14,906	0	0	24	0	63,5	45,7	0,57	0,31	-
18.06.2022	1,026	0	14,945	0	0	14,671	0	0	24	0	63,5	46,8	0,56	0,31	-
19.06.2022	0,971	0	14,43	0	0	14,163	0	0	24	0	63,8	47,5	0,56	0,31	-
20.06.2022	1,099	0	15,359	0	0	15,077	0	0	24	0	63,4	46,1	0,56	0,31	-
Итого:	21,622	0	345,782	0	0	340,128	0	0	744	0	0	0	0	0	0
Гкал	5,164														

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.05.2022	5701,984	58581,415	0	68,479	57164,77	0	67,801	15631	7
20.06.2022	5723,606	58927,198	0	68,479	57504,898	0	67,801	16375	7

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
21.06.2022 11:42:07