

#28599#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.07.2023 по 20.08.2023

Потребитель Школа №29, МАОУ СОШ
Адрес потребителя Машиностроительная 66, Калининград
Номер абонента 4813
Порядковый номер 8950
Тип теплосчётчика ТВ7 (АСЦП)
Заводской номер 20113353
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.07.2023	0,285	0	6,145	0	0	6,042	0	0	24	0	60,7	49,5	0,6	0,31	-
22.07.2023	0,25	0	5,835	0	0	5,738	0	0	24	0	60,3	50	0,6	0,31	-
23.07.2023	0,251	0	6,003	0	0	5,902	0	0	24	0	60,4	50,3	0,59	0,31	-
24.07.2023	0,295	0	6,294	0	0	6,188	0	0	24	0	60,7	49,4	0,6	0,31	-
25.07.2023	0,276	0	6,201	0	0	6,097	0	0	24	0	60,8	50	0,6	0,31	-
26.07.2023	0,287	0	6,253	0	0	6,147	0	0	24	0	60,8	49,7	0,59	0,31	-
27.07.2023	0,276	0	6,391	0	0	6,283	0	0	24	0	60,9	50,5	0,59	0,31	-
28.07.2023	0,288	0	6,56	0	0	6,448	0	0	24	0	61,2	50,6	0,6	0,31	-
29.07.2023	0,244	0	6,35	0	0	6,242	0	0	24	0	61	51,7	0,61	0,31	-
30.07.2023	0,239	0	6,398	0	0	6,288	0	0	24	0	61,2	52,2	0,61	0,31	-
31.07.2023	0,262	0	6,726	0	0	6,609	0	0	24	0	61,7	52,3	0,6	0,31	-
01.08.2023	0,26	0	6,668	0	0	6,552	0	0	24	0	61,5	52,1	0,6	0,31	-
02.08.2023	0,27	0	6,58	0	0	6,467	0	0	24	0	61,3	51,4	0,6	0,31	-
03.08.2023	0,254	0	6,494	0	0	6,383	0	0	24	0	61,2	51,8	0,6	0,31	-
04.08.2023	0,264	0	6,829	0	0	6,711	0	0	24	0	61,4	52	0,6	0,31	-
05.08.2023	0,236	0	6,802	0	0	6,683	0	0	24	0	61,9	53,5	0,6	0,31	-
06.08.2023	0,236	0	6,97	0	0	6,848	0	0	24	0	61,9	53,8	0,6	0,31	-
07.08.2023	0,25	0	6,976	0	0	6,854	0	0	24	0	61,9	53,3	0,6	0,31	-
08.08.2023	0,269	0	7,224	0	0	7,096	0	0	24	0	62,1	53,1	0,6	0,31	-
09.08.2023	0,271	0	7,249	0	0	7,122	0	0	24	0	62,1	53,1	0,6	0,31	-
10.08.2023	0,273	0	6,875	0	0	6,756	0	0	24	0	61,5	51,9	0,6	0,31	-
11.08.2023	0,258	0	6,823	0	0	6,705	0	0	24	0	61,4	52,2	0,61	0,31	-
12.08.2023	0,252	0	6,894	0	0	6,774	0	0	24	0	61,7	52,9	0,61	0,31	-
13.08.2023	0,24	0	6,91	0	0	6,789	0	0	24	0	61,9	53,5	0,61	0,31	-
14.08.2023	0,383	0	7,254	0	0	7,125	0	0	24	0	62,3	49,5	0,61	0,31	-
15.08.2023	0,25	0	6,074	0	0	5,971	0	0	24	0	60,8	50,8	0,61	0,31	-
16.08.2023	0,258	0	6,113	0	0	6,009	0	0	24	0	61	50,8	0,62	0,31	-
17.08.2023	0,245	0	6,349	0	0	6,239	0	0	24	0	61,5	52,2	0,61	0,31	-
18.08.2023	0,256	0	6,489	0	0	6,376	0	0	24	0	61,7	52,2	0,61	0,31	-
19.08.2023	0,227	0	6,283	0	0	6,174	0	0	24	0	61,6	52,8	0,62	0,31	-
20.08.2023	0,227	0	6,389	0	0	6,278	0	0	24	0	61,7	53,1	0,61	0,31	-
Итого:	8,132	0	203,401	0	0	199,896	0	0	744	0	0	0	0	0	0
Гкал	1,942														

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.07.2023	8544,065	90447,793	0	73,782	88274,075	0	73,057	25824	38
20.08.2023	8552,198	90651,189	0	73,782	88473,971	0	73,057	26568	38

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
21.08.2023 7:49:47