

#6799#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.09.2021 по 20.10.2021

Потребитель Школа №29, МАОУ СОШ
Адрес потребителя Машиностроительная 66, Калининград
Номер абонента 4813
Порядковый номер 8950
Тип теплосчётчика ТВ7 (АСЦП)
Заводской номер 20113353
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.09.2021	1,148	0	15,642	0	0	15,354	0	0	24	0	63,6	45,7	0,5	0,3	-
22.09.2021	0,968	0	66,531	0	0	65,799	0	0	24	0	48,5	45	0,42	0,3	-
23.09.2021	1,07	0	29,517	0	0	29,13	0	0	24	0	52,7	43,9	0,49	0,34	-
24.09.2021	1,147	0	15,833	0	0	15,542	0	0	24	0	63,4	45,9	0,49	0,3	-
25.09.2021	0,918	0	15,016	0	0	14,738	0	0	24	0	63,7	48,8	0,49	0,3	-
26.09.2021	0,915	0	14,936	0	0	14,659	0	0	24	0	63,8	48,9	0,49	0,3	-
27.09.2021	1,133	0	15,67	0	0	15,381	0	0	24	0	63,6	46	0,5	0,31	-
28.09.2021	1,159	0	15,663	0	0	15,373	0	0	24	0	63,7	45,7	0,51	0,3	-
29.09.2021	1,136	0	15,706	0	0	15,417	0	0	24	0	63,5	46	0,5	0,31	-
30.09.2021	1,162	0	15,802	0	0	15,512	0	0	24	0	63,4	45,6	0,5	0,3	-
01.10.2021	5,784	0	51,333	0	0,167	50,258	0	0,166	24	0	68,1	40,8	0,52	0,31	-
02.10.2021	8,392	0,025	74,391	0	0	72,772	0	0	24	0	69,5	42	0,53	0,31	-
03.10.2021	7,385	0	62,292	0	0	60,95	0	0	24	0	69,3	40,4	0,53	0,31	-
04.10.2021	7,149	0	59,396	0	0	58,119	0	0	24	0	69,1	39,8	0,53	0,31	-
05.10.2021	7,056	0	57,501	0	0,016	56,259	0	0,016	24	0	69,3	39,4	0,53	0,31	-
06.10.2021	7,194	0,002	58,18	0	0	56,93	0	0	24	0	69,2	39	0,53	0,31	-
07.10.2021	8,117	0	68,106	0	0	66,63	0	0	24	0	69,4	40,4	0,53	0,31	-
08.10.2021	9,921	0	91,679	0	0,028	89,665	0	0,028	24	0	69,9	43,6	0,53	0,31	-
09.10.2021	10,16	0,004	98,043	0	0	95,877	0	0	24	0	70,1	44,9	0,54	0,31	-
10.10.2021	10,294	0	99,177	0	0	96,982	0	0	24	0	70,3	45	0,54	0,32	-
11.10.2021	10,724	0	100,143	0	0	97,937	0	0	24	0	70,1	44	0,54	0,32	-
12.10.2021	10,565	0	96,119	0	0	94,008	0	0	24	0	70	43,2	0,55	0,31	-
13.10.2021	10,564	0	95,65	0	0	93,538	0	0	24	0	70,1	43,2	0,54	0,32	-
14.10.2021	11,382	0	108,255	0	0	105,85	0	0	24	0	70,4	44,8	0,53	0,32	-
15.10.2021	9,001	0	73,918	0	0	72,306	0	0	24	0	69,7	40	0,54	0,31	-
16.10.2021	9,957	0	89,188	0	0	87,231	0	0	24	0	70	42,8	0,54	0,32	-
17.10.2021	10,071	0	89,287	0	0	87,319	0	0	24	0	70,1	42,6	0,54	0,32	-
18.10.2021	10,666	0	94,915	0	0	92,822	0	0	24	0	70,1	42,7	0,54	0,32	-
19.10.2021	11,523	0	112,42	0	0	109,939	0	0	24	0	70,1	45,1	0,54	0,32	-
20.10.2021	7,986	0	64,938	0	0	63,525	0	0	24	0	69,5	39,6	0,55	0,31	-
Итого:	194,647	0	1865,247	0	0,211	1825,822	0	0,21	720	0	0	0	0	0	0
Гкал	46,491														

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 720

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.09.2021	2983,673	31561,906	0	7,329	30783,822	0	7,256	9825	5
20.10.2021	3178,317	33427,154	0	7,54	32609,647	0	7,465	10545	5

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
21.10.2021 8:01:02