

#129273#

ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения

за 21/04/25г.-21/05/25г.

Абонент: Дрожжевая 1

Адрес: СОШ 29

Договор N: 0000000000

Тепловычислитель ТВ7-04.1М сет. N 001

Договорные расходы:

М сет. воды = _____ т.сут Мгвс = _____ т.сут

тхв: не исп.

Тип расходомера: _____

Пределы измерений:

G1 max = 36.00 м3/ч G1 min = 0.10 м3/ч

Серийный номер 20111644, БД=1, ТВ1, СИ=7, КТ3=0, ФРТ=0 КСН=0x175D

| Дата/время | t1 °C | t2 °C | dt °C | P1 кгс/см2 | P2 кгс/см2 | V1 м3 | M1 т | Qтв Гкал | ВНР ч | ВОС ч | НС |
|-------------|----------|----------|----------|---------------|---------------|----------|---------|-------------|----------|----------|----|
| 21.04.25 23 | 22,33 | 22,66 | -0,33 | 0,02 | 0,05 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | |
| 22.04.25 23 | 22,14 | 22,93 | -0,78 | 0 | 0,01 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | |
| 23.04.25 23 | 21,73 | 22,34 | -0,61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | |
| 24.04.25 23 | 21,54 | 22,99 | -1,45 | 0 | 0,02 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | |
| 25.04.25 23 | 21,22 | 22,57 | -1,35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | |
| 26.04.25 23 | 20,92 | 22,06 | -1,14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | |
| 27.04.25 23 | 20,39 | 19,51 | 0,89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | |
| 28.04.25 23 | 20,17 | 21,37 | -1,2 | 0 | 0,02 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | |
| 29.04.25 23 | 20,37 | 22,32 | -1,95 | 0 | 0,02 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | |
| 30.04.25 23 | 20,2 | 21,45 | -1,25 | 0 | 0,01 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | |
| 01.05.25 23 | 19,82 | 19,14 | 0,68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | |
| 02.05.25 23 | 19,49 | 18,61 | 0,88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | |
| 03.05.25 23 | 19,36 | 18,41 | 0,95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | |
| 04.05.25 23 | 19,24 | 18,88 | 0,37 | 0 | 0,02 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | |
| 05.05.25 23 | 19,28 | 20,38 | -1,1 | 0 | 0,05 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | |
| 06.05.25 23 | 19,22 | 19,09 | 0,13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | |
| 07.05.25 23 | 19,08 | 18,83 | 0,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | |
| 08.05.25 23 | 18,67 | 17,94 | 0,73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | |
| 09.05.25 23 | 18,21 | 17,27 | 0,95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | |
| 10.05.25 23 | 17,99 | 17,21 | 0,78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | |
| 11.05.25 23 | 17,82 | 17,03 | 0,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | |
| 12.05.25 23 | 17,86 | 17,55 | 0,31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | |
| 13.05.25 23 | 18,08 | 17,98 | 0,11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | |
| 14.05.25 23 | 36,18 | 18,54 | 17,63 | 2,01 | 1,94 | 0,834 < | 0,829 < | 0,015 | 24 | 0 | * |

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------|--------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-----------------|-----------------|--------------|------------|----------|---|
| 15.05.25 23 | 49,44 | 40,01 | 9,43 | 3,58 | 3,37 | 119,048 < | 117,689 < | 1,11 | 24 | 0 | * |
| 16.05.25 23 | 50,56 | 41,78 | 8,78 | 3,46 | 3,2 | 176,941 | 174,831 | 1,535 | 24 | 0 | |
| 17.05.25 23 | 50,14 | 41,49 | 8,65 | 3,45 | 3,21 | 169,83 | 167,837 | 1,452 | 24 | 0 | |
| 18.05.25 23 | 49,07 | 40,96 | 8,1 | 3,46 | 3,21 | 167,279 | 165,397 | 1,34 | 24 | 0 | |
| 19.05.25 23 | 48,05 | 40,42 | 7,62 | 3,44 | 3,2 | 166,931 | 165,137 | 1,259 | 24 | 0 | |
| 20.05.25 23 | 46,23 | 39,4 | 6,82 | < 3,42 | 3,18 | 165,788 | 164,134 | 1,12 | 24 | 0 | * |
| 21.05.25 23 | 43,34 | 37,61 | 5,73 | < 3,36 | 3,14 | 164,324 | 162,88 | 0,933 | 24 | 0 | * |
| Итого/Средн | 48,09 | 40,26 | 7,83 | 0,85 | 0,79 | 1130,974 | 1118,733 | 8,763 | 744 | 0 | |

Итоговое потребление на начало и конец периода:

| Дата/время | V1 | M1 | Qтв | ВНР | ВОС |
|--------------|-----------------|-----------------|--------------|------------|----------|
| м3 | т | Гкал | ч | ч | ч |
| 20.04.25 23 | 6632,396 | 6541,786 | 88,464 | 1570 | 53 |
| 21.05.25 23 | 7763,37 | 7660,52 | 97,226 | 2314 | 53 |
| Итого | 1130,974 | 1118,733 | 8,763 | 744 | 0 |

Условные обозначения:

- (<) параметр < min
- (>) параметр > max
- (!) отсут.питания
- (#) дисбаланс масс
- (R) реверс
- (o) отсут.теплонос.
- (X) аппар.неиспр.

Представитель абонента

Представитель снабжающей организации

