

#132285#

ОТЧЕТ  
о суточных параметрах теплоснабжения  
за 20/05/25г.-20/06/25г.

Абонент: Дрожжевая 1

Адрес: СОШ 29

Договор N: 0000000000

Тепловычислитель ТВ7-04.1М сет. N 001

Договорные расходы:

М сет. воды = \_\_\_\_\_ т.сут Мгвс = \_\_\_\_\_ т.сут

тхв: не исп.

Тип расходомера: \_\_\_\_\_

Пределы измерений:

G1 max = 36.00 м3/ч G1 min = 0.10 м3/ч

Серийный номер 20111644, ВД=1, ТВ1, СИ=7, КТ3=0, ФРТ=0 КСН=0х175D

Дата/время	t1 °C	t2 °C	dt °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	V1 м3	M1 т	Qтв Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
20.05.25 23	46,23	39,4	6,82	< 3,42	3,18	165,788	164,134	1,12	24	0	*
21.05.25 23	43,34	37,61	5,73	< 3,36	3,14	164,324	162,88	0,933	24	0	*
22.05.25 23	46,73	39,84	6,89	1,27	1,13	58,9	58,305	0,402	24	0	
23.05.25 23	23,86	23,15	0,71	0,02	0	0	0	0	24	0	
24.05.25 23	22,45	21,32	1,13	0	0	0	0	0	24	0	
25.05.25 23	21,68	20,58	1,1	0	0	0	0	0	24	0	
26.05.25 23	21,33	20,64	0,69	0	0	0	0	0	24	0	
27.05.25 23	21,19	21,74	-0,55	0	0	0	0	0	24	0	
28.05.25 23	21,24	21,86	-0,63	0	0	0	0	0	24	0	
29.05.25 23	21,13	21,84	-0,71	0	0	0	0	0	24	0	
30.05.25 23	20,95	21,77	-0,82	0	0	0	0	0	24	0	
31.05.25 23	20,71	20,46	0,24	0	0	0	0	0	24	0	
01.06.25 23	20,39	19,93	0,46	0	0	0	0	0	24	0	
02.06.25 23	20,55	21,38	-0,83	0	0	0	0	0	24	0	
03.06.25 23	20,67	22,03	-1,36	0	0	0	0	0	24	0	
04.06.25 23	20,56	20,5	0,05	0	0	0	0	0	24	0	
05.06.25 23	20,38	19,92	0,46	0	0	0	0	0	24	0	
06.06.25 23	20,3	19,85	0,45	0	0	0	0	0	24	0	
07.06.25 23	20,28	19,84	0,44	0,05	0	0	0	0	24	0	
08.06.25 23	20,21	19,8	0,41	0,15	0,04	0	0	0	24	0	
09.06.25 23	20,12	19,68	0,44	0,08	0,01	0	0	0	24	0	
10.06.25 23	19,95	19,4	0,55	0	0	0	0	0	24	0	
11.06.25 23	19,81	19,21	0,6	0	0	0	0	0	24	0	
12.06.25 23	19,69	19,14	0,55	0	0	0	0	0	24	0	
13.06.25 23	19,61	19,17	0,43	0	0	0	0	0	24	0	
14.06.25 23	19,53	19,12	0,41	0	0	0	0	0	24	0	
15.06.25 23	19,56	19,2	0,35	0	0	0	0	0	24	0	

16.06.25 23	19,67	19,33	0,35	0	0	0	0	0	24	0
17.06.25 23	19,73	19,42	0,32	0	0	0	0	0	24	0
18.06.25 23	20,02	20,99	-0,97	0	0	0	0	0	24	0
19.06.25 23	20,23	21,55	-1,32	0	0	0	0	0	24	0
20.06.25 23	20,21	21,56	-1,35	0	0	0	0	0	24	0
<b>Итого/Средн</b>	<b>45,08</b>	<b>38,71</b>	<b>6,37</b>	<b>0,26</b>	<b>0,23</b>	<b>389,011</b>	<b>385,319</b>	<b>2,454</b>	<b>768</b>	<b>0</b>

Итоговое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	V1	M1	Qтв	ВНР	ВОС
иЗ	т	Гкал	ч	ч	
19.05.25 23	7433,259	7333,506	95,174	2266	53
20.06.25 23	7822,27	7718,825	97,628	3034	53
<b>Итого</b>	<b>389,011</b>	<b>385,319</b>	<b>2,454</b>	<b>768</b>	<b>0</b>

Условные обозначения:

- (<) параметр < min
- (>) параметр > max
- (!) отсут.питания
- (#) дисбаланс масс
- (R) реверс
- (o) отсут.теплонос.
- (X) аппар.неиспр.

Представитель абонента: \_\_\_\_\_ Представитель снабжающей организации: \_\_\_\_\_

