

#4732#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.10.2022 по 20.11.2022

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

Школа №29, МАОУ СОШ
Дрожжевая 1, Калининград
4813
9245
ТВ7 (АССII)
20111644
1

Ведомость регистрации параметров:

| Дата | dQ, ГДж | dQg, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dV3, м3 | dM1, т | dM2, т | dM3, т | dTNar, ч | dTtn, ч | t1, °C | t2, °C | p1, МПа | p2, МПа | TempNar, °C |
|------------|---------|-----------|----------|---------|---------|----------|--------|--------|----------|---------|--------|--------|---------|---------|-------------|
| 21.10.2022 | 4,862 | 0 | 174,202 | 0 | 0 | 172,449 | 0 | 0 | 24 | 0 | 46,5 | 39,8 | 0,29 | 0,28 | - |
| 22.10.2022 | 4,6 | 0 | 175,149 | 0 | 0 | 173,473 | 0 | 0 | 24 | 0 | 45,4 | 39 | 0,28 | 0,27 | - |
| 23.10.2022 | 4,344 | 0 | 175,165 | 0 | 0 | 173,534 | 0 | 0 | 24 | 0 | 44,9 | 38,9 | 0,28 | 0,27 | - |
| 24.10.2022 | 4,339 | 0 | 175,894 | 0 | 0 | 174,232 | 0 | 0 | 24 | 0 | 45,1 | 39,1 | 0,28 | 0,27 | - |
| 25.10.2022 | 4,216 | 0 | 175,42 | 0 | 0 | 173,785 | 0 | 0 | 24 | 0 | 45 | 39,2 | 0,28 | 0,27 | - |
| 26.10.2022 | 4,205 | 0 | 175,742 | 0 | 0 | 174,103 | 0 | 0 | 24 | 0 | 44,9 | 39,2 | 0,27 | 0,27 | - |
| 27.10.2022 | 4,217 | 0 | 175,521 | 0 | 0 | 173,879 | 0 | 0 | 24 | 0 | 45 | 39,2 | 0,27 | 0,26 | - |
| 28.10.2022 | 4,129 | 0 | 176,245 | 0 | 0 | 174,594 | 0 | 0 | 24 | 0 | 45 | 39,3 | 0,27 | 0,26 | - |
| 29.10.2022 | 4,095 | 0 | 177,349 | 0 | 0 | 175,703 | 0 | 0 | 24 | 0 | 44,7 | 39,2 | 0,27 | 0,26 | - |
| 30.10.2022 | 4,142 | 0 | 177,534 | 0 | 0 | 175,883 | 0 | 0 | 24 | 0 | 44,7 | 39,1 | 0,27 | 0,26 | - |
| 31.10.2022 | 4,172 | 0 | 177,07 | 0 | 0 | 175,426 | 0 | 0 | 24 | 0 | 44,7 | 39 | 0,27 | 0,26 | - |
| 01.11.2022 | 4,135 | 0 | 176,896 | 0 | 0 | 175,254 | 0 | 0 | 24 | 0 | 44,8 | 39,1 | 0,26 | 0,26 | - |
| 02.11.2022 | 4,099 | 0 | 177,229 | 0 | 0 | 175,584 | 0 | 0 | 24 | 0 | 44,7 | 39,1 | 0,26 | 0,25 | - |
| 03.11.2022 | 4,181 | 0 | 177,054 | 0 | 0 | 175,404 | 0 | 0 | 24 | 0 | 44,8 | 39,1 | 0,26 | 0,25 | - |
| 04.11.2022 | 4,694 | 0 | 178,288 | 0 | 0 | 176,514 | 0 | 0 | 24 | 0 | 46,2 | 39,9 | 0,26 | 0,25 | - |
| 05.11.2022 | 4,55 | 0 | 177,721 | 0 | 0 | 176,021 | 0 | 0 | 24 | 0 | 45,3 | 39,1 | 0,25 | 0,25 | - |
| 06.11.2022 | 4,811 | 0 | 178,185 | 0 | 0 | 176,413 | 0 | 0 | 24 | 0 | 46,2 | 39,7 | 0,26 | 0,25 | - |
| 07.11.2022 | 4,835 | 0 | 171,016 | 0 | 0 | 169,234 | 0 | 0 | 24 | 0 | 47,3 | 40,5 | 0,26 | 0,25 | - |
| 08.11.2022 | 4,141 | 0 | 160,645 | 0 | 0 | 159,103 | 0 | 0 | 24 | 0 | 45,4 | 39,2 | 0,25 | 0,24 | - |
| 09.11.2022 | 4,019 | 0 | 159,739 | 0 | 0 | 158,221 | 0 | 0 | 24 | 0 | 45,3 | 39,2 | 0,25 | 0,24 | - |
| 10.11.2022 | 4,044 | 0 | 159,352 | 0 | 0 | 157,832 | 0 | 0 | 24 | 0 | 45,3 | 39,2 | 0,25 | 0,24 | - |
| 11.11.2022 | 4,011 | 0 | 159,709 | 0 | 0 | 158,194 | 0 | 0 | 24 | 0 | 45,1 | 39,1 | 0,24 | 0,24 | - |
| 12.11.2022 | 3,997 | 0 | 160,197 | 0 | 0 | 158,703 | 0 | 0 | 24 | 0 | 44,8 | 38,8 | 0,24 | 0,23 | - |
| 13.11.2022 | 3,895 | 0 | 160,114 | 0 | 0 | 158,617 | 0 | 0 | 24 | 0 | 44,8 | 38,9 | 0,24 | 0,23 | - |
| 14.11.2022 | 4,005 | 0 | 159,264 | 0 | 0 | 157,754 | 0 | 0 | 24 | 0 | 45,3 | 39,2 | 0,24 | 0,23 | - |
| 15.11.2022 | 3,979 | 0 | 159,145 | 0 | 0 | 157,653 | 0 | 0 | 24 | 0 | 45 | 38,9 | 0,24 | 0,23 | - |
| 16.11.2022 | 5,238 | 0 | 159,78 | 0 | 0 | 157,958 | 0 | 0 | 24 | 0 | 49,4 | 41,5 | 0,25 | 0,24 | - |
| 17.11.2022 | 6,375 | 0 | 161,884 | 0 | 0 | 159,702 | 0 | 0 | 24 | 0 | 53,8 | 44,3 | 0,27 | 0,26 | - |
| 18.11.2022 | 7,398 | 0 | 162,837 | 0 | 0 | 160,353 | 0 | 0 | 24 | 0 | 57,4 | 46,3 | 0,28 | 0,27 | - |
| 19.11.2022 | 8,608 | 0 | 163,869 | 0 | 0 | 161 | 0 | 0 | 24 | 0 | 61,6 | 48,9 | 0,29 | 0,28 | - |
| 20.11.2022 | 8,765 | 0 | 163,809 | 0 | 0 | 160,88 | 0 | 0 | 24 | 0 | 62,4 | 49,4 | 0,29 | 0,28 | - |
| Итого: | 147,101 | 0 | 5262,024 | 0 | 0 | 5207,455 | 0 | 0 | 744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гкал | 35,134 | | | | | | | | | | | | | | |

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

| Дата | Q, ГДж | V1, м3 | V2, м3 | V3, м3 | M1, т | M2, т | M3, т | TNar, ч | Ttn, ч |
|------------|----------|-----------|--------|--------|-----------|-------|-------|---------|--------|
| 20.10.2022 | 1500,428 | 46704,789 | 0 | 0 | 46112,68 | 0 | 0 | 12658 | 2 |
| 20.11.2022 | 1647,53 | 51966,812 | 0 | 0 | 51320,137 | 0 | 0 | 13402 | 2 |

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
21.11.2022 8:12:58